

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 1, лит. Я	Договор:	38377.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 101, корп. 1, лит. Я	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	132576
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14799	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4546	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,198		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,09		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 136,38	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 36	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	179,38	162,31	17,07	75,65	46,40	29,25	4,90	3,90	16,76		16,76	17,19		17,19		74,16		4,40		6,49
24.12.2025	24,00	*	195,43	180,71	14,72	75,38	48,69	26,69	4,90	3,90	16,63		16,63	17,05		17,05		74,77		4,40		6,42
25.12.2025	24,00	*	198,86	181,57	17,29	75,00	46,75	28,25	4,90	3,90	16,33		16,33	16,74		16,74		74,54		4,40		6,43
26.12.2025	24,00	*	199,72	182,61	17,11	75,47	47,48	27,99	4,90	3,90	16,15		16,15	16,56		16,56		74,96		4,40		6,41
27.12.2025	24,00	*	199,37	180,22	19,15	75,22	47,27	27,95	4,90	3,90	18,19		18,19	18,66		18,66		74,58		4,40		6,48
28.12.2025	24,00	*	200,88	179,24	21,64	75,30	47,14	28,16	4,90	3,90	20,79		20,79	21,32		21,32		74,46		4,40		6,68
29.12.2025	24,00	*	195,63	178,22	17,41	77,44	47,60	29,84	4,90	3,90	16,55		16,55	16,99		16,99		76,91		4,40		6,67
30.12.2025	24,00	*	196,29	177,44	18,85	78,01	47,65	30,36	4,90	3,90	18,14		18,14	18,63		18,63		77,50		4,40		6,86
31.12.2025	24,00	*	196,12	171,53	24,59	78,47	46,99	31,48	4,90	3,90	23,92		23,92	24,57		24,57		77,37		4,40		7,34
01.01.2026	24,00	*	189,68	172,70	16,98	79,79	47,06	32,73	4,90	3,90	15,79		15,79	16,24		16,24		79,39		4,40		7,01
02.01.2026	24,00	*	189,86	173,84	16,02	82,52	48,59	33,93	4,90	3,90	15,22		15,22	15,68		15,68		81,87		4,40		7,23
03.01.2026	24,00	*	191,35	175,59	15,76	83,56	49,21	34,35	4,90	3,90	15,15		15,15	15,61		15,61		82,67		4,40		7,36
04.01.2026	24,00	*	196,77	180,05	16,72	83,76	50,52	33,24	4,90	3,90	15,81		15,81	16,30		16,30		82,69		4,40		7,39
05.01.2026	24,00	*	188,80	172,29	16,51	82,98	49,00	33,98	4,90	3,90	16,05		16,05	16,54		16,54		82,04		4,40		7,23
06.01.2026	24,00	*	189,93	171,85	18,08	83,38	48,58	34,80	4,90	3,90	17,32		17,32	17,85		17,85		82,66		4,40		7,50
07.01.2026	24,00	*	191,64	174,61	17,03	83,79	48,87	34,92	4,90	3,90	15,40		15,40	15,87		15,87		83,07		4,40		7,53
08.01.2026	24,00	*	191,51	174,95	16,56	83,50	48,77	34,73	4,90	3,90	15,82		15,82	16,31		16,31		82,71		4,40		7,47
09.01.2026	24,00	*	190,73	173,36	17,37	82,53	48,08	34,45	4,90	3,90	16,62		16,62	17,12		17,12		81,78		4,40		7,41
10.01.2026	24,00	*	192,58	174,57	18,01	82,77	48,32	34,45	4,90	3,90	17,17		17,17	17,69		17,69		81,85		4,40		7,51
11.01.2026	24,00	*	194,48	173,36	21,12	83,12	49,02	34,10	4,90	3,90	20,38		20,38	20,99		20,99		81,74		4,40		7,68
12.01.2026	24,00	*	188,98	170,73	18,25	82,65	49,33	33,32	4,90	3,90	16,73		16,73	17,23		17,23		81,76		4,40		7,21
13.01.2026	24,00	*	191,91	172,61	19,30	83,35	49,63	33,72	4,90	3,90	17,32		17,32	17,85		17,85		82,33		4,40		7,44
14.01.2026	24,00	*	193,03	176,36	16,67	83,43	49,18	34,25	4,90	3,90	15,47		15,47	15,94		15,94		82,72		4,40		7,44
15.01.2026	24,00	*	194,68	177,54	17,14	83,36	49,44	33,92	4,90	3,90	15,97		15,97	16,45		16,45		82,55		4,40		7,46
16.01.2026	24,00	*	190,36	173,07	17,29	82,75	48,46	34,29	4,90	3,90	16,29		16,29	16,78		16,78		82,17		4,40		7,37
17.01.2026	24,00	*	185,66	166,13	19,53	82,05	47,09	34,96	4,90	3,90	18,63		18,63	19,17		19,17		80,64		4,40		7,42
18.01.2026	24,00	*	196,40	175,08	21,32	82,51	48,44	34,07	4,90	3,90	20,50		20,50	21,12		21,12		81,77		4,40		7,73
19.01.2026	24,00	*	198,56	180,47	18,09	83,02	49,81	33,21	4,90	3,90	17,31		17,31	17,84		17,84		82,52		4,40		7,50
20.01.2026	24,00	*	198,98	182,65	16,33	83,38	50,53	32,85	4,90	3,90	15,53		15,53	16,01		16,01		82,78		4,40		7,37
21.01.2026	24,00	*	189,29	172,04	17,25	79,36	47,90	31,46	4,90	3,90	16,66		16,66	17,12		17,12		77,70		4,40		6,78
22.01.2026	24,00	*	189,75	172,92	16,83	84,15	49,06	35,09	4,90	3,90	16,21		16,21	16,72		16,72		83,24		4,40		7,49
Среднее	24,00		193,12	175,18	17,94	80,89	48,41	32,48	4,90	3,90	17,12		17,12	17,62		17,62		80,06		4,40		7,17
Итого	744,00		5986,61	5430,62	555,99						530,81		530,81	546,14		546,14						222,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	10704,4	9295,15	1303,08		1330,08			492,26	1789,98
23.01.2026	16834	14850,90	1852,32		1895,05			763,73	2557,98

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 222,07 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 546,14 м.куб.

0 час
Док
час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 0,24 Гкал
Отрегулировать температуру на линии ГВС
Отсутствует
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл. адрес: 19827218@t-а33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖК-СЭЗ "ВЕРСИКО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
Некорректный
Генеральный ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)
Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f
27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD