

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 2, лит. Ю			Договор:	38379.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	132575		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2029			Режим (схема):				Преобр.давления:			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207262			расходомер:	Gmin=			Термопреобр.:							
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-B1	0,067			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-B1	0,067			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ-32-B1	0,067			КТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)				ПРЭМ-20-B1	0,027			КТСП-Н							
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,205			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1214						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0552						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,5			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 22,08			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																							
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал	
23.12.2025	24,00		160,05	153,15	6,90	77,69	61,86	15,83	6,80	4,90	106,44	100,78	5,66	109,34	103,18	6,16		77,60	71,97	5,80	4,90	2,97	
24.12.2025	24,00		161,23	153,72	7,51	77,38	61,57	15,81	6,80	4,90	107,35	101,17	6,18	110,26	103,55	6,71		77,29	71,70	5,80	4,90	3,02	
25.12.2025	24,00		164,55	158,93	5,62	76,98	61,68	15,30	6,80	4,90	109,16	104,80	4,36	112,09	107,23	4,86		76,90	71,50	5,80	4,90	2,87	
26.12.2025	24,00		165,86	159,71	6,15	77,39	62,34	15,05	6,80	4,90	110,09	105,26	4,83	113,06	107,75	5,31		77,30	72,01	5,80	4,90	2,89	
27.12.2025	24,00		163,73	157,79	5,94	77,04	61,93	15,11	6,80	4,90	108,69	104,00	4,69	111,58	106,42	5,16		76,95	71,65	5,80	4,90	2,85	
28.12.2025	24,00		164,37	156,20	8,17	77,24	62,06	15,18	6,80	4,90	109,77	102,71	7,06	112,67	105,15	7,52		77,15	71,84	5,80	4,90	3,01	
29.12.2025	24,00		161,52	156,04	5,48	79,50	63,43	16,07	6,80	4,90	107,28	102,82	4,46	110,31	105,35	4,96		79,41	73,71	5,80	4,90	2,95	
30.12.2025	24,00		161,48	155,51	5,97	80,04	63,76	16,28	6,80	4,90	107,15	102,37	4,78	110,24	104,96	5,28		79,94	74,21	5,80	4,90	3,02	
31.12.2025	24,00		158,68	149,72	8,96	80,57	63,68	16,89	6,80	4,90	106,21	98,33	7,88	109,29	100,83	8,46		80,48	74,53	5,80	4,90	3,26	
01.01.2026	24,00		156,63	152,11	4,52	82,19	64,53	17,66	6,80	4,90	103,75	100,24	3,51	106,92	102,86	4,06		82,09	75,80	5,80	4,90	3,07	
02.01.2026	24,00		157,86	152,44	5,42	84,98	66,55	18,43	6,80	4,90	104,77	100,34	4,43	108,14	103,17	4,97		84,88	78,30	5,80	4,90	3,28	
03.01.2026	24,00		159,31	154,31	5,00	86,03	67,46	18,57	6,80	4,90	105,63	101,66	3,97	109,07	104,57	4,50		85,92	79,30	5,80	4,90	3,30	
04.01.2026	24,00		164,37	158,31	6,06	86,02	68,04	17,98	6,80	4,90	109,29	104,30	4,99	112,87	107,27	5,60		85,90	79,60	5,80	4,90	3,38	
05.01.2026	24,00		158,01	152,43	5,58	85,35	67,05	18,30	6,80	4,90	105,20	100,40	4,80	108,58	103,20	5,38		85,25	78,74	5,80	4,90	3,28	
06.01.2026	24,00		156,80	151,42	5,38	85,71	66,92	18,79	6,80	4,90	104,34	99,74	4,60	107,71	102,51	5,20		85,60	78,88	5,80	4,90	3,32	
07.01.2026	24,00		160,62	154,38	6,24	86,16	67,38	18,78	6,80	4,90	107,04	101,59	5,45	110,56	104,48	6,08		86,06	79,32	5,80	4,90	3,45	
08.01.2026	24,00		159,62	154,46	5,16	85,76	67,22	18,54	6,80	4,90	106,26	101,73	4,53	109,73	104,61	5,12		85,65	79,00	5,80	4,90	3,32	
09.01.2026	24,00		159,03	153,07	5,96	84,91	66,41	18,50	6,80	4,90	105,85	100,78	5,07	109,23	103,53	5,70		84,80	78,15	5,80	4,90	3,35	
10.01.2026	24,00	*	159,30	153,65	5,65	85,08	66,49	18,59	6,80	4,90	101,99	97,21	4,78	105,24	103,91	1,33		84,92	78,23	5,80	4,90	3,35	
11.01.2026	24,00		159,99	152,83	7,16	85,31	66,78	18,53	6,80	4,90	106,78	100,54	6,24	110,21	103,30	6,91		85,20	78,58	5,80	4,90	3,45	
12.01.2026	24,00		157,14	150,66	6,48	84,96	66,29	18,67	6,80	4,90	104,76	99,10	5,66	108,12	101,83	6,29		84,84	78,12	5,80	4,90	3,38	
13.01.2026	24,00		158,95	153,35	5,60	85,60	67,00	18,60	6,80	4,90	105,90	100,97	4,93	109,29	103,79	5,50		85,49	78,82	5,80	4,90	3,34	
14.01.2026	24,00		161,14	156,05	5,09	85,75	67,42	18,33	6,80	4,90	107,36	102,77	4,59	110,88	105,68	5,20		85,65	79,09	5,80	4,90	3,31	
15.01.2026	24,00		162,33	156,76	5,57	85,70	67,53	18,17	6,80	4,90	108,22	103,24	4,98	111,76	106,14	5,62		85,59	79,13	5,80	4,90	3,34	
16.01.2026	24,00		157,50	152,59	4,91	85,30	66,85	18,45	6,80	4,90	104,96	100,50	4,46	108,35	103,30	5,05		85,20	78,54	5,80	4,90	3,24	
17.01.2026	24,00		151,91	146,68	5,23	84,43	65,68	18,75	6,80	4,90	101,49	96,56	4,93	104,70	99,18	5,52		84,31	77,51	5,80	4,90	3,20	
18.01.2026	24,00		160,97	154,61	6,36	84,97	66,71	18,26	6,80	4,90	107,83	101,67	6,16	111,30	104,52	6,78		84,87	78,35	5,80	4,90	3,38	
19.01.2026	24,00		164,24	159,74	4,50	85,38	67,68	17,70	6,80	4,90	109,56	105,28	4,28	113,09	108,21	4,88		85,29	78,98	5,80	4,90	3,22	
20.01.2026	24,00		165,94	161,53	4,41	85,73	68,19	17,54	6,80	4,90	110,66	106,44	4,22	114,25	109,44	4,81		85,63	79,42	5,80	4,90	3,22	
21.01.2026	24,00		156,01	151,21	4,80	81,65	64,73	16,92	6,80	4,90	104,15	99,58	4,57	107,24	102,15	5,09		81,54	75,47	5,80	4,90	2,96	
22.01.2026	24,00		157,15	152,05	5,10	86,91	68,06	18,85	6,80	4,90	105,03	99,99	5,04	108,53	102,91	5,62		86,80	79,97	5,80	4,90	3,32	
Среднее	24,00		160,20	154,37	5,83	83,15	65,59	17,56	6,80	4,90	106,55	101,51	5,04	109,83	104,35	5,47		83,05	76,79	5,80	4,90	3,20	
Итого	744,00		4966,29	4785,41	180,88						3302,96	3146,87	156,09	3404,61	3234,98	169,63						99,30	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	9597,54	8941,64	6009,13	5646,96	6474,92	6066,14		255,10	1621,00
23.01.2026	14725,7	13882,50	9419,43	8896,19	9989,68	9405,79		390,81	2389,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 99,22 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 169,63 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

27.01.26 11:39 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:23 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD