

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 103, лит. О	Договор:	35013.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 103, лит. О	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	112508
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 33148	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1188		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,054		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	79,40	63,49	15,91	78,07	43,51	34,56	6,80	4,90	15,48		15,48	15,79		15,79		63,88				3,44
24.12.2025	24,00	*	78,75	63,91	14,84	77,76	43,04	34,72	6,80	4,90	14,15		14,15	14,42		14,42		62,62				3,38
25.12.2025	24,00	*	80,03	64,92	15,11	77,33	43,51	33,82	6,80	4,90	14,20		14,20	14,47		14,47		64,54				3,37
26.12.2025	24,00	*	78,60	64,74	13,86	77,71	44,06	33,65	6,80	4,90	13,11		13,11	13,34		13,34		63,00				3,26
27.12.2025	24,00	*	77,93	63,22	14,71	77,40	43,92	33,48	6,80	4,90	13,71		13,71	13,98		13,98		63,30				3,26
28.12.2025	24,00	*	78,81	61,42	17,39	77,54	43,53	34,01	6,80	4,90	15,94		15,94	16,24		16,24		63,87				3,44
29.12.2025	24,00	*	75,18	59,76	15,42	79,88	43,89	35,99	6,80	4,90	14,39		14,39	14,66		14,66		64,16				3,38
30.12.2025	24,00	*	74,38	58,55	15,83	80,46	43,77	36,69	6,80	4,90	15,73		15,73	16,00		16,00		63,67				3,42
31.12.2025	24,00	*	73,24	54,74	18,50	80,98	42,60	38,38	6,80	4,90	18,48		18,48	18,83		18,83		63,85				3,60
01.01.2026	24,00	*	71,85	55,72	16,13	82,71	42,35	40,36	6,80	4,90	16,33		16,33	16,64		16,64		62,37				3,58
02.01.2026	24,00	*	71,32	56,40	14,92	85,50	43,10	42,40	6,80	4,90	14,93		14,93	15,20		15,20		62,06				3,67
03.01.2026	24,00	*	70,57	57,89	12,68	86,52	43,79	42,73	6,80	4,90	12,66		12,66	12,90		12,90		62,32				3,58
04.01.2026	24,00	*	73,21	57,98	15,23	86,46	44,97	41,49	6,80	4,90	15,21		15,21	15,47		15,47		62,30				3,73
05.01.2026	24,00	*	70,27	56,20	14,07	85,86	43,90	41,96	6,80	4,90	13,94		13,94	14,20		14,20		62,66				3,57
06.01.2026	24,00	*	70,34	55,21	15,13	86,31	43,33	42,98	6,80	4,90	15,10		15,10	15,37		15,37		62,71				3,68
07.01.2026	24,00	*	70,78	56,32	14,46	86,68	43,71	42,97	6,80	4,90	14,46		14,46	14,69		14,69		62,66				3,68
08.01.2026	24,00	*	70,64	54,63	16,01	86,26	43,59	42,67	6,80	4,90	16,01		16,01	16,33		16,33		63,84				3,71
09.01.2026	24,00	*	69,76	53,66	16,10	85,36	42,70	42,66	6,80	4,90	15,98		15,98	16,29		16,29		63,67				3,67
10.01.2026	23,00	*	68,24	51,62	16,62	85,48	43,01	42,47	6,80	4,90	16,87		16,87	17,20		17,20		62,88				3,62
11.01.2026	24,00	*	70,40	53,60	16,80	85,81	43,26	42,55	6,80	4,90	16,77		16,77	17,07		17,07		63,37				3,73
12.01.2026	24,00	*	68,47	53,08	15,39	85,45	42,72	42,73	6,80	4,90	15,41		15,41	15,69		15,69		63,31				3,59
13.01.2026	24,00	*	69,35	53,17	16,18	86,12	43,14	42,98	6,80	4,90	16,28		16,28	16,56		16,56		63,32				3,68
14.01.2026	24,00	*	70,42	54,37	16,05	86,26	43,59	42,67	6,80	4,90	15,82		15,82	16,12		16,12		62,96				3,71
15.01.2026	24,00	*	70,11	55,27	14,84	86,19	44,01	42,18	6,80	4,90	14,83		14,83	15,10		15,10		62,83				3,62
16.01.2026	24,00	*	67,04	53,47	13,57	85,78	42,81	42,97	6,80	4,90	13,53		13,53	13,79		13,79		62,84				3,46
17.01.2026	24,00	*	65,93	50,54	15,39	84,94	41,53	43,41	6,80	4,90	15,12		15,12	15,40		15,40		63,25				3,50
18.01.2026	24,00	*	70,33	52,41	17,92	85,44	42,66	42,78	6,80	4,90	17,13		17,13	17,46		17,46		63,62				3,77
19.01.2026	24,00	*	70,35	53,77	16,58	85,80	43,89	41,91	6,80	4,90	15,54		15,54	15,85		15,85		63,84				3,68
20.01.2026	24,00	*	69,97	53,47	16,50	86,11	44,75	41,36	6,80	4,90	15,99		15,99	16,30		16,30		63,73				3,64
21.01.2026																						
22.01.2026																						
Среднее	23,97		72,37	56,75	15,61	83,52	43,40	40,12	6,80	4,90	15,30		15,30	15,59		15,59		63,22				3,57
Итого	695,00		2095,67	1643,53	452,14						443,10		443,10	451,36		451,36						103,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.12.2025	25336,5	20607,50	5321,73		6140,28			1318,23	9488,00
21.01.2026	27352,8	22187,60	5749,35		6575,85			1445,23	10159,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 110,48 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 483,03 м.куб.

49 час 7,27 Гкал

49 час 31,67 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

0,21 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя "Бонор"

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD