Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 109, корп. 1, лит. А**	Договор:	**42645.046.6**	Телефон:	Узел учета: **Общий**
Адрес:	**Бабушкина ул, д. 109, корп. 1, лит. А**	Строит.адрес:			Код УУТЭ: **149099**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**		график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.08.2029** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ 943.2 № 14806**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,4987**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1936**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,088**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**149,61**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35,2**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	192,94	170,51	22,43	80,72	48,62	32,10	4,90	3,90	18,22		18,22	18,75		18,75		80,30		4,40		7,29
24.12.2025	24,00	*	196,63	172,18	24,45	80,32	48,31	32,01	4,90	3,90	20,17		20,17	20,75		20,75		79,84		4,40		7,48
25.12.2025	24,00	*	199,15	177,10	22,05	79,81	49,12	30,69	4,90	3,90	17,72		17,72	18,22		18,22		79,48		4,40		7,20
26.12.2025	24,00	*	202,44	177,58	24,86	80,09	50,05	30,04	4,90	3,90	20,47		20,47	21,06		21,06		79,69		4,40		7,33
27.12.2025	24,00	*	201,05	175,32	25,73	79,79	49,80	29,99	4,90	3,90	21,47		21,47	22,08		22,08		79,34		4,40		7,32
28.12.2025	24,00		207,42	173,76	33,66	80,01	49,86	30,15	4,90	3,90	29,48		29,48	30,32		30,32		79,59		4,40		7,94
29.12.2025	24,00	*	200,26	171,82	28,44	82,49	50,36	32,13	4,90	3,90	24,25		24,25	24,98		24,98		82,07		4,40		7,88
30.12.2025	24,00	*	195,89	171,63	24,26	83,08	50,39	32,69	4,90	3,90	20,07		20,07	20,68		20,68		82,76		4,40		7,64
31.12.2025	24,00	*	199,45	166,36	33,09	83,86	49,60	34,26	4,90	3,90	29,02		29,02	29,93		29,93		83,79		4,40		8,48
01.01.2026	24,00	*	187,62	165,74	21,88	85,66	48,97	36,69	4,90	3,90	17,78		17,78	18,36		18,36		85,65		4,40		7,96
02.01.2026	24,00	*	190,37	166,92	23,45	88,47	49,98	38,49	4,90	3,90	19,23		19,23	19,89		19,89		88,19		4,40		8,51
03.01.2026	24,00	*	193,44	168,43	25,01	89,40	50,46	38,94	4,90	3,90	20,77		20,77	21,49		21,49		88,58		4,40		8,81
04.01.2026	24,00	*	195,32	173,63	21,69	89,12	51,98	37,14	4,90	3,90	17,34		17,34	17,93		17,93		88,01		4,40		8,39
05.01.2026	24,00	*	188,98	166,55	22,43	88,88	50,92	37,96	4,90	3,90	18,24		18,24	18,87		18,87		88,57		4,40		8,33
06.01.2026	24,00	*	188,68	164,86	23,82	89,31	49,97	39,34	4,90	3,90	19,68		19,68	20,37		20,37		88,79		4,40		8,62
07.01.2026	24,00	*	190,38	168,28	22,10	89,60	50,30	39,30	4,90	3,90	17,90		17,90	18,53		18,53		89,08		4,40		8,61
08.01.2026	24,00	*	191,73	168,00	23,73	89,15	50,47	38,68	4,90	3,90	19,60		19,60	20,28		20,28		88,37		4,40		8,63
09.01.2026	24,00	*	188,88	166,40	22,48	88,31	49,64	38,67	4,90	3,90	18,36		18,36	18,99		18,99		87,81		4,40		8,43
10.01.2026	24,00	*	168,44	146,12	22,32	88,36	49,54	38,82	4,90	3,90	18,70		18,70	19,34		19,34		87,89		4,40		7,65
11.01.2026	24,00	*	192,79	167,48	25,31	88,71	50,03	38,68	4,90	3,90	21,10		21,10	21,83		21,83		88,13		4,40		8,73
12.01.2026	24,00	*	187,67	164,99	22,68	88,50	49,58	38,92	4,90	3,90	18,60		18,60	19,24		19,24		87,98		4,40		8,44
13.01.2026	24,00	*	189,77	167,16	22,61	89,18	50,21	38,97	4,90	3,90	18,47		18,47	19,11		19,11		88,54		4,40		8,54
14.01.2026	24,00		195,36	169,66	25,70	89,24	51,02	38,22	4,90	3,90	21,48		21,48	22,23		22,23		88,75		4,40		8,79
15.01.2026	24,00	*	194,47	170,83	23,64	89,15	51,74	37,41	4,90	3,90	19,34		19,34	20,01		20,01		88,64		4,40		8,51
16.01.2026	24,00	*	192,05	166,55	25,50	88,88	50,81	38,07	4,90	3,90	21,27		21,27	22,01		22,01		88,72		4,40		8,62
17.01.2026	24,00	*	187,78	162,18	25,60	87,92	49,36	38,56	4,90	3,90	21,51		21,51	22,22		22,22		86,52		4,40		8,51
18.01.2026	24,00	*	195,82	171,91	23,91	88,13	50,79	37,34	4,90	3,90	19,57		19,57	20,23		20,23		87,87		4,40		8,54
19.01.2026	24,00	*	198,75	175,92	22,83	88,43	52,57	35,86	4,90	3,90	18,47		18,47	19,10		19,10		88,09		4,40		8,34
20.01.2026	24,00	*	202,30	177,91	24,39	88,77	53,78	34,99	4,90	3,90	20,02		20,02	20,72		20,72		88,48		4,40		8,40
21.01.2026	24,00	*	194,17	169,26	24,91	84,49	51,10	33,39	4,90	3,90	20,84		20,84	21,48		21,48		82,30		4,40		7,76
22.01.2026	24,00	*	192,83	169,62	23,21	90,44	52,60	37,84	4,90	3,90	19,11		19,11	19,80		19,80		89,96		4,40		8,53
Среднее	24,00		193,64	169,18	24,46	86,40	50,38	36,01	4,90	3,90	20,27		20,27	20,93		20,93		85,86		4,40		8,20
Итого	**744,00**		**6002,83**	**5244,66**	**758,17**						**628,25**		**628,25**	**648,80**		**648,80**						**254,21**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	11886,9	10081,50	1589,50		1627,70			559,12	1833,63
23.01.2026	18087,5	15497,90	2239,55		2298,91			876,08	2601,63

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0** час	Гкал	Ответственный оператор тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0** час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	**0,43** °C	**0,33** Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**253,88** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	**648,8** м.куб.		

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Отсутствует циркуляция на линии ГВС.

Невыполнение.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

/ /

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **27.01.26** 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ПРОСМОТРЕНО **ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.01.26** 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации

/ /