

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 111, лит. А	Договор:	35272.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 111 ИТП1	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	114644
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ943.2 № 15831	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,2	30	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7971	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,4297		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,2171		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 239,13	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 86,84	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	243,19	223,59	19,60	82,02	52,37	29,65	7,00	3,80	13,90		13,90	14,31		14,31		81,47		4,90		8,26
24.12.2025	24,00	*	245,77	225,76	20,01	81,64	52,32	29,32	7,00	3,80	14,30		14,30	14,72		14,72		81,04		4,90		8,28
25.12.2025	24,00	*	250,81	231,14	19,67	81,13	52,47	28,66	7,00	3,80	13,93		13,93	14,34		14,34		80,63		4,90		8,24
26.12.2025	24,00	*	252,22	231,59	20,63	81,37	53,06	28,31	7,00	3,80	14,84		14,84	15,28		15,28		81,01		4,90		8,26
27.12.2025	24,00	*	249,44	229,43	20,01	81,03	52,93	28,10	7,00	3,80	14,39		14,39	14,81		14,81		80,50		4,90		8,09
28.12.2025	24,00	*	248,80	228,46	20,34	81,32	53,05	28,27	7,00	3,80	14,69		14,69	15,12		15,12		80,77		4,90		8,14
29.12.2025	24,00	*	230,29	213,51	16,78	83,91	53,98	29,93	7,00	3,80	11,62		11,62	11,98		11,98		83,43		4,90		7,82
30.12.2025	24,00	*	236,88	217,25	19,63	84,47	53,07	31,40	7,00	3,80	14,40		14,40	14,85		14,85		83,81		4,90		8,50
31.12.2025	24,00	*	243,58	220,15	23,43	85,25	53,32	31,93	7,00	3,80	17,83		17,83	18,41		18,41		85,11		4,90		9,05
01.01.2026	24,00	*	236,16	219,47	16,69	87,24	53,56	33,68	7,00	3,80	11,33		11,33	11,71		11,71		87,02		4,90		8,87
02.01.2026	24,00	*	238,64	220,54	18,10	90,08	54,70	35,38	7,00	3,80	12,78		12,78	13,23		13,23		89,62		4,90		9,46
03.01.2026	24,00	*	240,60	222,68	17,92	91,00	55,26	35,74	7,00	3,80	12,54		12,54	12,99		12,99		90,10		4,90		9,62
04.01.2026	24,00	*	246,98	228,36	18,62	90,64	55,97	34,67	7,00	3,80	13,10		13,10	13,57		13,57		89,62		4,90		9,63
05.01.2026	24,00	*	239,29	220,23	19,06	90,46	54,90	35,56	7,00	3,80	13,80		13,80	14,29		14,29		90,08		4,90		9,58
06.01.2026	24,00	*	237,91	218,59	19,32	90,91	54,56	36,35	7,00	3,80	14,27		14,27	14,79		14,79		90,29		4,90		9,73
07.01.2026	24,00	*	241,03	223,01	18,02	91,19	55,01	36,18	7,00	3,80	12,85		12,85	13,32		13,32		90,56		4,90		9,74
08.01.2026	24,00	*	241,73	222,54	19,19	90,68	54,88	35,80	7,00	3,80	14,05		14,05	14,55		14,55		89,86		4,90		9,73
09.01.2026	24,00	*	240,30	220,56	19,74	89,88	54,02	35,86	7,00	3,80	14,56		14,56	15,07		15,07		89,35		4,90		9,71
10.01.2026	24,00	*	242,41	222,53	19,88	90,12	54,15	35,97	7,00	3,80	14,71		14,71	15,23		15,23		89,46		4,90		9,82
11.01.2026	24,00	*	241,75	221,90	19,85	90,27	54,35	35,92	7,00	3,80	14,64		14,64	15,16		15,16		89,55		4,90		9,79
12.01.2026	24,00	*	238,57	218,34	20,23	90,12	53,88	36,24	7,00	3,80	15,19		15,19	15,73		15,73		89,58		4,90		9,76
13.01.2026	24,00	*	240,72	221,09	19,63	90,73	54,44	36,29	7,00	3,80	14,62		14,62	15,14		15,14		90,02		4,90		9,83
14.01.2026	24,00	*	243,93	223,98	19,95	90,78	55,13	35,65	7,00	3,80	14,91		14,91	15,44		15,44		90,17		4,90		9,82
15.01.2026	24,00	*	244,78	225,24	19,54	90,68	55,38	35,30	7,00	3,80	14,36		14,36	14,87		14,87		90,02		4,90		9,75
16.01.2026	24,00	*	240,21	220,00	20,21	90,49	54,78	35,71	7,00	3,80	14,79		14,79	15,31		15,31		90,04		4,90		9,71
17.01.2026	24,00	*	235,63	215,36	20,27	89,45	53,65	35,80	7,00	3,80	15,39		15,39	15,92		15,92		88,12		4,90		9,55
18.01.2026	24,00	*	247,84	226,52	21,32	89,68	54,91	34,77	7,00	3,80	16,21		16,21	16,78		16,78		89,19		4,90		9,82
19.01.2026	24,00	*	251,07	230,77	20,30	89,90	55,98	33,92	7,00	3,80	14,81		14,81	15,34		15,34		89,37		4,90		9,68
20.01.2026	24,00	*	253,34	232,73	20,61	90,23	56,63	33,60	7,00	3,80	15,03		15,03	15,56		15,56		89,74		4,90		9,71
21.01.2026	24,00	*	243,40	222,87	20,53	86,00	53,93	32,07	7,00	3,80	15,17		15,17	15,66		15,66		84,59		4,90		8,93
22.01.2026	24,00	*	244,01	224,07	19,94	92,10	56,09	36,01	7,00	3,80	14,42		14,42	14,95		14,95		91,48		4,90		9,93
Среднее	24,00		242,94	223,30	19,65	87,90	54,28	33,61	7,00	3,80	14,30		14,30	14,79		14,79		87,28		4,90		9,25
Итого	744,00		7531,28	6922,26	609,02						443,43		443,43	458,43		458,43						286,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	185411	169327,00	11644,70		11943,40			6209,49	21442,50
23.01.2026	193189	176475,00	12103,10		12417,30			6544,23	22210,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 286,55 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 458,43 м.куб.

0 час Гкал
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Отрегулировать температуру на линии ГВС №827а18ф-аВ33-4318-9В7е-8ес34944daed
Отсутствует возможность корректировки температуры
Некорректный адрес
Генеральный директор

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f
27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD