

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А	Договор:	42641.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1	Строит.адрес:				Код УУТЗ:		149080	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;				
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131902	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 40,4051	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2025	24,00		54,76	54,76	0,00	77,91	42,51	35,40	5,80	5,00											1,94	
24.12.2025	24,00		55,38	55,38	0,00	78,21	42,57	35,64	5,80	5,00											1,97	
25.12.2025	24,00		56,97	56,97	0,00	78,50	43,45	35,05	5,80	5,00											2,00	
26.12.2025	24,00		58,69	58,69	0,00	79,30	44,63	34,67	5,90	4,90											2,03	
27.12.2025	24,00		55,99	55,99	0,00	78,16	43,48	34,68	5,80	5,00											1,94	
28.12.2025	24,00		55,56	55,56	0,00	79,18	43,67	35,51	5,80	5,00											1,97	
29.12.2025	24,00		55,93	55,93	0,00	81,47	44,33	37,14	5,80	5,00											2,08	
30.12.2025	24,00		57,20	57,20	0,00	83,12	45,17	37,95	5,80	4,90											2,17	
31.12.2025	24,00		59,59	59,59	0,00	87,03	47,09	39,94	5,70	4,70											2,38	
01.01.2026	24,00		58,31	58,31	0,00	89,16	46,90	42,26	5,80	4,90											2,47	
02.01.2026	24,00		58,49	58,49	0,00	91,24	47,37	43,87	5,80	4,90											2,57	
03.01.2026	24,00		58,50	58,50	0,00	91,23	47,24	43,99	5,80	4,90											2,58	
04.01.2026	24,00		59,68	59,68	0,00	91,44	48,25	43,19	5,90	4,90											2,58	
05.01.2026	24,00		58,33	58,33	0,00	91,29	47,78	43,51	5,80	4,90											2,54	
06.01.2026	24,00		58,09	58,09	0,00	91,67	47,15	44,52	5,80	4,90											2,59	
07.01.2026	24,00		58,36	58,36	0,00	91,49	47,19	44,30	5,80	4,90											2,59	
08.01.2026	24,00		58,25	58,25	0,00	91,50	47,23	44,27	5,80	4,90											2,58	
09.01.2026	24,00		58,21	58,21	0,00	91,53	47,06	44,47	5,80	4,90											2,59	
10.01.2026	24,00		58,38	58,38	0,00	91,50	46,97	44,53	5,80	4,90											2,60	
11.01.2026	24,00	*	61,31	61,31	0,00	91,26	48,04	43,22	5,90	4,80											2,64	
12.01.2026	24,00		67,60	67,58	0,02	90,55	50,08	40,47	5,90	4,60											2,74	
13.01.2026																						
14.01.2026		*																				
15.01.2026	24,00	*	68,48	69,73	-1,25	91,58	51,87	39,71	6,00	4,60											2,66	
16.01.2026	24,00	*	67,43	69,72	-2,29	90,61	51,13	39,48	5,90	4,60											2,55	
17.01.2026	24,00	*	66,66	69,17	-2,51	90,06	50,32	39,74	5,90	4,60											2,52	
18.01.2026	24,00	*	68,19	70,99	-2,80	90,84	51,67	39,17	6,00	4,60											2,53	
19.01.2026		*																				
20.01.2026		*																				
21.01.2026		*																				
22.01.2026		*																				
Среднее	24,00		59,77	60,13	-0,35	87,19	46,93	40,27	5,84	4,85											2,39	
Итого	600,00		1494,34	1503,17	-8,83																59,81	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	123535	123437,00						3469,85	59261,20
23.01.2026	125492	125363,00						3549,40	60029,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 74,15 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

144 час 14,34 Гкал

144 час 0 куб.м

Документ подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD