

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А

Адрес: Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП2

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 42641.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ: 149080

Отопление 149080

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131909	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 40,4051	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		130,29	130,29	0,00	77,82	47,20	30,62	5,80	5,00												3,99
24.12.2025	24,00		131,73	131,70	0,03	78,13	47,38	30,75	5,80	5,00												4,05
25.12.2025	24,00		135,53	135,53	0,00	78,43	48,25	30,18	5,90	5,00												4,09
26.12.2025	24,00		139,69	139,69	0,00	79,23	49,34	29,89	5,90	5,00												4,17
27.12.2025	24,00		133,14	133,13	0,01	78,08	48,13	29,95	5,80	5,00												3,99
28.12.2025	24,00		132,09	132,09	0,00	79,12	48,33	30,79	5,80	5,00												4,06
29.12.2025	24,00		132,94	132,94	0,00	81,39	49,16	32,23	5,80	5,00												4,29
30.12.2025	24,00		135,93	135,93	0,00	83,04	50,13	32,91	5,90	5,00												4,47
31.12.2025	24,00		141,53	141,53	0,00	86,94	52,29	34,65	5,70	4,80												4,90
01.01.2026	24,00		138,28	138,28	0,00	89,06	52,31	36,75	5,80	4,90												5,09
02.01.2026	24,00		138,64	138,64	0,00	91,13	53,12	38,01	5,80	4,90												5,28
03.01.2026	24,00		138,56	138,56	0,00	91,12	53,17	37,95	5,90	4,90												5,27
04.01.2026	24,00		141,37	141,37	0,00	91,33	54,16	37,17	5,90	4,90												5,26
05.01.2026	24,00		137,94	137,94	0,00	91,19	53,56	37,63	5,80	4,90												5,20
06.01.2026	24,00		137,27	137,27	0,00	91,59	53,11	38,48	5,80	4,90												5,29
07.01.2026	24,00		137,81	137,81	0,00	91,43	53,16	38,27	5,80	4,90												5,28
08.01.2026	24,00		137,50	137,47	0,03	91,43	53,19	38,24	5,80	4,90												5,27
09.01.2026	24,00		137,34	137,34	0,00	91,47	53,16	38,31	5,80	4,90												5,27
10.01.2026	24,00		137,67	137,67	0,00	91,43	53,22	38,21	5,80	4,90												5,27
11.01.2026	24,00		145,45	145,45	0,00	91,20	54,16	37,04	5,90	4,80												5,38
12.01.2026	24,00		161,36	161,36	0,00	90,46	56,05	34,41	5,90	4,60												5,56
13.01.2026	24,00		163,72	163,72	0,00	91,06	56,74	34,32	6,00	4,60												5,63
14.01.2026	24,00		164,45	164,45	0,00	91,29	57,26	34,03	6,00	4,60												5,61
15.01.2026	24,00		162,95	162,95	0,00	91,47	57,28	34,19	6,00	4,70												5,58
16.01.2026	24,00		161,48	161,48	0,00	90,49	56,49	34,00	6,00	4,70												5,50
17.01.2026	24,00		159,72	159,72	0,00	89,96	55,88	34,08	6,00	4,70												5,45
18.01.2026	24,00		163,81	163,81	0,00	90,74	57,20	33,54	6,10	4,70												5,50
19.01.2026	24,00		166,39	166,39	0,00	90,59	57,99	32,60	6,10	4,70												5,43
20.01.2026	24,00		167,51	167,51	0,00	90,25	58,28	31,97	6,10	4,70												5,36
21.01.2026	24,00		161,97	161,97	0,00	90,07	57,68	32,39	6,00	4,70												5,25
22.01.2026	24,00		159,15	159,15	0,00	90,90	57,42	33,48	6,00	4,70												5,34
Среднее	24,00		146,23	146,23	0,00	87,80	53,38	34,42	5,89	4,84												5,03
Итого	744,00		4533,21	4533,14	0,07																	156,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	216060	218348,00						6132,38	59336,00
23.01.2026	220725	223013,00						6292,29	60104,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 156,08 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 01.01.2026 11:39
УТВЕРЖДЕНО 01.01.2026 14:23
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)
Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f
27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD