

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 48, лит. А  
 Адрес: Бабушкина ул, д. 48, лит. А  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 35011.046.6

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Отопление  
 112506

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208352	расходомер: Гmin= 0,2	Гmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-Д			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-Д	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2622	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 78,66	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Учет отопление (TB-1)								Учет ГВС (TB-2)														
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2025	24.00		158,63	158,63	0,00	81,67	57,24	24,43	6,80	4,90												3,88	
24.12.2025	24.00		160,76	160,76	0,00	81,29	57,26	24,03	6,80	4,90												3,87	
25.12.2025	24,00		165,90	165,90	0,00	80,78	57,80	22,98	6,80	4,90												3,82	
26.12.2025	24,00		166,03	166,03	0,00	81,02	58,21	22,81	6,80	4,90												3,79	
27.12.2025	24,00		163,67	163,67	0,00	80,71	57,83	22,88	6,80	4,90												3,75	
28.12.2025	24,00		162,45	162,45	0,00	80,97	57,78	23,19	6,80	4,90												3,77	
29.12.2025	24,00		160,24	160,24	0,00	83,49	58,70	24,79	6,80	4,90												3,98	
30.12.2025	24,00		159,46	159,46	0,00	84,08	58,89	25,19	6,80	4,90												4,03	
31.12.2025	24,00		152,64	152,64	0,00	84,85	58,04	26,81	6,80	4,90												4,10	
01.01.2026	24,00		151,60	151,60	0,00	86,76	58,24	28,52	6,80	4,90												4,34	
02.01.2026	24,00		153,19	153,19	0,00	89,63	59,50	30,13	6,80	4,90												4,63	
03.01.2026	24,00		154,86	154,86	0,00	90,58	60,07	30,51	6,80	4,90												4,74	
04.01.2026	24,00		159,77	159,77	0,00	90,26	60,99	29,27	6,80	4,90												4,69	
05.01.2026	24,00		152,44	152,44	0,00	89,98	59,49	30,49	6,80	4,90												4,66	
06.01.2026	24,00		150,73	150,73	0,00	90,44	59,11	31,33	6,80	4,90												4,74	
07.01.2026	24,00		154,43	154,43	0,00	90,72	59,82	30,90	6,80	4,90												4,78	
08.01.2026	24,00		154,20	154,20	0,00	90,27	59,65	30,62	6,80	4,90												4,73	
09.01.2026	24,00		152,97	152,97	0,00	89,42	58,96	30,46	6,80	4,90												4,67	
10.01.2026	24,00		154,09	154,09	0,00	89,68	59,26	30,42	6,80	4,90												4,70	
11.01.2026	24,00		153,79	153,79	0,00	89,85	59,40	30,45	6,80	4,90												4,69	
12.01.2026	24,00		152,15	152,15	0,00	89,65	58,97	30,68	6,80	4,90												4,68	
13.01.2026	24,00		154,93	154,93	0,00	90,31	59,74	30,57	6,80	4,90												4,75	
14.01.2026	24,00		156,63	156,63	0,00	90,36	60,17	30,19	6,80	4,90												4,74	
15.01.2026	24,00		157,71	157,71	0,00	90,26	60,48	29,78	6,80	4,90												4,71	
16.01.2026	24,00		153,65	153,65	0,00	90,02	59,70	30,32	6,80	4,90												4,67	
17.01.2026	24,00		149,64	149,64	0,00	89,12	58,50	30,62	6,80	4,90												4,59	
18.01.2026	24,00		159,00	159,00	0,00	89,22	60,07	29,15	6,80	4,90												4,65	
19.01.2026	24,00		162,60	162,60	0,00	89,49	61,28	28,21	6,80	4,90												4,60	
20.01.2026	24,00		164,07	164,07	0,00	89,82	62,12	27,70	6,80	4,90												4,56	
21.01.2026	24,00		154,18	154,18	0,00	85,75	58,90	26,85	6,80	4,90												4,15	
22.01.2026																							
Среднее	24,00		156,88	156,88	0,00	87,35	59,21	28,14	6,80	4,90												4,42	
Итого	720,00		4706,41	4706,41	0,00																		132,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	1540,84	1540,84						35,07	228,00
22.01.2026	6407,48	6407,48						171,20	972,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 136,88 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтгвс изл. м.куб.

24 час 4,42 Гкал

20 час 40 куб.м

час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

от 24.01.2026

ОАО "ТЭК СПБ", Якевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ИГОРЬ ЕВГЕНОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный Оператор 35011.046.6 Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:22 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD