

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

|                                         |                                                  |                           |                   |                |                  |             |        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------|
| Абонент:                                | Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 7, лит. А | Договор:                  | 33942.046.6       | Телефон:       |                  | Узел учета: | Общий  |
| Адрес:                                  | Бабушкина ул, д. 7, лит. А ИТП                   | Строит.адрес:             |                   |                |                  | Код УУТЭ:   | 109713 |
| Обслуживающая организация:              |                                                  | Телефон:                  |                   |                |                  |             |        |
| Источник:                               | котельная 1 Невская                              | Схема подключения:        | 2-х трубная схема |                |                  | график:     | 147/71 |
| Установленные приборы:                  | Часовые и суточн. архивы в файлах:               | Приборы УУТЭ поверены до: | 11.09.2029        | Режим (схема): |                  |             |        |
| Вычислитель:                            | БКТ-7.03 № 206886                                | расходомер:               | Gmin=             | Термопреобр.:  | Преобр.давления: |             |        |
| Подающий трубопровод (М1)               | ПРЭМ-32-В1                                       | 0,067                     | 30                | КТСП-Н         |                  |             |        |
| Обратный трубопровод (М2)               | ПРЭМ-32-В1                                       | 0,067                     | 30                | КТСП-Н         |                  |             |        |
| Подающий ГВС (М3)                       | ПРЭМ-32-В1                                       | 0,067                     | 30                | ТСП-Н          |                  |             |        |
| Циркуляционный ГВС (М4)                 |                                                  |                           |                   |                |                  |             |        |
| Подпиточный трубопровод (Vп)            |                                                  |                           |                   |                |                  |             |        |
| Расчетный алгоритм:                     | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)                  | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)    |                   |                |                  |             |        |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          | Qот.= 0,171                                      | Qвент.= 0                 | Qтех.= 0          | Qтех.гвс= 0    | Qгвс.= 0,1297    |             |        |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                                                  |                           |                   | Qтех.гвс.ср= 0 | Qгвс.ср= 0,059   |             |        |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    | Gот.= 54                                         | Gвент.= 0                 | Gтех.= 0          | Gтех.гвс= 0    | Gгвс.= 23,6      | Gгвс.м=     |        |

| Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026 |        |    |         |         |        |       |       |       |            |                     |        |      |        |        |       |               |            |       |       |            |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------------|---------------------|--------|------|--------|--------|-------|---------------|------------|-------|-------|------------|------------|-----------|
| Учет отопление (ТВ-1)                                                 |        |    |         |         |        |       |       |       |            | Контроль ГВС (ТВ-2) |        |      |        |        |       |               |            |       |       |            |            |           |
| Дата                                                                  | Ти час | НС | M1 т    | M2 т    | dM т   | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2          | M3 т   | M4 т | dM т   | V3 м3  | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | Qобщ Гкал |
| 23.12.2025                                                            | 24,00  |    | 84,46   | 75,12   | 9,34   | 79,51 | 47,53 | 31,98 | 6,80       | 4,90                | 7,74   |      | 7,74   | 7,92   |       | 7,92          |            | 78,13 |       |            |            | 3,15      |
| 24.12.2025                                                            | 24,00  |    | 86,58   | 76,79   | 9,79   | 79,87 | 48,17 | 31,70 | 6,80       | 4,90                | 7,93   |      | 7,93   | 8,15   |       | 8,15          |            | 78,49 |       |            |            | 3,22      |
| 25.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 87,80   | 77,84   | 9,96   | 80,06 | 48,84 | 31,22 | 6,80       | 4,90                | 8,00   |      | 8,00   | 8,23   |       | 8,23          |            | 78,66 |       |            |            | 3,23      |
| 26.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 87,26   | 77,79   | 9,47   | 79,77 | 49,07 | 30,70 | 6,80       | 4,90                | 7,52   |      | 7,52   | 7,73   |       | 7,73          |            | 78,49 |       |            |            | 3,15      |
| 27.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 86,49   | 77,17   | 9,32   | 79,17 | 48,80 | 30,37 | 6,80       | 4,90                | 7,35   |      | 7,35   | 7,55   |       | 7,55          |            | 77,75 |       |            |            | 3,08      |
| 28.12.2025                                                            | 24,00  |    | 86,66   | 76,29   | 10,37  | 80,33 | 48,86 | 31,47 | 6,80       | 4,90                | 8,40   |      | 8,40   | 8,61   |       | 8,61          |            | 79,12 |       |            |            | 3,24      |
| 29.12.2025                                                            | 24,00  |    | 86,03   | 75,56   | 10,47  | 82,66 | 49,36 | 33,30 | 6,80       | 4,90                | 8,48   |      | 8,48   | 8,74   |       | 8,74          |            | 81,28 |       |            |            | 3,39      |
| 30.12.2025                                                            | 24,00  |    | 85,53   | 75,50   | 10,03  | 83,91 | 49,72 | 34,19 | 6,80       | 4,90                | 7,92   |      | 7,92   | 8,14   |       | 8,14          |            | 82,36 |       |            |            | 3,43      |
| 31.12.2025                                                            | 24,00  |    | 86,78   | 75,17   | 11,61  | 88,18 | 51,03 | 37,15 | 6,80       | 4,90                | 9,35   |      | 9,35   | 9,66   |       | 9,66          |            | 87,14 |       |            |            | 3,82      |
| 01.01.2026                                                            | 24,00  |    | 83,12   | 74,60   | 8,52   | 89,33 | 50,65 | 38,68 | 6,80       | 4,90                | 6,33   |      | 6,33   | 6,56   |       | 6,56          |            | 87,01 |       |            |            | 3,65      |
| 02.01.2026                                                            | 24,00  |    | 84,54   | 75,40   | 9,14   | 91,66 | 51,71 | 39,95 | 6,80       | 4,90                | 7,03   |      | 7,03   | 7,27   |       | 7,27          |            | 89,65 |       |            |            | 3,86      |
| 03.01.2026                                                            | 24,00  |    | 84,92   | 75,99   | 8,93   | 91,84 | 52,16 | 39,68 | 6,80       | 4,90                | 6,78   |      | 6,78   | 7,03   |       | 7,03          |            | 89,59 |       |            |            | 3,84      |
| 04.01.2026                                                            | 24,00  |    | 86,66   | 77,39   | 9,27   | 92,65 | 53,42 | 39,23 | 6,80       | 4,90                | 7,25   |      | 7,25   | 7,52   |       | 7,52          |            | 90,98 |       |            |            | 3,90      |
| 05.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 84,82   | 75,47   | 9,35   | 91,64 | 52,24 | 39,40 | 6,80       | 4,90                | 7,28   |      | 7,28   | 7,53   |       | 7,53          |            | 89,49 |       |            |            | 3,84      |
| 06.01.2026                                                            | 24,00  |    | 83,81   | 74,58   | 9,23   | 91,59 | 51,35 | 40,24 | 6,80       | 4,90                | 7,13   |      | 7,13   | 7,38   |       | 7,38          |            | 89,32 |       |            |            | 3,85      |
| 07.01.2026                                                            | 24,00  |    | 84,38   | 74,83   | 9,55   | 91,52 | 51,83 | 39,69 | 6,80       | 4,90                | 7,17   |      | 7,17   | 7,44   |       | 7,44          |            | 89,35 |       |            |            | 3,85      |
| 08.01.2026                                                            | 24,00  |    | 84,84   | 74,53   | 10,31  | 91,71 | 52,36 | 39,35 | 6,80       | 4,90                | 8,31   |      | 8,31   | 8,61   |       | 8,61          |            | 89,95 |       |            |            | 3,88      |
| 09.01.2026                                                            | 24,00  |    | 84,22   | 73,57   | 10,65  | 91,68 | 52,02 | 39,66 | 6,80       | 4,90                | 8,64   |      | 8,64   | 8,95   |       | 8,95          |            | 90,04 |       |            |            | 3,90      |
| 10.01.2026                                                            | 24,00  |    | 83,61   | 74,44   | 9,17   | 92,69 | 52,93 | 39,76 | 6,80       | 4,90                | 7,18   |      | 7,18   | 7,43   |       | 7,43          |            | 90,56 |       |            |            | 3,82      |
| 11.01.2026                                                            | 24,00  |    | 85,44   | 73,31   | 12,13  | 91,78 | 52,20 | 39,58 | 6,80       | 4,90                | 9,63   |      | 9,63   | 9,97   |       | 9,97          |            | 90,34 |       |            |            | 4,02      |
| 12.01.2026                                                            | 24,00  |    | 82,92   | 73,06   | 9,86   | 91,61 | 51,31 | 40,30 | 6,80       | 4,90                | 7,83   |      | 7,83   | 8,09   |       | 8,09          |            | 89,66 |       |            |            | 3,85      |
| 13.01.2026                                                            | 24,00  |    | 82,96   | 73,12   | 9,84   | 92,27 | 51,47 | 40,80 | 6,80       | 4,90                | 7,82   |      | 7,82   | 8,07   |       | 8,07          |            | 90,63 |       |            |            | 3,90      |
| 14.01.2026                                                            | 24,00  |    | 83,59   | 73,88   | 9,71   | 92,95 | 52,21 | 40,74 | 6,80       | 4,90                | 7,70   |      | 7,70   | 7,95   |       | 7,95          |            | 91,12 |       |            |            | 3,92      |
| 15.01.2026                                                            | 24,00  |    | 83,78   | 73,70   | 10,08  | 92,28 | 52,14 | 40,14 | 6,80       | 4,90                | 8,04   |      | 8,04   | 8,33   |       | 8,33          |            | 90,32 |       |            |            | 3,90      |
| 16.01.2026                                                            | 24,00  |    | 82,77   | 73,22   | 9,55   | 92,04 | 51,63 | 40,41 | 6,80       | 4,90                | 7,55   |      | 7,55   | 7,82   |       | 7,82          |            | 90,01 |       |            |            | 3,84      |
| 17.01.2026                                                            | 24,00  |    | 82,23   | 72,89   | 9,34   | 91,91 | 51,15 | 40,76 | 6,80       | 4,90                | 7,28   |      | 7,28   | 7,57   |       | 7,57          |            | 89,76 |       |            |            | 3,84      |
| 18.01.2026                                                            | 24,00  |    | 84,37   | 74,56   | 9,81   | 92,89 | 52,66 | 40,23 | 6,80       | 4,90                | 7,88   |      | 7,88   | 8,18   |       | 8,18          |            | 90,97 |       |            |            | 3,92      |
| 19.01.2026                                                            | 24,00  |    | 84,22   | 75,03   | 9,19   | 92,74 | 53,14 | 39,60 | 6,80       | 4,90                | 7,28   |      | 7,28   | 7,52   |       | 7,52          |            | 90,71 |       |            |            | 3,83      |
| 20.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 84,24   | 75,40   | 8,84   | 92,57 | 53,58 | 38,99 | 6,80       | 4,90                | 7,00   |      | 7,00   | 7,27   |       | 7,27          |            | 90,50 |       |            |            | 3,77      |
| 21.01.2026                                                            | 24,00  |    | 83,44   | 74,37   | 9,07   | 91,37 | 52,81 | 38,56 | 6,80       | 4,90                | 7,18   |      | 7,18   | 7,41   |       | 7,41          |            | 89,45 |       |            |            | 3,70      |
| 22.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 83,05   | 73,14   | 9,91   | 91,91 | 52,08 | 39,83 | 6,80       | 4,90                | 8,06   |      | 8,06   | 8,35   |       | 8,35          |            | 90,08 |       |            |            | 3,83      |
| Среднее                                                               | 24,00  |    | 84,69   | 74,96   | 9,74   | 88,91 | 51,24 | 37,67 | 6,80       | 4,90                | 7,71   |      | 7,71   | 7,97   |       | 7,97          |            | 87,13 |       |            |            | 3,69      |
| Итого                                                                 | 744,00 |    | 2625,52 | 2323,71 | 301,81 |       |       |       |            |                     | 239,04 |      | 239,04 | 246,98 |       | 246,98        |            |       |       |            |            | 114,42    |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т   | M2, т   | M3, т  | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|---------|--------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 22.12.2025  | 983,89  | 882,10  | 86,93  |       | 89,40     |           |       | 41,70      | 275,00  |
| 23.01.2026  | 3693,67 | 3280,94 | 333,38 |       | 343,99    |           |       | 180,45     | 1043,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 113,79 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 246,98 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Отправить температуру на линии ГВС Ответственность за ожог

несет ООО "ЖКС №2 Невского района", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:22 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации