

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 81, корп. 1, лит. А	Договор:	33948.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Бабушкина ул, д. 81, корп. 1, лит. А ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		109718	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	08.09.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;				
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207779	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н				
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н				
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2384	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 71,52	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		90,48	90,48	0,00	78,38	49,33	29,05	6,80	4,90												2,63
24.12.2025	24,00		91,38	91,38	0,00	78,11	48,70	29,41	6,80	4,90												2,69
25.12.2025	24,00		93,84	93,84	0,00	77,69	49,01	28,68	6,80	4,90												2,70
26.12.2025	24,00		94,09	94,09	0,00	77,98	49,56	28,42	6,80	4,90												2,68
27.12.2025	24,00		93,01	93,01	0,00	77,69	49,46	28,23	6,80	4,90												2,63
28.12.2025	24,00		92,48	92,48	0,00	77,83	49,44	28,39	6,80	4,90												2,63
29.12.2025	24,00		91,56	91,56	0,00	80,09	50,00	30,09	6,80	4,90												2,76
30.12.2025	24,00		91,45	91,45	0,00	80,68	50,14	30,54	6,80	4,90												2,80
31.12.2025	24,00		88,94	88,94	0,00	81,33	49,65	31,68	6,80	4,90												2,82
01.01.2026	24,00		88,47	88,47	0,00	82,98	49,62	33,36	6,80	4,90												2,96
02.01.2026	24,00		89,05	89,05	0,00	85,75	50,56	35,19	6,80	4,90												3,14
03.01.2026	24,00		89,81	89,81	0,00	86,75	51,15	35,60	6,80	4,90												3,20
04.01.2026	24,00		92,26	92,26	0,00	86,62	51,97	34,65	6,80	4,90												3,20
05.01.2026	24,00		88,82	88,82	0,00	86,18	50,80	35,38	6,80	4,90												3,15
06.01.2026	24,00		88,06	88,06	0,00	86,60	50,22	36,38	6,80	4,90												3,21
07.01.2026	24,00		89,70	89,70	0,00	86,91	50,49	36,42	6,80	4,90												3,28
08.01.2026	24,00		89,66	89,66	0,00	86,58	50,23	36,35	6,80	4,90												3,26
09.01.2026	24,00		89,08	89,08	0,00	85,70	49,60	36,10	6,80	4,90												3,22
10.01.2026	24,00		89,77	89,77	0,00	85,95	49,92	36,03	6,80	4,90												3,24
11.01.2026	24,00		89,56	89,56	0,00	86,13	50,10	36,03	6,80	4,90												3,23
12.01.2026	24,00		88,11	88,11	0,00	85,84	49,57	36,27	6,80	4,90												3,20
13.01.2026	24,00		89,25	89,25	0,00	86,52	49,96	36,56	6,80	4,90												3,27
14.01.2026	24,00		90,04	90,04	0,00	86,61	50,46	36,15	6,80	4,90												3,26
15.01.2026	23,00	*	86,52	86,52	0,00	86,59	50,78	35,81	6,80	4,90												3,10
16.01.2026	24,00		88,22	88,22	0,00	86,22	50,09	36,13	6,80	4,90												3,19
17.01.2026	24,00		86,45	86,45	0,00	85,53	49,16	36,37	6,80	4,90												3,15
18.01.2026	24,00		91,00	91,00	0,00	85,57	50,22	35,35	6,80	4,90												3,22
19.01.2026	24,00		92,94	92,94	0,00	85,95	51,23	34,72	6,80	4,90												3,23
20.01.2026	24,00		93,66	93,66	0,00	86,31	52,01	34,30	6,80	4,90												3,22
21.01.2026	24,00		89,16	89,16	0,00	82,78	49,92	32,86	6,80	4,90												2,94
22.01.2026	24,00		89,03	89,03	0,00	87,68	51,43	36,25	6,80	4,90												3,23
Среднее	23,97		90,31	90,31	0,00	83,92	50,15	33,77	6,80	4,90												3,05
Итого	743,00		2795,85	2795,85	0,00																	94,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	1449,33	597,25						79,87	374,00
23.01.2026	4336,46	3484,38						176,77	1141,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 94,57 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

1 час 0,13 Гкал

1 час 0 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:39 (MSK)

27.01.26 14:23 (MSK)

Ответственный за документ: ООО "Обуховоэнерго" (от абонента)

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD