

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 89, корп. 1, лит. Ц	Договор:	35015.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 89, корп. 1	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	112510
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14858	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4626	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1782		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,081		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 138,78	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 32,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	195,93	173,65	22,28	79,98	47,16	32,82	4,90	3,90	16,75		16,75	17,22		17,22		79,04		4,40		7,49
24.12.2025	24,00	*	197,14	174,80	22,34	79,64	46,96	32,68	4,90	3,90	16,66		16,66	17,13		17,13		78,68		4,40		7,50
25.12.2025	24,00	*	202,12	179,58	22,54	79,14	47,45	31,69	4,90	3,90	17,05		17,05	17,52		17,52		78,25		4,40		7,48
26.12.2025	24,00	*	202,00	180,48	21,52	79,43	48,03	31,40	4,90	3,90	16,05		16,05	16,50		16,50		78,63		4,40		7,38
27.12.2025	24,00	*	200,86	177,86	23,00	79,16	47,78	31,38	4,90	3,90	17,47		17,47	17,95		17,95		78,30		4,40		7,41
28.12.2025	24,00	*	200,49	176,79	23,70	79,28	47,71	31,57	4,90	3,90	18,06		18,06	18,56		18,56		78,30		4,40		7,47
29.12.2025	24,00	*	196,13	175,26	20,87	81,68	48,31	33,37	4,90	3,90	15,48		15,48	15,94		15,94		80,83		4,40		7,56
30.12.2025	24,00	*	197,09	175,24	21,85	82,27	48,37	33,90	4,90	3,90	17,11		17,11	17,62		17,62		81,41		4,40		7,75
31.12.2025	24,00	*	197,14	170,12	27,02	82,99	47,87	35,12	4,90	3,90	22,38		22,38	23,06		23,06		82,32		4,40		8,22
01.01.2026	24,00	*	188,63	170,62	18,01	84,66	47,89	36,77	4,90	3,90	13,63		13,63	14,06		14,06		83,75		4,40		7,81
02.01.2026	24,00	*	190,03	171,17	18,86	87,46	48,87	38,59	4,90	3,90	14,59		14,59	15,07		15,07		86,33		4,40		8,27
03.01.2026	24,00	*	190,85	172,38	18,47	88,50	49,44	39,06	4,90	3,90	14,22		14,22	14,70		14,70		87,04		4,40		8,38
04.01.2026	24,00	*	195,75	176,82	18,93	88,40	50,57	37,83	4,90	3,90	14,75		14,75	15,25		15,25		86,75		4,40		8,37
05.01.2026	24,00	*	190,32	170,05	20,27	87,98	49,55	38,43	4,90	3,90	15,20		15,20	15,71		15,71		86,90		4,40		8,33
06.01.2026	24,00	*	188,50	168,47	20,03	88,44	48,91	39,53	4,90	3,90	15,45		15,45	15,97		15,97		87,25		4,40		8,44
07.01.2026	24,00	*	190,98	171,89	19,09	88,74	49,22	39,52	4,90	3,90	15,18		15,18	15,70		15,70		87,55		4,40		8,50
08.01.2026	24,00	*	191,21	171,56	19,65	88,37	49,29	39,08	4,90	3,90	15,55		15,55	16,07		16,07		87,02		4,40		8,45
09.01.2026	24,00	*	189,82	170,07	19,75	87,43	48,52	38,91	4,90	3,90	15,67		15,67	16,18		16,18		86,02		4,40		8,36
10.01.2026	24,00	*	192,86	171,39	21,47	87,60	48,65	38,95	4,90	3,90	16,67		16,67	17,22		17,22		86,27		4,40		8,57
11.01.2026	24,00	*	194,40	170,15	24,25	87,91	48,75	39,16	4,90	3,90	18,54		18,54	19,16		19,16		86,68		4,40		8,81
12.01.2026	24,00	*	190,92	162,47	28,45	87,65	48,11	39,54	4,90	3,90	17,11		17,11	17,68		17,68		86,44		4,40		8,93
13.01.2026	24,00	*	191,07	166,49	24,58	88,38	48,99	39,39	4,90	3,90	14,87		14,87	15,37		15,37		87,09		4,40		8,74
14.01.2026	24,00	*	195,17	173,27	21,90	88,47	49,89	38,58	4,90	3,90	15,97		15,97	16,51		16,51		87,40		4,40		8,63
15.01.2026	24,00	*	196,88	175,15	21,73	88,42	50,15	38,27	4,90	3,90	16,17		16,17	16,71		16,71		87,35		4,40		8,64
16.01.2026	24,00	*	191,88	171,67	20,21	88,03	49,44	38,59	4,90	3,90	14,82		14,82	15,32		15,32		87,02		4,40		8,42
17.01.2026	24,00	*	188,22	166,45	21,77	87,31	48,40	38,91	4,90	3,90	16,37		16,37	16,90		16,90		85,54		4,40		8,39
18.01.2026	24,00	*	198,82	175,38	23,44	87,37	49,69	37,68	4,90	3,90	17,44		17,44	18,02		18,02		86,52		4,40		8,67
19.01.2026	24,00	*	199,83	180,23	19,60	87,74	50,94	36,80	4,90	3,90	14,76		14,76	15,25		15,25		86,82		4,40		8,36
20.01.2026																						
21.01.2026																						
22.01.2026																						
Среднее	24,00		194,47	172,84	21,63	85,44	48,75	36,70	4,90	3,90	16,21		16,21	16,73		16,73		84,34		4,40		8,19
Итого	672,00		5445,04	4839,46	605,58						453,97		453,97	468,35		468,35						229,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	10140,1	8631,64	1116,13		1141,60			464,90	1833,57
20.01.2026	15782,2	13647,50	1585,52		1625,79			740,67	2529,57

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 253,61 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 518,54 м.куб.

72 час 24,57 Гкал

72 час 50,19 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Отрегулировать температуру на линии ГВС. Эп.договор №827а-18дф-аб33-4318-9б7е-8ес34944daed

Одобрено ООО "ЖКС №2 Невского района", ОРЛОВ ИВАН

ООО "ЖКС №2 Невского района" ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя абонента

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD