

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 89, корп. 2, лит. Ф	Договор:	33954.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 89, корп. 2, лит. Ф	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	109729
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	12.07.2026	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1;		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 215580	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,121		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,055		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 22	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00		115,85	105,76	10,09	80,36	51,68	28,68	6,80	4,90	10,85		10,85	11,07		11,07		65,13				3,85
24.12.2025	24,00		117,02	108,50	8,52	80,05	51,36	28,69	6,80	4,90	10,89		10,89	11,12		11,12		65,49				3,80
25.12.2025	24,00	*	120,32	111,62	8,70	79,57	51,75	27,82	6,80	4,90	10,95		10,95	11,18		11,18		65,94				3,80
26.12.2025	24,00	*	120,60	111,72	8,88	79,72	52,24	27,48	6,80	4,90	11,20		11,20	11,44		11,44		67,01				3,78
27.12.2025	24,00	*	119,33	110,45	8,88	79,46	52,05	27,41	6,80	4,90	11,28		11,28	11,50		11,50		65,70				3,74
28.12.2025	24,00		119,33	109,35	9,98	79,69	51,96	27,73	6,80	4,90	12,47		12,47	12,69		12,69		66,71				3,83
29.12.2025	24,00		116,61	108,29	8,32	82,15	52,79	29,36	6,80	4,90	10,75		10,75	10,95		10,95		64,98				3,87
30.12.2025	24,00	*	117,07	106,71	10,36	82,76	53,08	29,68	6,80	4,90	12,92		12,92	13,17		13,17		65,73				4,03
31.12.2025	24,00	*	115,61	101,49	14,12	83,47	52,37	31,10	6,80	4,90	16,64		16,64	16,99		16,99		66,51				4,34
01.01.2026	24,00		112,45	104,77	7,68	85,34	52,50	32,84	6,80	4,90	10,06		10,06	10,25		10,25		65,00				4,10
02.01.2026	24,00	*	112,63	104,60	8,03	88,19	53,71	34,48	6,80	4,90	10,21		10,21	10,39		10,39		64,94				4,32
03.01.2026	24,00		113,75	104,99	8,76	89,15	54,50	34,65	6,80	4,90	11,29		11,29	11,50		11,50		65,07				4,43
04.01.2026	24,00		116,69	108,35	8,34	88,91	55,44	33,47	6,80	4,90	11,04		11,04	11,24		11,24		65,50				4,38
05.01.2026	24,00		112,56	103,35	9,21	88,56	54,29	34,27	6,80	4,90	11,79		11,79	12,03		12,03		64,89				4,37
06.01.2026	24,00	*	111,58	103,15	8,43	89,02	53,79	35,23	6,80	4,90	11,10		11,10	11,32		11,32		65,30				4,39
07.01.2026	24,00		113,40	105,50	7,90	89,36	54,24	35,12	6,80	4,90	10,69		10,69	10,89		10,89		64,46				4,42
08.01.2026	24,00		113,43	104,91	8,52	88,89	54,26	34,63	6,80	4,90	11,30		11,30	11,50		11,50		64,68				4,40
09.01.2026	24,00	*	112,89	104,48	8,41	88,07	53,73	34,34	6,80	4,90	11,05		11,05	11,27		11,27		65,79				4,34
10.01.2026	24,00		113,80	104,83	8,97	88,31	54,01	34,30	6,80	4,90	11,47		11,47	11,72		11,72		65,71				4,40
11.01.2026	24,00	*	114,37	103,57	10,80	88,51	54,19	34,32	6,80	4,90	13,14		13,14	13,37		13,37		66,74				4,52
12.01.2026	24,00		111,82	103,21	8,61	88,30	53,85	34,45	6,80	4,90	10,92		10,92	11,12		11,12		64,50				4,32
13.01.2026	24,00	*	113,92	104,12	9,80	88,96	54,36	34,60	6,80	4,90	12,03		12,03	12,26		12,26		65,58				4,48
14.01.2026	24,00	*	114,85	106,84	8,01	89,04	54,91	34,13	6,80	4,90	10,36		10,36	10,56		10,56		65,19				4,37
15.01.2026	24,00	*	115,40	107,09	8,31	88,96	55,19	33,77	6,80	4,90	10,92		10,92	11,14		11,14		66,06				4,36
16.01.2026	24,00	*	113,52	104,13	9,39	88,68	54,44	34,24	6,80	4,90	11,70		11,70	11,93		11,93		64,72				4,40
17.01.2026	24,00		110,85	101,25	9,60	87,71	53,13	34,58	6,80	4,90	12,21		12,21	12,43		12,43		65,41				4,35
18.01.2026	24,00	*	116,98	106,32	10,66	88,01	54,48	33,53	6,80	4,90	13,32		13,32	13,59		13,59		66,73				4,51
19.01.2026	24,00		119,18	108,25	10,93	88,28	55,57	32,71	6,80	4,90	11,53		11,53	11,76		11,76		65,74				4,51
20.01.2026	24,00		120,22	111,57	8,65	88,59	56,23	32,36	6,80	4,90	10,96		10,96	11,18		11,18		66,01				4,38
21.01.2026	24,00		116,24	107,22	9,02	84,30	53,60	30,70	6,80	4,90	11,21		11,21	11,46		11,46		65,98				4,06
22.01.2026																						
Среднее	24,00		115,41	106,21	9,20	86,01	53,66	32,36	6,80	4,90	11,54		11,54	11,77		11,77		65,57				4,23
Итого	720,00		3462,27	3186,39	275,88						346,25		346,25	353,02		353,02						126,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	9079,9	8495,41	829,85		846,52			293,15	1813,00
22.01.2026	12659,4	11791,60	1185,82		1209,45			446,89	2557,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 130,96 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 364,79 м.куб.

24 час 4,23 Гкал

24 час 11,77 куб.м

0,12 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:22 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD