

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 95, корп. 3, лит. Э
Адрес: Бабушкина ул, д. 95, корп. 3, лит. Э
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: **40064.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **142099**

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		21.08.2029		Режим (схема):		ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 206901		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр. давления:			
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3		0,12	30	КТСП-Н					
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3		0,12	30	КТСП-Н					
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н					
Циркуляционный ГВС (М4)		ПРЭМ		0,027	12	КТСП-Н					
Подпиточный трубопровод (Vn)											
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,205		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гв.= 0		Qгвс.= 0,1122	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0		Qгвс.ср= 0,051	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 61,5		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гв.= 0		Gгвс.= 20,4 Gгвс.м=	

Дата		Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Гал	
				M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
				T		т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гал
23.12.2025	24.00			226,31	222,02	4,29	79,58	66,87	12,71	6,80	4,90	164,47	160,52	3,95	169,06	164,77	4,29	м3	79,51	75,35	5,80	4,90	3,18
24.12.2025	24.00			228,34	223,95	4,39	79,28	66,64	12,64	6,80	4,90	165,96	161,87	4,09	170,58	166,10	4,48	м3	79,21	75,09	5,80	4,90	3,19
25.12.2025	24.00			234,15	229,97	4,18	78,92	66,68	12,24	6,80	4,90	170,18	166,27	3,91	174,92	170,57	4,35	м3	78,84	74,89	5,80	4,90	3,16
26.12.2025	24.00			234,61	230,44	4,17	79,23	67,11	12,12	6,80	4,90	170,61	166,63	3,98	175,36	171,00	4,36	м3	79,16	75,25	5,80	4,90	3,14
27.12.2025	24.00			232,29	227,32	4,97	78,88	66,68	12,20	6,80	4,90	169,02	164,29	4,73	173,68	168,56	5,12	м3	78,80	74,87	5,80	4,90	3,18
28.12.2025	24.00			231,13	225,55	5,58	79,09	66,80	12,29	6,80	4,90	168,36	163,03	5,33	172,97	167,29	5,68	м3	79,02	75,05	5,80	4,90	3,23
29.12.2025	24.00			227,99	224,11	3,88	81,47	68,42	13,05	6,80	4,90	165,88	162,21	3,67	170,73	166,66	4,07	м3	81,39	77,14	5,80	4,90	3,25
30.12.2025	24.00			228,18	223,05	5,13	82,06	68,82	13,24	6,80	4,90	166,24	161,30	4,94	171,23	165,74	5,49	м3	81,98	77,69	5,80	4,90	3,38
31.12.2025	24.00			223,07	215,76	7,31	82,68	68,89	13,79	6,80	4,90	162,93	155,81	7,12	167,89	160,13	7,76	м3	82,60	78,09	5,80	4,90	3,59
01.01.2026	24.00			220,88	218,43	2,45	84,40	70,01	14,39	6,80	4,90	160,62	158,41	2,21	165,68	162,97	2,71	м3	84,33	79,58	5,80	4,90	3,36
02.01.2026	24.00			222,17	218,88	3,29	87,21	72,19	15,02	6,80	4,90	161,88	158,72	3,16	167,22	163,57	3,65	м3	87,13	82,16	5,80	4,90	3,59
03.01.2026	24.00			224,31	220,48	3,83	88,20	73,14	15,06	6,80	4,90	163,56	159,79	3,77	169,12	164,80	4,32	м3	88,11	83,17	5,80	4,90	3,68
04.01.2026	24.00			229,83	226,76	3,07	88,04	73,49	14,55	6,80	4,90	167,55	164,41	3,14	173,21	169,62	3,59	м3	87,95	83,23	5,80	4,90	3,59
05.01.2026	24.00			221,32	217,91	3,41	87,59	72,55	15,04	6,80	4,90	161,39	157,95	3,44	166,81	162,81	4,00	м3	87,50	82,48	5,80	4,90	3,59
06.01.2026	24.00			220,18	216,09	4,09	87,98	72,50	15,48	6,80	4,90	160,63	156,49	4,14	166,03	161,38	4,65	м3	87,89	82,70	5,80	4,90	3,72
07.01.2026	24.00			224,32	220,20	4,12	88,35	73,06	15,29	6,80	4,90	163,66	159,42	4,24	169,22	164,44	4,78	м3	88,27	83,13	5,80	4,90	3,75
08.01.2026	24.00																						

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	3514,27	3410,27	2613,80	2509,34	2681,23	2571,73		69,36	467,00
23.01.2026	10734,4	10503,40	7875,29	7640,95	8110,13	7854,61		215,72	1235,00

Период превышения t_2 :

Количество потребленной тепловой энергии Q_{общ.} 108.26 Гкал

Объем потребленного теплоносителя $V_{\text{тн}}$ изл. **141,3** м.куб.

ДОКУМЕНТ
час

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Ответственность ООО "ЖКО №2 НЕВЯКОГО РАЙОНА". ОРЛОВ ИВАН

ООО "ЖКС №2 Невского района"

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d76

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b010-360841173d71

MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3E

Сертификат № 1177/000003030000 от 19.05.2017