

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 97, корп. 2, лит. Р	Договор:	33958.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109732
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	20.07.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 206917	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	Взлет ТПС			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1034		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,047		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00		69,37	59,93	9,44	79,49	39,79	39,70	6,80	4,90	9,40		9,40	9,65		9,65		76,17				3,13
24.12.2025	24,00	*	67,90	57,96	9,94	79,15	38,94	40,21	6,80	4,90	10,13		10,13	10,40		10,40		74,97				3,12
25.12.2025	24,00		68,09	57,89	10,20	78,71	38,95	39,76	6,80	4,90	10,12		10,12	10,34		10,34		73,85				3,10
26.12.2025	24,00		66,28	56,85	9,43	79,03	39,30	39,73	6,80	4,90	9,40		9,40	9,62		9,62		75,47				3,00
27.12.2025	24,00		64,06	53,19	10,87	78,70	38,43	40,27	6,80	4,90	10,74		10,74	11,00		11,00		74,16				3,00
28.12.2025	24,00	*	62,78	51,76	11,02	78,90	38,14	40,76	6,80	4,90	10,71		10,71	10,95		10,95		73,00				2,98
29.12.2025	24,00	*	61,19	51,44	9,75	81,31	38,10	43,21	6,80	4,90	9,44		9,44	9,67		9,67		76,75				3,02
30.12.2025	24,00		62,23	50,59	11,64	81,87	38,11	43,76	6,80	4,90	11,44		11,44	11,75		11,75		75,47				3,17
31.12.2025	24,00		59,37	44,64	14,73	82,47	36,68	45,79	6,80	4,90	14,37		14,37	14,72		14,72		72,06				3,26
01.01.2026	24,00		57,20	49,02	8,18	84,29	36,50	47,79	6,80	4,90	7,91		7,91	8,14		8,14		77,91				3,03
02.01.2026	24,00		59,09	50,29	8,80	87,08	37,58	49,50	6,80	4,90	8,70		8,70	8,95		8,95		79,32				3,26
03.01.2026	24,00		61,34	51,60	9,74	88,11	38,48	49,63	6,80	4,90	9,77		9,77	10,02		10,02		79,07				3,42
04.01.2026	24,00		63,92	55,64	8,28	87,98	40,30	47,68	6,80	4,90	8,19		8,19	8,40		8,40		80,90				3,38
05.01.2026	24,00	*	60,38	52,11	8,27	87,50	39,05	48,45	6,80	4,90	8,45		8,45	8,69		8,69		80,40				3,25
06.01.2026	24,00		60,20	49,63	10,57	87,93	37,73	50,20	6,80	4,90	10,51		10,51	10,80		10,80		79,15				3,42
07.01.2026	24,00		62,10	53,73	8,37	88,29	38,98	49,31	6,80	4,90	8,40		8,40	8,62		8,62		80,71				3,39
08.01.2026	24,00		63,63	53,48	10,15	87,85	39,13	48,72	6,80	4,90	9,80		9,80	10,09		10,09		80,58				3,50
09.01.2026	24,00		62,11	53,11	9,00	86,98	38,66	48,32	6,80	4,90	8,71		8,71	8,94		8,94		78,65				3,35
10.01.2026	24,00		63,05	53,63	9,42	87,17	38,74	48,43	6,80	4,90	9,29		9,29	9,56		9,56		79,62				3,42
11.01.2026	24,00		62,77	50,52	12,25	87,38	38,46	48,92	6,80	4,90	12,00		12,00	12,32		12,32		77,83				3,55
12.01.2026	24,00		61,86	51,60	10,26	87,10	38,28	48,82	6,80	4,90	10,02		10,02	10,30		10,30		78,99				3,42
13.01.2026	24,00		62,37	52,16	10,21	87,71	38,55	49,16	6,80	4,90	10,03		10,03	10,29		10,29		79,58				3,46
14.01.2026	24,00	*	64,46	54,13	10,33	87,83	39,76	48,07	6,80	4,90	9,59		9,59	9,87		9,87		80,82				3,51
15.01.2026	24,00		64,98	54,18	10,80	87,77	40,01	47,76	6,80	4,90	10,43		10,43	10,72		10,72		80,03				3,54
16.01.2026	24,00		83,16	73,66	9,50	87,67	45,27	42,40	6,80	4,90	9,18		9,18	9,45		9,45		82,88				3,96
17.01.2026	24,00		102,94	93,05	9,89	86,66	48,83	37,83	6,80	4,90	9,46		9,46	9,76		9,76		84,39				4,38
18.01.2026	24,00		108,60	97,94	10,66	87,11	50,39	36,72	6,80	4,90	10,23		10,23	10,56		10,56		85,06				4,53
19.01.2026	24,00		110,51	100,78	9,73	87,42	51,58	35,84	6,80	4,90	9,55		9,55	9,84		9,84		85,32				4,47
20.01.2026	24,00		111,48	101,94	9,54	87,72	52,23	35,49	6,80	4,90	9,34		9,34	9,67		9,67		86,30				4,46
21.01.2026	24,00		105,29	95,96	9,33	83,58	49,47	34,11	6,80	4,90	8,84		8,84	9,12		9,12		81,55				4,06
22.01.2026	24,00		105,61	96,52	9,09	89,15	51,26	37,89	6,80	4,90	8,53		8,53	8,80		8,80		87,45				4,48
Среднее	24,00		72,20	62,22	9,98	85,16	41,15	44,01	6,80	4,90	9,76		9,76	10,03		10,03		79,30				3,52
Итого	744,00		2238,32	1928,93	309,39						302,68		302,68	311,01		311,01						109,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	7917,42	7046,90	910,00		930,35			325,54	2266,00
23.01.2026	10225,8	9036,56	1222,14		1251,05			462,20	3034,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 108,89 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 311,01 м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл. адрес: 10827218@tks-spb33-4318-9b7e-8ec34944daed
Отправлено ООО "ЖК-22 НЕВСКОЕ РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
Невский район, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: 10827218@tks-spb33-4318-9b7e-8ec34944daed
Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f
27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD