

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 98, лит. Е	Договор:	24182.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 98, лит. Е	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	67730
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.11.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 8987	расходемер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32		0,12	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32		0,12	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25		0,068	17	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2006		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0912		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 93	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 36,48	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	101,10	90,57	10,53	80,96	49,79	31,17	5,80	3,90	11,46		11,46	11,80		11,80		81,60		4,90		3,68
24.12.2025	24,00	*	101,92	93,16	8,76	80,56	49,55	31,01	5,80	3,90	12,04		12,04	12,39		12,39		81,12		4,90		3,60
25.12.2025	24,00	*	104,36	94,41	9,95	80,11	50,01	30,10	5,80	3,90	13,24		13,24	13,63		13,63		80,89		4,90		3,64
26.12.2025	24,00	*	103,90	94,33	9,57	80,42	50,74	29,68	5,80	3,90	12,84		12,84	13,22		13,22		81,24		4,90		3,57
27.12.2025	24,00	*	103,34	93,94	9,40	80,04	50,61	29,43	5,80	3,90	12,64		12,64	13,01		13,01		80,82		4,90		3,52
28.12.2025	24,00	*	104,21	93,50	10,71	80,23	50,29	29,94	5,80	3,90	13,93		13,93	14,34		14,34		80,73		4,90		3,67
29.12.2025	24,00	*	102,07	92,82	9,25	82,67	50,70	31,97	5,80	3,90	12,44		12,44	12,83		12,83		83,32		4,90		3,74
30.12.2025	24,00	*	102,59	93,23	9,36	83,20	50,79	32,41	5,80	3,90	12,56		12,56	12,95		12,95		83,74		4,90		3,81
31.12.2025	24,00	*	105,30	91,84	13,46	83,94	50,25	33,69	5,80	3,90	16,75		16,75	17,29		17,29		84,77		4,90		4,23
01.01.2026	24,00	*	98,80	92,22	6,58	85,89	50,39	35,50	5,80	3,90	9,78		9,78	10,10		10,10		86,51		4,90		3,85
02.01.2026	24,00	*	99,62	92,01	7,61	88,53	51,05	37,48	5,80	3,90	10,65		10,65	11,02		11,02		88,74		4,90		4,13
03.01.2026	24,00	*	99,93	92,57	7,36	89,40	51,71	37,69	5,80	3,90	10,46		10,46	10,83		10,83		89,32		4,90		4,16
04.01.2026	24,00	*	101,22	93,96	7,26	89,06	52,65	36,41	5,80	3,90	10,33		10,33	10,68		10,68		88,73		4,90		4,08
05.01.2026	24,00	*	98,84	91,68	7,16	88,88	51,52	37,36	5,80	3,90	10,23		10,23	10,59		10,59		89,00		4,90		4,07
06.01.2026	24,00	*	99,80	91,56	8,24	89,37	50,95	38,42	5,80	3,90	11,31		11,31	11,71		11,71		89,48		4,90		4,26
07.01.2026	24,00	*	100,49	92,69	7,80	89,71	51,68	38,03	5,80	3,90	10,89		10,89	11,28		11,28		89,79		4,90		4,23
08.01.2026	24,00	*	101,15	92,60	8,55	89,13	51,45	37,68	5,80	3,90	11,69		11,69	12,10		12,10		88,96		4,90		4,26
09.01.2026	24,00	*	102,59	92,23	10,36	88,27	50,76	37,51	5,80	3,90	13,53		13,53	13,99		13,99		88,42		4,90		4,38
10.01.2026	24,00	*	101,18	92,89	8,29	88,48	51,00	37,48	5,80	3,90	11,45		11,45	11,84		11,84		88,31		4,90		4,22
11.01.2026	24,00	*	102,68	92,45	10,23	88,70	51,37	37,33	5,80	3,90	13,38		13,38	13,85		13,85		88,71		4,90		4,37
12.01.2026	24,00	*	99,47	91,21	8,26	88,51	50,82	37,69	5,80	3,90	11,37		11,37	11,77		11,77		88,51		4,90		4,18
13.01.2026	24,00	*	99,99	92,06	7,93	89,10	51,29	37,81	5,80	3,90	11,10		11,10	11,49		11,49		88,90		4,90		4,20
14.01.2026	24,00	*	102,00	92,50	9,50	89,18	51,48	37,70	5,80	3,90	12,65		12,65	13,09		13,09		89,11		4,90		4,34
15.01.2026	24,00	*	101,52	92,91	8,61	89,01	51,82	37,19	5,80	3,90	11,74		11,74	12,15		12,15		88,87		4,90		4,23
16.01.2026	24,00	*	100,47	90,35	10,12	89,07	53,48	35,59	5,80	3,90	12,14		12,14	12,57		12,57		89,45		4,90		4,23
17.01.2026	24,00	*	99,35	89,52	9,83	87,98	51,08	36,90	5,80	3,90	12,76		12,76	13,19		13,19		87,72		4,90		4,18
18.01.2026	24,00	*	103,97	92,75	11,22	89,03	52,51	36,52	5,80	3,90	14,34		14,34	14,85		14,85		90,14		4,90		4,39
19.01.2026	24,00	*	102,26	93,77	8,49	89,77	54,48	35,29	5,80	3,90	11,69		11,69	12,12		12,12		90,64		4,90		4,08
20.01.2026	24,00	*	102,66	94,24	8,42	89,91	54,89	35,02	5,80	3,90	11,65		11,65	12,07		12,07		90,82		4,90		4,07
21.01.2026	24,00	*	100,43	91,34	9,09	86,51	53,91	32,60	5,80	3,90	12,26		12,26	12,67		12,67		87,17		4,90		3,77
22.01.2026	24,00	*	101,83	92,31	9,52	92,14	55,15	36,99	5,80	3,90	12,68		12,68	13,16		13,16		92,89		4,90		4,30
Среднее	24,00		101,58	92,50	9,08	86,70	51,55	35,15	5,80	3,90	12,13		12,13	12,53		12,53		87,05		4,90		4,05
Итого	744,00		3149,04	2867,62	281,42						375,98		375,98	388,58		388,58						125,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	68568,6	60625,70	8841,81		9053,18			2699,89	17766,70
23.01.2026	71820,5	63583,80	9231,23		9455,60			2862,76	18534,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 125,32 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 388,58 м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за документ: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" (Абонент)
Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f