

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 99, лит. И	Договор:	33960.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 99, лит. И	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109733
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.08.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205811	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1	0,027	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1078		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,049		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 19,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		131,37	117,83	13,54	78,09	52,56	25,53	6,80	4,90	9,69		9,69	9,95		9,95		78,06				4,07
24.12.2025	24,00		132,68	118,78	13,90	77,79	53,16	24,63	6,80	4,90	9,87		9,87	10,14		10,14		77,73				4,01
25.12.2025	24,00		137,03	121,71	15,32	77,39	52,34	25,05	6,80	4,90	11,31		11,31	11,61		11,61		77,37				4,24
26.12.2025	24,00		137,46	122,03	15,43	77,79	52,72	25,07	6,80	4,90	11,49		11,49	11,79		11,79		77,86				4,26
27.12.2025	24,00	*	136,17	120,56	15,61	77,44	52,51	24,93	6,80	4,90	11,88		11,88	12,20		12,20		77,35				4,22
28.12.2025	24,00		135,22	119,81	15,41	77,63	52,47	25,16	6,80	4,90	11,67		11,67	11,97		11,97		77,49				4,22
29.12.2025	24,00		133,80	118,92	14,88	79,94	53,29	26,65	6,80	4,90	11,09		11,09	11,40		11,40		79,96				4,36
30.12.2025	24,00		134,06	118,56	15,50	80,54	53,35	27,19	6,80	4,90	11,77		11,77	12,09		12,09		80,55				4,48
31.12.2025	24,00		133,92	114,77	19,15	81,08	52,81	28,27	6,80	4,90	15,56		15,56	16,02		16,02		81,29				4,80
01.01.2026	24,00		128,12	115,82	12,30	82,72	53,31	29,41	6,80	4,90	8,70		8,70	8,96		8,96		82,87				4,43
02.01.2026	24,00		130,43	116,05	14,38	85,50	54,57	30,93	6,80	4,90	10,71		10,71	11,05		11,05		85,59				4,83
03.01.2026	24,00		131,74	117,20	14,54	86,53	55,30	31,23	6,80	4,90	10,86		10,86	11,21		11,21		86,22				4,93
04.01.2026	24,00		134,51	120,40	14,11	86,50	56,20	30,30	6,80	4,90	10,44		10,44	10,78		10,78		85,99				4,88
05.01.2026	24,00		129,50	115,84	13,66	85,89	54,99	30,90	6,80	4,90	10,06		10,06	10,37		10,37		85,84				4,76
06.01.2026	24,00		129,88	114,86	15,02	86,28	54,68	31,60	6,80	4,90	11,43		11,43	11,82		11,82		86,22				4,93
07.01.2026	24,00	*	130,39	117,23	13,16	86,67	55,19	31,48	6,80	4,90	9,46		9,46	9,79		9,79		86,58				4,84
08.01.2026	24,00		130,97	116,84	14,13	86,25	55,05	31,20	6,80	4,90	10,42		10,42	10,76		10,76		85,98				4,87
09.01.2026	24,00		129,83	116,09	13,74	85,36	54,33	31,03	6,80	4,90	9,97		9,97	10,28		10,28		85,27				4,78
10.01.2026	24,00		131,56	116,74	14,82	85,58	54,55	31,03	6,80	4,90	10,90		10,90	11,26		11,26		85,45				4,90
11.01.2026	24,00		131,46	116,25	15,21	85,83	54,62	31,21	6,80	4,90	11,25		11,25	11,62		11,62		85,63				4,94
12.01.2026	24,00		129,50	114,57	14,93	85,48	54,12	31,36	6,80	4,90	11,07		11,07	11,45		11,45		85,43				4,88
13.01.2026	24,00	*	130,91	116,23	14,68	86,14	54,67	31,47	6,80	4,90	10,67		10,67	11,03		11,03		85,93				4,93
14.01.2026	24,00		132,55	117,95	14,60	86,27	55,11	31,16	6,80	4,90	10,71		10,71	11,04		11,04		86,21				4,94
15.01.2026	24,00	*	132,59	118,74	13,85	86,16	55,38	30,78	6,80	4,90	9,87		9,87	10,19		10,19		86,02				4,86
16.01.2026	24,00		130,00	115,64	14,36	85,76	54,49	31,27	6,80	4,90	10,50		10,50	10,82		10,82		85,88				4,86
17.01.2026	24,00		125,55	111,50	14,05	84,89	53,21	31,68	6,80	4,90	10,25		10,25	10,59		10,59		84,10				4,73
18.01.2026	24,00	*	133,04	117,43	15,61	85,48	54,60	30,88	6,80	4,90	11,66		11,66	12,04		12,04		85,63				4,97
19.01.2026	24,00		134,83	120,70	14,13	85,85	55,74	30,11	6,80	4,90	10,07		10,07	10,39		10,39		85,88				4,86
20.01.2026	24,00		135,63	121,84	13,79	86,18	56,47	29,71	6,80	4,90	9,62		9,62	9,94		9,94		86,17				4,82
21.01.2026	24,00		128,43	114,55	13,88	82,02	53,55	28,47	6,80	4,90	10,02		10,02	10,29		10,29		81,01				4,41
22.01.2026																						
Среднее	24,00		132,10	117,51	14,59	83,50	54,18	29,32	6,80	4,90	10,77		10,77	11,09		11,09		83,39				4,67
Итого	720,00		3963,13	3525,44	437,69						322,97		322,97	332,85		332,85						140,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	8843,69	7816,91	784,54		802,90			318,62	1790,00
22.01.2026	12941,6	11462,50	1118,29		1146,81			490,40	2534,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 144,49 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 343,95 м.куб.

24 час 4,67 Гкал

24 час 11,1 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

0,19 Гкал Электронный №8272-18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Ответственность за ожог несет ООО "ЖКС Энерго-Сайона", ОРЛОВ ИВАН

Ирина", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель ООО "Обуховоэнерго" (Абонент)

Идентификатор: 10828152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

27.01.26 11:39 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD