

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ОOO "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №207725

Подачащ.тр.(M1): №
Обратн.тр.(M2): №
Тр. ГВС(M3): №
Тр.цирк.ГВС(M4): №
Тр.подпитки(V5):

Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:

Режим (схема):
Gmin=

зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:

Txb, гр.С= 0.43
№
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

Расчетный алгоритм:

лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Got=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Учет ГВС (TB-1)												Контроль ГВС (TB-2)												Общее теплопотр-е
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1 °C	T2 °C	dT	P1 МПа	P2 МПа	M3	M4	dM	V3 м3	V4 м3	dV(излив)	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	Qобщ. Гкал		
23.12.25	24,00	-	268,65	263,48	5,17	80,90	63,85	17,05	0,69	0,49	128,88	-	128,88	132,68	-	132,68	-	80,79	-	-	-	-	4,93	
24.12.25	24,00	-	272,48	266,03	6,45	80,55	63,70	16,85	0,69	0,49	131,36	-	131,36	135,19	-	135,19	-	80,44	-	-	-	-	5,02	
25.12.25	24,00	-	279,42	274,18	5,24	80,07	63,87	16,20	0,69	0,49	134,16	-	134,16	138,01	-	138,01	-	79,96	-	-	-	-	4,88	
26.12.25	24,00	-	279,80	274,33	5,47	80,32	64,24	16,08	0,69	0,49	134,48	-	134,48	138,38	-	138,38	-	80,21	-	-	-	-	4,87	
27.12.25	24,00	-	276,44	271,15	5,29	79,98	63,88	16,10	0,69	0,49	132,79	-	132,79	136,60	-	136,60	-	79,87	-	-	-	-	4,80	
28.12.25	24,00	-	274,42	268,14	6,28	80,28	63,93	16,35	0,69	0,49	132,25	-	132,25	136,07	-	136,07	-	80,17	-	-	-	-	4,90	
29.12.25	24,00	-	271,21	265,27	5,94	82,78	65,31	17,47	0,69	0,49	130,69	-	130,69	134,67	-	134,67	-	82,67	-	-	-	-	5,14	
30.12.25	24,00	-	270,06	264,76	5,30	83,34	65,66	17,68	0,69	0,49	129,85	-	129,85	133,87	-	133,87	-	83,23	-	-	-	-	5,14	
31.12.25	24,00	-	263,62	255,64	7,98	84,07	65,52	18,55	0,69	0,49	127,86	-	127,86	131,86	-	131,86	-	83,96	-	-	-	-	5,43	
01.01.26	24,00	-	260,57	255,91	4,66	85,96	66,50	19,46	0,69	0,49	125,02	-	125,02	129,08	-	129,08	-	85,85	-	-	-	-	5,40	
02.01.26	24,00	-	262,07	257,66	4,41	88,70	68,49	20,21	0,69	0,49	125,62	-	125,62	130,03	-	130,03	-	88,58	-	-	-	-	5,62	
03.01.26	24,00	-	264,95	259,96	4,99	89,68	69,32	20,36	0,69	0,49	127,37	-	127,37	131,87	-	131,87	-	89,55	-	-	-	-	5,76	
04.01.26	24,00	-	272,34	267,75	4,59	89,37	69,87	19,50	0,69	0,49	130,84	-	130,84	135,45	-	135,45	-	89,23	-	-	-	-	5,65	
05.01.26	24,00	-	261,06	256,47	4,59	89,12	68,89	20,23	0,69	0,49	125,63	-	125,63	130,02	-	130,02	-	89,00	-	-	-	-	5,62	
06.01.26	24,00	-	258,85	254,23	4,62	89,52	68,92	20,60	0,69	0,49	124,54	-	124,54	128,92	-	128,92	-	89,40	-	-	-	-	5,67	
07.01.26	24,00	-	263,44	259,24	4,20	89,83	69,51	20,32	0,69	0,49	126,38	-	126,38	130,85	-	130,85	-	89,70	-	-	-	-	5,67	
08.01.26	24,00	-	262,28	258,98	3,30	89,36	69,22	20,14	0,69	0,49	125,69	-	125,69	130,11	-	130,11	-	89,22	-	-	-	-	5,53	
09.01.26	24,00	-	262,15	255,96	6,19	88,52	68,44	20,08	0,69	0,49	126,79	-	126,79	131,19	-	131,19	-	88,39	-	-	-	-	5,71	
10.01.26	24,00	-	262,99	258,09	4,90	88,72	68,49	20,23	0,69	0,49	126,61	-	126,61	130,97	-	130,97	-	88,58	-	-	-	-	5,67	
11.01.26	24,00	-	264,07	257,60	6,47	88,93	68,77	20,16	0,69	0,49	128,11	-	128,11	132,58	-	132,58	-	88,80	-	-	-	-	5,79	
12.01.26	24,00	-	259,11	253,87	5,24	88,74	68,47	20,27	0,69	0,49	125,39	-	125,39	129,74	-	129,74	-	88,62	-	-	-	-	5,63	
13.01.26	24,00	-	262,53	257,95	4,58	89,39	69,15	20,24	0,69	0,49	126,77	-	126,77	131,20	-	131,20	-	89,26	-	-	-	-	5,65	
14.01.26	24,00	-	266,09	261,39	4,70	89,48	69,49	19,99	0,69	0,49	128,20	-	128,20	132,69	-	132,69	-	89,35	-	-	-	-	5,67	
15.01.26	24,00	-	268,16	262,63	5,53	89,38	69,57	19,81	0,69	0,49	129,55	-	129,55	134,13	-	134,13	-	89,25	-	-	-	-	5,72	
16.01.26	24,00	-	260,97	256,20	4,77	89,12	68,77	20,35	0,69	0,49	125,87	-	125,87	130,28	-	130,28	-	89,00	-	-	-	-	5,66	
17.01.26	24,00	-	255,26	249,32	5,94	88,08	67,74	20,34	0,69	0,49	123,69	-	123,69	127,94	-	127,94	-	87,93	-	-	-	-	5,62	
18.01.26	24,00	-	270,50	264,63	5,87	88,42	68,90	19,52	0,69	0,49	131,05	-	131,05	135,57	-	135,57	-	88,30	-	-	-	-	5,71	
19.01.26	24,00	-	275,46	270,88	4,58	88,69	69,64	19,05	0,69	0,49	133,02	-	133,02	137,63	-	137,63	-	88,58	-	-	-	-	5,59	
20.01.26	24,00	-	278,04	274,06	3,98	89,02	70,15	18,87	0,69	0,49	133,89	-	133,89	138,58	-	138,58	-	88,91	-	-	-	-	5,55	
21.01.26	24,00	-	264,16	259,77	4,39	84,88	66,63	18,25	0,69	0,49	127,36	-	127,36	131,44	-	131,44	-	84,74	-	-	-	-	5,13	
22.01.26	24,00	-	264,73	260,65	4,08	90,77	70,34	20,43	0,69	0,49	127,59	-	127,59	132,22	-	132,22	-	90,63	-	-	-	-	5,72	
Среднее	24,00	-	266,96	261,81	5,15	86,64	67,59	19,06	0,69	0,49	128,62	-	128,62	132,90	-	132,90	-	86,52	-	-	-	-	5,45	
Итого	744,00	-	8275,88	8116,18	159,70	-	-	-	-	-	3987,30	-	3987,30	4119,82	-	4119,82	-	-	-	-	-	-	168,82	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.25	5530,000	5408,310	2658,260	-	2729,440	-	204,666	491,000	
	22.01.26	13805,880	13524,490	6645,560	-	6849,260	-	549,645	1235,000	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f6f3c412b
Отрегулировать температуру на линии ГВС.	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИМОЮ	
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	27.01.26 11:41 (MSK)
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.01.26 14:20 (MSK)
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD