

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №205749

Подачащ.тр.(М1): № 515648

Обратн.тр.(М2): № 515498

Тр. ГВС(М3): № 507273

Тр.цирк.ГВС(М4): №

Тр.подпитки(В5):

Расходомер:

ПРЭМ 40 В1

ПРЭМ 40 В1

ПРЭМ 32 В1

ПРЭМ 32 В1

ПРЭМ 32 В1

ПРЭМ 32 В1

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

Режим (схема):

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qтех.гвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Got=

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Технические характеристики:

Gmin= 0,1

Погрешность измерения:

Gmax= 45

Граница измерения:

Gmin= 0,1

Граница измерения:

Gmax= 45

Граница измерения:

Gmin= 0,067

Граница измерения:

Gmax= 30

Граница измерения:

Gmin= 0,067

Граница измерения:

Gmax=

Граница измерения:

Gmin=

Граница измерения:

Gmax=