

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная, СО открытая, ГВС тупиковое

Телефон:

Установленные приборы:										Часовые и суточн. архивы в файлах:									
Вычислитель: ВКТ-7 №207735										Приборы УУТЭ поверены до:									
Подаяющ.тр.(М1): № 519379										Тхв, гр.С= 0.43									
Обратн.тр.(М2): № 515627										Преобр.давления:									
Тр. ГВС(М3): № 517016										Преобр.давления:									
Тр.цирк.ГВС(М4): №										Преобр.давления:									
Тр.подпитки(В5):										Преобр.давления:									
Расчетный алгоритм:										Преобр.давления:									
зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)										лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:										Qвент.=									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.пот.=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:										Qгвс.=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																			Общее теплотптр-е
Учет ГВС (ТВ-1)																			Qобщ.
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C
23.12.25	24,00	-	142,46	133,44	9,02	81,11	50,21	30,90	0,69	0,49	87,83	-	87,83	90,39	-	90,39	-	81,01	-
24.12.25	24,00	-	143,53	135,18	8,35	80,80	50,42	30,38	0,69	0,49	88,02	-	88,02	90,60	-	90,60	-	80,70	-
25.12.25	24,00	-	146,63	139,07	7,56	80,38	51,17	29,21	0,69	0,49	89,69	-	89,69	92,28	-	92,28	-	80,30	-
26.12.25	24,00	-	147,01	139,23	7,78	80,56	51,51	29,05	0,69	0,49	89,72	-	89,72	92,34	-	92,34	-	80,48	-
27.12.25	24,00	-	146,62	137,51	9,11	80,24	51,15	29,09	0,69	0,49	90,07	-	90,07	92,68	-	92,68	-	80,15	-
28.12.25	24,00	-	146,70	136,28	10,42	80,56	51,03	29,53	0,69	0,49	90,73	-	90,73	93,35	-	93,35	-	80,46	-
29.12.25	24,00	-	145,02	135,03	9,99	83,06	51,62	31,44	0,69	0,49	89,58	-	89,58	92,30	-	92,30	-	82,98	-
30.12.25	24,00	-	143,83	134,54	9,29	83,62	51,79	31,83	0,69	0,49	88,39	-	88,39	91,17	-	91,17	-	83,52	-
31.12.25	24,00	-	141,31	129,47	11,84	84,37	51,11	33,26	0,69	0,49	87,57	-	87,57	90,32	-	90,32	-	84,29	-
01.01.26	24,00	-	136,57	131,36	5,21	86,35	51,18	35,17	0,69	0,49	83,07	-	83,07	85,84	-	85,84	-	86,24	-
02.01.26	24,00	-	139,00	132,02	6,98	89,08	52,51	36,57	0,69	0,49	85,18	-	85,18	88,15	-	88,15	-	88,97	-
03.01.26	24,00	-	140,57	133,26	7,31	89,99	53,48	36,51	0,69	0,49	86,22	-	86,22	89,28	-	89,28	-	89,86	-
04.01.26	24,00	-	143,05	136,72	6,33	89,62	54,40	35,22	0,69	0,49	87,18	-	87,18	90,28	-	90,28	-	89,48	-
05.01.26	24,00	-	138,80	131,19	7,61	89,46	53,12	36,34	0,69	0,49	85,22	-	85,22	88,22	-	88,22	-	89,35	-
06.01.26	24,00	-	138,34	129,94	8,40	89,85	52,50	37,35	0,69	0,49	85,14	-	85,14	88,17	-	88,17	-	89,72	-
07.01.26	24,00	-	140,52	132,85	7,67	90,15	53,40	36,75	0,69	0,49	86,13	-	86,13	89,21	-	89,21	-	90,03	-
08.01.26	24,00	-	140,63	132,51	8,12	89,60	53,22	36,38	0,69	0,49	86,47	-	86,47	89,49	-	89,49	-	89,46	-
09.01.26	24,00	-	140,48	131,38	9,10	88,86	52,64	36,22	0,69	0,49	86,69	-	86,69	89,70	-	89,70	-	88,74	-
10.01.26	24,00	-	141,72	132,39	9,33	89,10	53,05	36,05	0,69	0,49	87,38	-	87,38	90,43	-	90,43	-	88,97	-
11.01.26	24,00	-	141,73	131,81	9,92	89,25	53,03	36,22	0,69	0,49	87,60	-	87,60	90,65	-	90,65	-	89,12	-
12.01.26	24,00	-	138,95	129,41	9,54	89,13	52,60	36,53	0,69	0,49	85,66	-	85,66	88,66	-	88,66	-	89,00	-
13.01.26	24,00	-	136,18	127,21	8,97	89,77	52,75	37,02	0,69	0,49	83,57	-	83,57	86,52	-	86,52	-	89,63	-
14.01.26	24,00	-	130,44	122,31	8,13	89,96	52,17	37,79	0,69	0,49	79,88	-	79,88	82,72	-	82,72	-	89,82	-
15.01.26	24,00	-	130,51	121,96	8,55	89,83	52,48	37,35	0,69	0,49	79,57	-	79,57	82,39	-	82,39	-	89,70	-
16.01.26	24,00	-	128,31	118,42	9,89	89,71	51,65	38,06	0,69	0,49	78,60	-	78,60	81,37	-	81,37	-	89,59	-
17.01.26	24,00	-	126,42	116,98	9,44	88,43	50,03	38,40	0,69	0,49	78,08	-	78,08	80,78	-	80,78	-	88,25	-
18.01.26	24,00	-	133,30	123,95	9,35	88,94	51,93	37,01	0,69	0,49	82,18	-	82,18	85,03	-	85,03	-	88,82	-
19.01.26	24,00	-	135,27	127,83	7,44	89,17	53,28	35,89	0,69	0,49	82,66	-	82,66	85,55	-	85,55	-	89,04	-
20.01.26	24,00	-	137,48	129,39	8,09	89,50	54,04	35,46	0,69	0,49	84,10	-	84,10	87,05	-	87,05	-	89,39	-
21.01.26	24,00	-	130,34	121,75	8,59	85,30	51,09	34,21	0,69	0,49	79,97	-	79,97	82,58	-	82,58	-	85,13	-
22.01.26	24,00	-	136,76	128,61	8,15	91,13	53,73	37,40	0,69	0,49	83,71	-	83,71	86,74	-	86,74	-	90,99	-
Среднее	24,00	-	138,98	130,42	8,56	87,00	52,20	34,79	0,69	0,49	85,35	-	85,35	88,20	-	88,20	-	86,88	-
Итого	744,00	-	4308,48	4043,00	265,48	-	-	-	-	-	2645,86	-	2645,86	2734,24	-	2734,24	-	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.12.25	13859,970	12934,280	8441,280		8645,050		-	614,190	2435,000
	22.01.26	18168,450	16977,280	11087,140		11379,290		-	843,956	3179,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгрв изл:

час
час
0.43
°C
-0,12
163,52
270,90

Гкал
м3
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____
Представитель теплоснабжающей организации

/_____

Отрегулировать температуру на линии
ГВС.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f63c412b

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:41 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.01.26 14:21 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD