

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКХ №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховенерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Обслуживающая организация:

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная, СО открытая, ГВС тупиковая

Установленные приборы:										Часовые и суточн. архивы в файлах:										
Вычислитель: ВКТ-7 №9207222					Режим (схема):					Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2021 0:00:00					Тхв, гр.С= 0.43					
Подачоц.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№													
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№													
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№													
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№													
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№													
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)										лето: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)										
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=												
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Гот=	Гвент.=												
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:															Gтех.пот.=					Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																			Общее теплопотр-е			
Учет ГВС (TB-1)			Контроль ГВС (TB-2)																			
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Upодп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	МПа	МПа	Гкал.	
23.12.25	24,00	-	155,62	146,39	9,23	81,60	53,15	28,45	0,69	0,49	82,82	-	82,82	85,29	-	85,29	-	81,78	-	-	4,93	
24.12.25	24,00	-	156,91	148,99	7,92	81,27	53,23	28,04	0,69	0,49	83,35	-	83,35	85,78	-	85,78	-	81,44	-	-	4,83	
25.12.25	24,00	-	160,69	151,92	8,77	80,85	53,73	27,12	0,69	0,49	85,35	-	85,35	87,84	-	87,84	-	81,03	-	-	4,84	
26.12.25	24,00	-	160,45	153,05	7,40	81,01	54,32	26,69	0,69	0,49	85,13	-	85,13	87,61	-	87,61	-	81,19	-	-	4,69	
27.12.25	24,00	-	159,57	150,02	9,55	80,68	53,92	26,76	0,69	0,49	84,87	-	84,87	87,33	-	87,33	-	80,85	-	-	4,79	
28.12.25	24,00	-	158,82	148,53	10,29	81,02	53,88	27,14	0,69	0,49	84,59	-	84,59	87,06	-	87,06	-	81,19	-	-	4,87	
29.12.25	24,00	-	156,70	148,77	7,93	83,54	54,76	28,78	0,69	0,49	83,21	-	83,21	85,81	-	85,81	-	83,71	-	-	4,95	
30.12.25	24,00	-	157,23	147,57	9,66	84,13	54,83	29,30	0,69	0,49	83,72	-	83,72	86,36	-	86,36	-	84,30	-	-	5,14	
31.12.25	24,00	-	154,04	140,89	13,15	84,89	54,02	30,87	0,69	0,49	82,43	-	82,43	85,07	-	85,07	-	85,07	-	-	5,48	
01.01.26	24,00	-	151,93	145,70	6,23	86,95	54,90	32,05	0,69	0,49	80,47	-	80,47	83,21	-	83,21	-	87,12	-	-	5,22	
02.01.26	24,00	-	153,41	144,13	9,28	89,73	56,00	33,73	0,69	0,49	81,57	-	81,57	84,46	-	84,46	-	89,90	-	-	5,71	
03.01.26	24,00	-	154,77	146,43	8,34	90,68	57,07	33,61	0,69	0,49	82,02	-	82,02	84,96	-	84,96	-	90,83	-	-	5,69	
04.01.26	24,00	-	158,14	150,57	7,57	90,29	57,96	32,33	0,69	0,49	83,55	-	83,55	86,52	-	86,52	-	90,45	-	-	5,57	
05.01.26	24,00	-	152,59	144,82	7,77	90,16	56,87	33,29	0,69	0,49	80,72	-	80,72	83,61	-	83,61	-	90,32	-	-	5,54	
06.01.26	24,00	-	152,14	142,53	9,61	90,59	56,06	34,53	0,69	0,49	80,84	-	80,84	83,75	-	83,75	-	90,75	-	-	5,81	
07.01.26	24,00	-	155,25	143,95	11,30	90,89	56,51	34,38	0,69	0,49	82,83	-	82,83	85,82	-	85,82	-	91,05	-	-	5,99	
08.01.26	24,00	-	155,28	143,06	12,22	90,35	56,33	34,02	0,69	0,49	82,81	-	82,81	85,81	-	85,81	-	90,51	-	-	5,99	
09.01.26	24,00	-	154,22	141,00	13,22	89,58	55,58	34,00	0,69	0,49	82,42	-	82,42	85,35	-	85,35	-	89,74	-	-	5,99	
10.01.26	24,00	-	155,28	143,88	11,40	89,83	56,18	33,65	0,69	0,49	82,79	-	82,79	85,68	-	85,68	-	90,00	-	-	5,88	
11.01.26	24,00	-	155,54	141,20	14,34	89,98	56,10	33,88	0,69	0,49	83,17	-	83,17	86,12	-	86,12	-	90,14	-	-	6,09	
12.01.26	24,00	-	152,37	140,06	12,31	89,87	55,72	34,15	0,69	0,49	81,42	-	81,42	84,30	-	84,30	-	90,03	-	-	5,90	
13.01.26	24,00	-	155,78	143,79	11,99	90,41	56,51	33,90	0,69	0,49	82,70	-	82,70	85,65	-	85,65	-	90,58	-	-	5,97	
14.01.26	24,00	-	151,27	141,28	9,99	90,52	56,61	33,91	0,69	0,49	73,16	-	73,16	75,81	-	75,81	-	90,74	-	-	5,71	
15.01.26	24,00	-	124,55	115,18	9,37	90,26	53,31	36,95	0,69	0,49	44,73	-	44,73	46,34	-	46,34	-	90,25	-	-	5,11	
16.01.26	24,00	-	156,01	147,55	8,46	90,26	56,90	33,36	0,69	0,49	81,08	-	81,08	83,97	-	83,97	-	90,42	-	-	5,70	
17.01.26	24,00	-	153,48	142,86	10,62	89,06	55,51	33,55	0,69	0,49	80,20	-	80,20	82,99	-	82,99	-	89,19	-	-	5,75	
18.01.26	24,00	-	161,16	151,05	10,11	89,48	57,14	32,34	0,69	0,49	83,95	-	83,95	86,95	-	86,95	-	89,65	-	-	5,80	
19.01.26	24,00	-	163,62	155,94	7,68	89,70	58,35	31,35	0,69	0,49	84,95	-	84,95	87,96	-	87,96	-	89,87	-	-	5,59	
20.01.26	24,00	-	164,96	157,14	7,82	90,03	58,94	31,09	0,69	0,49	85,63	-	85,63	88,70	-	88,70	-	90,19	-	-	5,60	
21.01.26	24,00	-	158,07	149,21	8,86	85,79	56,02	29,77	0,69	0,49	82,21	-	82,21	84,90	-	84,90	-	85,92	-	-	5,21	
22.01.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Среднее	24,00	-	155,33	145,58	9,75	87,45	55,68	31,77	0,69	0,49	81,29	-	81,29	84,03	-	84,03	-	87,61	-	-	0,00	
Итого	720,00	-	4659,85	4367,46	292,39	-	-	-	-	-	2438,69	-	2438,69	2521,01	-	2521,01	-	-	-	-	164,29	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 24
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 24
Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: 0,43

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____/____/

Отрегулировать температуру на

линии ГВС.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1082152-e225-49ed-b01b-560841f73d7f

ДОКУМЕНТ ОДЛЫГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

308,30 М3

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКХ №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР