

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонтент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А	Договор:	32781.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	102540
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 15150	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	163,61	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)	167,47	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)	165,55	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ 15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3647	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2264		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1033		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 115,168	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 41,32	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	173,42	160,09	13,33	78,57	49,35	29,22	5,90	3,90	10,86		10,86	11,16		11,16		78,03		4,40		5,73
24.12.2025	24,00	*	177,73	163,61	14,12	79,04	49,91	29,13	5,90	3,90	11,43		11,43	11,75		11,75		78,51		4,40		5,89
25.12.2025	24,00	*	178,66	167,47	11,19	79,21	50,53	28,68	5,90	3,90	8,50		8,50	8,74		8,74		78,47		4,40		5,70
26.12.2025	24,00	*	180,15	167,07	13,08	79,00	50,81	28,19	5,90	3,90	10,41		10,41	10,70		10,70		78,32		4,40		5,75
27.12.2025	24,00	*	179,30	165,55	13,75	78,36	50,50	27,86	5,90	3,90	11,13		11,13	11,44		11,44		77,78		4,40		5,70
28.12.2025	24,00	*	177,54	163,71	13,83	79,37	50,71	28,66	5,90	3,90	11,28		11,28	11,60		11,60		79,04		4,40		5,80
29.12.2025	24,00	*	174,32	162,62	11,70	81,79	51,61	30,18	5,90	3,90	9,09		9,09	9,36		9,36		80,88		4,40		5,88
30.12.2025	24,00	*	174,93	162,27	12,66	82,77	51,80	30,97	5,90	3,90	10,07		10,07	10,38		10,38		82,44		4,40		6,09
31.12.2025	24,00	*	176,07	161,10	14,97	87,18	53,38	33,80	5,90	3,90	12,35		12,35	12,77		12,77		87,14		4,40		6,76
01.01.2026	24,00	*	169,97	159,77	10,20	88,28	53,11	35,17	5,90	3,90	7,65		7,65	7,90		7,90		87,00		4,40		6,53
02.01.2026	24,00	*	172,56	161,50	11,06	90,70	54,11	36,59	5,90	3,90	8,32		8,32	8,62		8,62		89,58		4,40		6,93
03.01.2026	24,00	*	175,17	162,48	12,69	90,87	54,41	36,46	5,90	3,90	9,96		9,96	10,31		10,31		89,81		4,40		7,09
04.01.2026	24,00	*	177,61	166,36	11,25	91,52	55,64	35,88	5,90	3,90	8,49		8,49	8,80		8,80		90,77		4,40		7,01
05.01.2026	24,00	*	173,10	162,18	10,92	90,72	54,77	35,95	5,90	3,90	8,23		8,23	8,52		8,52		89,19		4,40		6,84
06.01.2026	24,00	*	171,04	159,68	11,36	90,58	54,00	36,58	5,90	3,90	8,72		8,72	9,02		9,02		89,42		4,40		6,88
07.01.2026	24,00	*	172,34	161,01	11,33	90,50	54,05	36,45	5,90	3,90	8,64		8,64	8,94		8,94		89,29		4,40		6,91
08.01.2026	24,00	*	171,69	160,21	11,48	90,70	54,20	36,50	5,90	3,90	8,79		8,79	9,10		9,10		89,50		4,40		6,90
09.01.2026	24,00	*	169,84	157,59	12,25	90,61	53,70	36,91	5,90	3,90	9,64		9,64	9,99		9,99		89,75		4,40		6,94
10.01.2026	24,00	*	172,06	159,46	12,60	91,67	54,48	37,19	5,90	3,90	9,99		9,99	10,35		10,35		90,56		4,40		7,10
11.01.2026	24,00	*	170,61	158,65	11,96	90,69	54,18	36,51	5,90	3,90	9,28		9,28	9,62		9,62		89,85		4,40		6,89
12.01.2026	24,00	*	169,09	156,67	12,42	90,64	53,91	36,73	5,90	3,90	9,81		9,81	10,16		10,16		89,63		4,40		6,89
13.01.2026	24,00	*	168,92	156,95	11,97	91,09	53,91	37,18	5,90	3,90	9,36		9,36	9,70		9,70		90,26		4,40		6,94
14.01.2026	24,00	*	171,33	158,47	12,86	91,80	54,64	37,16	5,90	3,90	10,20		10,20	10,57		10,57		90,91		4,40		7,08
15.01.2026	24,00	*	170,60	158,56	12,04	91,18	54,41	36,77	5,90	3,90	9,37		9,37	9,70		9,70		89,92		4,40		6,94
16.01.2026	24,00	*	169,76	156,96	12,80	90,88	53,86	37,02	5,90	3,90	10,19		10,19	10,56		10,56		89,93		4,40		6,99
17.01.2026	24,00	*	168,76	155,91	12,85	90,75	53,46	37,29	5,90	3,90	10,22		10,22	10,58		10,58		89,98		4,40		6,99
18.01.2026	24,00	*	173,45	159,68	13,77	91,68	54,80	36,88	5,90	3,90	11,07		11,07	11,48		11,48		90,94		4,40		7,17
19.01.2026	24,00	*	173,47	161,28	12,19	91,55	55,23	36,32	5,90	3,90	9,57		9,57	9,92		9,92		90,41		4,40		6,99
20.01.2026	24,00	*	174,01	161,99	12,02	91,51	55,69	35,82	5,90	3,90	9,23		9,23	9,56		9,56		90,33		4,40		6,92
21.01.2026	24,00	*	172,32	159,50	12,82	90,35	54,97	35,38	5,90	3,90	10,09		10,09	10,45		10,45		89,26		4,40		6,82
22.01.2026	24,00	*	169,05	156,41	12,64	90,75	54,24	36,51	5,90	3,90	10,03		10,03	10,38		10,38		89,75		4,40		6,87
Среднее	24,00		173,19	160,80	12,39	87,88	53,37	34,51	5,90	3,90	9,74		9,74	10,07		10,07		86,99		4,40		6,64
Итого	744,00		5368,87	4984,76	384,11						301,97		301,97	312,13		312,13						205,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	14334,1	13327,30	814,71		833,75			450,69	1981,42
23.01.2026	19877,2	18472,90	1127,37		1156,82			689,09	2749,42

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 205,11 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 312,13 м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл. адрес: n9827a18fb-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
Организация: ООО "ЖК-СЗ НЕВСКОЕ РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
Невский район, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:41 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.01.26 14:21 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD