

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 23, лит. А**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 23, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **35017.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **112512**
Отопление: **112512**
график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2029	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7-01 № 207205	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,205	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 64,7368	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																							
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.12.2025	24,00		58,58	58,58	0,00	78,74	44,61	34,13	6,80	4,90												2,00	
24.12.2025	24,00		59,86	59,86	0,00	79,12	44,77	34,35	6,80	4,90												2,06	
25.12.2025	24,00		60,89	60,89	0,00	79,31	45,36	33,95	6,80	4,90												2,07	
26.12.2025	24,00		60,29	60,29	0,00	79,04	45,53	33,51	6,80	4,90												2,02	
27.12.2025	24,00		60,09	60,09	0,00	78,43	45,46	32,97	6,80	4,90												1,98	
28.12.2025	24,00		59,65	59,65	0,00	79,55	45,71	33,84	6,80	4,90												2,02	
29.12.2025	24,00		59,14	59,14	0,00	81,86	46,22	35,64	6,80	4,90												2,11	
30.12.2025	24,00		59,13	59,13	0,00	83,07	46,42	36,65	6,80	4,90												2,17	
31.12.2025	24,00		58,79	58,79	0,00	87,24	47,56	39,68	6,80	4,90												2,34	
01.01.2026	24,00		59,37	59,37	0,00	88,44	47,53	40,91	6,80	4,90												2,43	
02.01.2026	24,00		59,97	59,97	0,00	90,75	48,12	42,63	6,80	4,90												2,56	
03.01.2026	24,00		59,91	59,91	0,00	90,93	48,01	42,92	6,80	4,90												2,57	
04.01.2026	24,00		59,38	59,38	0,00	91,67	48,71	42,96	6,80	4,90												2,56	
05.01.2026	24,00		57,85	57,85	0,00	90,71	47,66	43,05	6,80	4,90												2,50	
06.01.2026	24,00		57,70	57,70	0,00	90,62	47,11	43,51	6,80	4,90												2,52	
07.01.2026	24,00		58,75	58,75	0,00	90,59	47,42	43,17	6,80	4,90												2,54	
08.01.2026	24,00		58,81	58,81	0,00	90,71	47,58	43,13	6,80	4,90												2,54	
09.01.2026	24,00		58,70	58,70	0,00	90,72	47,51	43,21	6,80	4,90												2,54	
10.01.2026	24,00		59,05	59,05	0,00	91,73	48,08	43,65	6,80	4,90												2,58	
11.01.2026	24,00		58,87	58,87	0,00	90,79	47,86	42,93	6,80	4,90												2,53	
12.01.2026	24,00		58,47	58,47	0,00	90,65	47,62	43,03	6,80	4,90												2,52	
13.01.2026	24,00		58,61	58,61	0,00	91,24	47,85	43,39	6,80	4,90												2,55	
14.01.2026	24,00		58,92	58,92	0,00	91,94	48,47	43,47	6,80	4,90												2,57	
15.01.2026	24,00		58,90	58,90	0,00	91,28	48,38	42,90	6,80	4,90												2,53	
16.01.2026	24,00		58,59	58,59	0,00	91,03	47,94	43,09	6,80	4,90												2,53	
17.01.2026	24,00		58,46	58,46	0,00	90,90	47,49	43,41	6,80	4,90												2,54	
18.01.2026	24,00		59,47	59,47	0,00	91,88	48,57	43,31	6,80	4,90												2,58	
19.01.2026	24,00		59,67	59,67	0,00	91,75	49,22	42,53	6,80	4,90												2,54	
20.01.2026	24,00		59,79	59,79	0,00	91,62	49,83	41,79	6,80	4,90												2,50	
21.01.2026	24,00		59,16	59,16	0,00	90,42	49,20	41,22	6,80	4,90												2,44	
22.01.2026																							
Среднее	24,00		59,16	59,16	0,00	87,89	47,39	40,50	6,80	4,90												2,40	
Итого	720,00		1774,82	1774,82	0,00																	71,94	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	681,18	681,18						22,54	277,00
22.01.2026	2514,74	2514,74						96,34	1021,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,1 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **74,34** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

24 час
24 куб.м
24 час

2,4 Гкал
0 куб.м
0 Гкал

Документ подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:41 (MSK)
27.01.26 14:21 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f63c412b
Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за качество энергии (от абонента)