

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.25, лит.А	Договор:	29878.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 25	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	87681
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207338	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1988	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 62,7789	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2025	24,00		87,58	87,58	0,00	77,43	47,99	29,44	6,80	4,90												2,58
24.12.2025	24,00		89,95	89,95	0,00	77,84	48,45	29,39	6,80	4,90												2,64
25.12.2025	24,00		91,78	91,78	0,00	78,07	49,30	28,77	6,80	4,90												2,64
26.12.2025	24,00		91,61	91,61	0,00	77,81	49,44	28,37	6,80	4,90												2,60
27.12.2025	24,00		90,84	90,84	0,00	77,20	49,00	28,20	6,80	4,90												2,56
28.12.2025	24,00		89,78	89,78	0,00	78,26	49,14	29,12	6,80	4,90												2,62
29.12.2025	24,00		88,86	88,86	0,00	80,51	49,84	30,67	6,80	4,90												2,73
30.12.2025	24,00		88,91	88,91	0,00	81,67	50,11	31,56	6,80	4,90												2,81
31.12.2025	24,00		88,81	88,81	0,00	85,71	51,59	34,12	6,80	4,90												3,03
01.01.2026	24,00		87,61	87,61	0,00	86,81	51,14	35,67	6,80	4,90												3,13
02.01.2026	24,00		88,68	88,68	0,00	89,11	52,12	36,99	6,80	4,90												3,29
03.01.2026	24,00		89,51	89,51	0,00	89,30	52,51	36,79	6,80	4,90												3,30
04.01.2026	24,00		91,98	91,98	0,00	90,12	53,74	36,38	6,80	4,90												3,35
05.01.2026	24,00		89,72	89,72	0,00	89,09	52,80	36,29	6,80	4,90												3,26
06.01.2026	24,00		88,42	88,42	0,00	88,97	51,86	37,11	6,80	4,90												3,29
07.01.2026	24,00		88,95	88,95	0,00	88,94	52,03	36,91	6,80	4,90												3,29
08.01.2026	24,00		88,60	88,60	0,00	89,10	52,07	37,03	6,80	4,90												3,29
09.01.2026	24,00		87,75	87,75	0,00	89,03	51,69	37,34	6,80	4,90												3,28
10.01.2026	24,00		88,94	88,94	0,00	90,08	52,62	37,46	6,80	4,90												3,34
11.01.2026	24,00		88,22	88,22	0,00	89,15	52,12	37,03	6,80	4,90												3,27
12.01.2026	24,00		86,89	86,89	0,00	88,97	51,87	37,10	6,80	4,90												3,23
13.01.2026	24,00		86,43	86,43	0,00	89,55	51,99	37,56	6,80	4,90												3,25
14.01.2026	24,00		86,97	86,97	0,00	90,25	52,52	37,73	6,80	4,90												3,29
15.01.2026	24,00		87,22	87,22	0,00	89,63	52,37	37,26	6,80	4,90												3,26
16.01.2026	24,00		86,65	86,65	0,00	89,35	51,92	37,43	6,80	4,90												3,25
17.01.2026	24,00		86,62	86,62	0,00	89,21	51,55	37,66	6,80	4,90												3,27
18.01.2026	24,00		88,92	88,92	0,00	90,25	52,97	37,28	6,80	4,90												3,32
19.01.2026	24,00		89,68	89,68	0,00	90,15	53,42	36,73	6,80	4,90												3,30
20.01.2026	24,00		90,12	90,12	0,00	90,03	53,89	36,14	6,80	4,90												3,27
21.01.2026	24,00		88,77	88,77	0,00	88,83	53,28	35,55	6,80	4,90												3,16
22.01.2026	24,00		86,83	86,83	0,00	89,25	52,46	36,79	6,80	4,90												3,20
Среднее	24,00		88,76	88,76	0,00	86,44	51,54	34,90	6,80	4,90												3,10
Итого	744,00		2751,60	2751,60	0,00																	96,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	1135,37	1135,37						31,75	298,00
23.01.2026	3975,11	3975,11						130,26	1066,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

2,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

96,1 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

м.куб.

0 час

Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный за документ: Э.А.Александрова

Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f63c412b

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:41 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 14:21 (MSK)

Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD