

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 3, лит. А
Адрес: Елизарова пр-кт, д. 3
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 1 Невская

Договор: 36465.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения:

Телефон

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
125246

график: 147/71

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		13.07.2029	Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7-03 № 280897	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ		0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ		0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)						
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,2986	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:					Qтех.гв=	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.=	94,2947	Gвент.=	0	Gтех.=	0
					Gтех.гв=	0
					Gгвс.=	0
					Grгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	10370,3	8022,72						375,26	2290,00
23.01.2026	14318,2	11903,00						525,68	3058,00

Количество тепловой энергии Ообщ. рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период расчета по договору
Период превышения t_2 :

Период превышения (2):
Корректировка на температуру холодной воды 2.1 °С

Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 146,61 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя $V_{ГВС}$ изл. м.куб

0 час Гкал
0 час куб.м

Час

Гкал
кубм
ПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный оператор земельного участка («ТеплоСервис»)
Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f6f3c412b
27.01.26 11:41 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:21 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FF3B5D8192B6C1

Ответственный за учет тепловой энергии Оператор ЭДО ООО "Компания "ТеплоЗор"'

Идентификатор: dc800f00_1106_4df1_b0f0_c58f6f3c412b

Идентификатор: dc800500-4406-4d14-b0f0-e58163c412b

(MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B5

27.01.26 11:41 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель теплоснабжающей организации