

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, лит. А
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 31
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а

Договор: 37913.046.6

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
129501

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 02067		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)		PC32-30		0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)		PC32-30		0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vn)							
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)				лето: Qgvc=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,149	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гв=	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got.=	143,04	Gвент.=	0	Qgvc.ср=	0
						Gтех.гв=	0
						Grvc.=	0
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Учет отопление (TB-1)						Учет ГВС (TB-2)																
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2025	23,90	*	204,47	203,58	0,89	55,21	48,46	6,75	4,40	3,30												1,43	
24.12.2025	21,57	*	179,85	177,03	2,82	55,04	47,86	7,18	4,30	3,20												1,43	
25.12.2025	11,07	*	101,25	94,84	6,41	53,54	48,34	5,20	4,20	3,20												0,84	
26.12.2025	8,85	*	83,13	78,14	4,99	52,30	47,55	4,75	4,30	3,20												0,63	
27.12.2025	24,00		195,37	195,73	-0,36	55,75	49,00	6,75	4,50	3,30												1,30	
28.12.2025	24,00		193,13	192,69	0,44	56,32	49,38	6,94	4,40	3,30												1,36	
29.12.2025	22,37	*	179,85	179,05	0,80	56,38	48,88	7,50	4,50	3,50												1,39	
30.12.2025	24,00		182,39	182,20	0,19	59,17	50,68	8,49	4,50	3,50												1,56	
31.12.2025	24,00		176,95	177,68	-0,73	61,80	52,38	9,42	4,50	3,50												1,63	
01.01.2026	24,00		176,91	178,64	-1,73	63,28	53,44	9,84	4,50	3,50												1,65	
02.01.2026	24,00		173,51	176,93	-3,42	63,91	53,73	10,18	4,50	3,60												1,58	
03.01.2026	24,00		171,11	176,07	-4,96	63,93	53,75	10,18	4,50	3,60												1,48	
04.01.2026	10,00	*	168,23	175,42	-7,19	63,77	53,78	9,99	4,50	3,50												1,30	
05.01.2026		*																					
06.01.2026		*																					
07.01.2026		*																					
08.01.2026		*																					
09.01.2026		*																					
10.01.2026		*																					
11.01.2026		*																					
12.01.2026		*																					
13.01.2026		*																					
14.01.2026		*																					
15.01.2026		*																					
16.01.2026		*																					
17.01.2026		*																					
18.01.2026		*																					
19.01.2026		*																					
20.01.2026		*																					
21.01.2026		*																					
22.01.2026		*																					
Среднее	20,44		197,42	197,59	-0,17	58,49	50,56	7,94	4,43	3,40												1,59	
Итого	265,76		2186,15	2188,00	-1,85																		17,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	61615,9		60343,50					372,10	7378,17
23.01.2026	66156,1		65862,60					359,78	7667,92

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4,27 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 46,08 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтгс изл.

478,24 час	28,5 Гкал
478,24 час	40 куб.м
Час	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО	Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	

Ответственный Оператор ЭДО 020 020 "Компания "Газпром"

Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f6f3c412b

27.01.26 11:41 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:20 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD