

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 12, лит. А	Договор:	33101.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Ивановская ул, д. 12, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109018
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.03 № 207137	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,318	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 95,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		91,85	91,85	0,00	79,66	44,97	34,69	6,80	4,90												3,19
24.12.2025	24,00		92,91	92,91	0,00	79,35	44,82	34,53	6,80	4,90												3,21
25.12.2025	24,00		95,49	95,49	0,00	78,91	45,20	33,71	6,80	4,90												3,22
26.12.2025	24,00		95,65	95,65	0,00	79,20	45,71	33,49	6,80	4,90												3,20
27.12.2025	24,00		94,67	94,67	0,00	78,83	45,46	33,37	6,80	4,90												3,16
28.12.2025	24,00		94,07	94,07	0,00	79,05	45,51	33,54	6,80	4,90												3,16
29.12.2025	24,00		93,11	93,11	0,00	81,43	45,98	35,45	6,80	4,90												3,30
30.12.2025	24,00		92,99	92,99	0,00	82,00	46,03	35,97	6,80	4,90												3,35
31.12.2025	24,00		90,42	90,42	0,00	82,65	45,52	37,13	6,80	4,90												3,36
01.01.2026	24,00	*	90,27	89,86	0,41	84,40	45,29	39,11	6,80	4,90												3,55
02.01.2026	24,00		90,58	90,58	0,00	87,16	45,92	41,24	6,80	4,90												3,74
03.01.2026	24,00		91,44	91,44	0,00	88,14	46,34	41,80	6,80	4,90												3,82
04.01.2026	24,00		93,96	93,96	0,00	87,93	46,99	40,94	6,80	4,90												3,85
05.01.2026	24,00		90,30	90,30	0,00	87,54	45,97	41,57	6,80	4,90												3,76
06.01.2026	24,00		89,59	89,59	0,00	87,95	45,34	42,61	6,80	4,90												3,82
07.01.2026	24,00		91,30	91,30	0,00	88,27	45,59	42,68	6,80	4,90												3,90
08.01.2026	24,00		91,11	91,11	0,00	87,86	45,51	42,35	6,80	4,90												3,86
09.01.2026	24,00		90,39	90,39	0,00	87,02	44,97	42,05	6,80	4,90												3,80
10.01.2026	24,00		91,13	91,13	0,00	87,28	45,25	42,03	6,80	4,90												3,83
11.01.2026	24,00		90,94	90,94	0,00	87,45	45,42	42,03	6,80	4,90												3,82
12.01.2026	24,00		89,52	89,52	0,00	87,20	45,04	42,16	6,80	4,90												3,78
13.01.2026	24,00	*	90,55	90,38	0,17	87,90	45,46	42,44	6,80	4,90												3,86
14.01.2026	24,00		91,20	91,20	0,00	88,00	45,85	42,15	6,80	4,90												3,85
15.01.2026	24,00		91,56	91,56	0,00	87,93	46,14	41,79	6,80	4,90												3,83
16.01.2026	24,00		89,54	89,54	0,00	87,60	45,60	42,00	6,80	4,90												3,76
17.01.2026	24,00	*	104,37	87,41	16,96	86,34	44,66	41,68	6,80	4,90												5,11
18.01.2026	24,00	*	106,29	92,33	13,96	86,98	45,72	41,26	6,80	4,90												5,03
19.01.2026		*																				
20.01.2026		*																				
21.01.2026		*																				
22.01.2026	9,00	*	41,01	41,27	-0,26	89,42	50,09	39,33	6,80	4,90												1,61
Среднее	23,46		93,01	91,87	1,14	85,12	45,73	39,40	6,80	4,90												3,72
Итого	657,00		2546,21	2514,97	31,24																	101,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	4057,05	4057,86						124,19	1739,00
23.01.2026	6768,68	6720,05						232,78	2479,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 115,18 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

87 час 13,45 Гкал
87 час 0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ Э.О.О.О. "ЖКС №2 Невского района"
Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f63c412b
27.01.26 11:41 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:20 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD