Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 15, лит. А**	Договор: **33069.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Отопление**
Адрес:	**Ивановская ул, д. 15**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**106183**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**котельная 2 Невская**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **13.07.2029** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 207235**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,249**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**75,6456**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00		87,33	87,33	0,00	79,88	45,77	34,11	6,80	4,90												2,98
24.12.2025	24,00		88,38	88,38	0,00	80,20	45,96	34,24	6,80	4,90												3,03
25.12.2025	24,00		91,11	91,11	0,00	80,41	46,97	33,44	6,80	4,90												3,05
26.12.2025	24,00		93,93	93,93	0,00	81,20	48,08	33,12	6,80	4,90												3,11
27.12.2025	24,00		89,76	89,76	0,00	80,08	46,90	33,18	6,80	4,90												2,98
28.12.2025	24,00		89,09	89,09	0,00	81,19	47,20	33,99	6,80	4,90												3,03
29.12.2025	24,00		88,96	88,96	0,00	83,63	47,84	35,79	6,80	4,90												3,19
30.12.2025	24,00		90,52	90,52	0,00	85,27	48,67	36,60	6,80	4,90												3,32
31.12.2025	24,00		94,50	94,50	0,00	89,27	50,70	38,57	6,80	4,90												3,65
01.01.2026	24,00		92,26	92,26	0,00	91,58	50,45	41,13	6,80	4,90												3,80
02.01.2026	24,00		92,43	92,43	0,00	93,67	51,24	42,43	6,80	4,90												3,93
03.01.2026	24,00		92,51	92,51	0,00	93,61	51,19	42,42	6,80	4,90												3,93
04.01.2026	24,00		94,58	94,58	0,00	93,73	52,17	41,56	6,80	4,90												3,94
05.01.2026	24,00		92,34	92,34	0,00	93,67	51,26	42,41	6,80	4,90												3,92
06.01.2026	24,00		91,84	91,84	0,00	94,10	50,70	43,40	6,80	4,90												3,99
07.01.2026	24,00		92,12	92,12	0,00	93,89	50,83	43,06	6,80	4,90												3,97
08.01.2026	24,00		91,98	91,98	0,00	93,89	50,84	43,05	6,80	4,90												3,97
09.01.2026	24,00		91,96	91,96	0,00	93,92	50,73	43,19	6,80	4,90												3,98
10.01.2026	24,00		92,37	92,37	0,00	93,88	50,86	43,02	6,80	4,90												3,98
11.01.2026	24,00		92,13	92,13	0,00	93,71	50,87	42,84	6,80	4,90												3,96
12.01.2026	24,00		92,49	92,49	0,00	93,16	50,53	42,63	6,80	4,90												3,95
13.01.2026	24,00		93,31	93,31	0,00	93,77	50,86	42,91	6,80	4,90												4,01
14.01.2026	24,00		93,55	93,55	0,00	94,02	51,24	42,78	6,80	4,90												4,01
15.01.2026	24,00		94,09	94,09	0,00	94,18	51,53	42,65	6,80	4,90												4,02
16.01.2026	24,00		93,19	93,19	0,00	93,18	50,76	42,42	6,80	4,90												3,96
17.01.2026	24,00		92,24	92,24	0,00	92,67	49,96	42,71	6,80	4,90												3,95
18.01.2026	24,00		95,18	95,18	0,00	93,37	51,47	41,90	6,80	4,90												4,00
19.01.2026	24,00		97,23	97,23	0,00	93,09	52,30	40,79	6,80	4,90												3,98
20.01.2026	24,00		97,82	97,82	0,00	92,70	52,74	39,96	6,80	4,90												3,92
21.01.2026	24,00		94,44	94,44	0,00	92,63	51,96	40,67	6,80	4,90												3,85
22.01.2026	24,00		92,41	92,41	0,00	93,55	51,43	42,12	6,80	4,90												3,90
Среднее	24,00		92,45	92,45	0,00	90,23	50,13	40,10	6,80	4,90												3,72
Итого	**744,00**		**2866,05**	**2866,05**	**0,00**																	**115,26**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	**M1, т**	**M2, т**	**M3, т**	**M4, т**	**V3, куб.м**	**V4, куб.м**	**Vп, т**	**Qобщ, Гкал**	**Траб, ч**
22.12.2025	7791,49	7795,67						212,42	2246,00
23.01.2026	10746	10750,20						330,55	3014,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,37** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **115,26** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f6f3c412b

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **27.01.26** 11:41 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.01.26** 14:20 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD