

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 22, лит. А	Договор:	33113.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Ивановская ул, д. 22, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109053
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;		
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 140448	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1605	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 48,15	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		48,83	48,40	0,43	80,74	46,49	34,25	6,70	4,30												1,69
24.12.2025	24,00		49,85	49,20	0,65	80,41	46,18	34,23	6,70	4,20												1,74
25.12.2025	24,00		46,95	46,39	0,56	79,89	45,72	34,17	6,80	4,20												1,63
26.12.2025	24,00		49,02	48,24	0,78	80,19	46,52	33,67	6,80	4,10												1,69
27.12.2025	24,00		50,81	49,99	0,82	79,86	47,00	32,86	6,70	4,20												1,71
28.12.2025	24,00		50,45	49,40	1,05	80,10	47,15	32,95	6,70	4,20												1,71
29.12.2025	24,00		49,90	49,47	0,43	82,58	47,69	34,89	6,70	4,20												1,76
30.12.2025	24,00		49,79	48,73	1,06	83,17	47,94	35,23	6,70	4,20												1,81
31.12.2025	24,00		48,36	47,46	0,90	83,89	47,76	36,13	6,60	4,30												1,79
01.01.2026	24,00		48,02	47,42	0,60	85,73	47,20	38,53	6,70	4,40												1,88
02.01.2026	24,00		48,06	47,63	0,43	88,57	47,71	40,86	6,70	4,30												1,99
03.01.2026	24,00		48,31	47,87	0,44	89,54	47,94	41,60	6,70	4,30												2,03
04.01.2026	24,00		49,35	48,95	0,40	89,24	48,79	40,45	6,80	4,20												2,02
05.01.2026	24,00		47,25	46,81	0,44	88,94	47,58	41,36	6,60	4,30												1,98
06.01.2026	24,00		46,68	46,17	0,51	89,38	46,60	42,78	6,60	4,30												2,02
07.01.2026	24,00		47,42	46,88	0,54	89,68	46,92	42,76	6,70	4,30												2,06
08.01.2026	24,00		59,25	58,95	0,30	89,30	50,88	38,42	6,60	4,30												2,28
09.01.2026	24,00		62,52	62,16	0,36	88,49	52,14	36,35	6,60	4,30												2,30
10.01.2026	24,00		62,98	62,67	0,31	88,74	52,79	35,95	6,60	4,30												2,29
11.01.2026	24,00		62,85	61,76	1,09	88,90	52,94	35,96	6,60	4,30												2,32
12.01.2026	24,00		61,80	61,44	0,36	88,70	52,17	36,53	6,50	4,30												2,28
13.01.2026	24,00		62,63	62,31	0,32	89,35	52,54	36,81	6,60	4,30												2,33
14.01.2026	24,00		63,38	63,09	0,29	89,39	53,32	36,07	6,60	4,20												2,31
15.01.2026	24,00		63,72	63,44	0,28	89,30	54,14	35,16	6,70	4,20												2,26
16.01.2026	24,00		62,37	61,88	0,49	89,06	52,97	36,09	6,60	4,30												2,28
17.01.2026	24,00		60,98	60,47	0,51	88,13	51,65	36,48	6,50	4,30												2,25
18.01.2026	24,00		60,28	59,02	1,26	88,28	52,14	36,14	6,70	4,20												2,24
19.01.2026	24,00		55,47	55,16	0,31	88,53	51,41	37,12	6,70	4,20												2,08
20.01.2026	24,00		51,42	51,14	0,28	88,83	50,88	37,95	6,80	4,10												1,97
21.01.2026	24,00		58,75	58,35	0,40	84,85	50,92	33,93	6,60	4,20												2,01
22.01.2026	24,00		63,22	62,93	0,29	90,66	54,99	35,67	6,60	4,20												2,28
Среднее	24,00		54,54	53,99	0,54	86,53	49,71	36,82	6,66	4,25												2,03
Итого	744,00		1690,67	1673,78	16,89																	62,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	125609	123916,00						4147,46	59077,30
23.01.2026	127348	125638,00						4212,00	59845,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 62,99 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:41 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:21 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f63c412b

Представитель теплоснабжающей организации