

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 36, лит. А			Договор:	32830.046.6			Телефон:				Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Ивановская ул, д. 36			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	106187		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029			Режим (схема):				Преобр.давления:			
Вычислитель:	BKT-7 № 208796			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:							
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-D	0,2			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-D	0,2			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)															
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,355			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0			Qгвс.ср= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 107,848			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		99,68	99,68	0,00	80,57	45,30	35,27	6,80	4,90												3,52
24.12.2025	24,00		100,60	100,60	0,00	80,96	45,24	35,72	6,80	4,90												3,60
25.12.2025	24,00		102,65	102,65	0,00	81,12	45,64	35,48	6,80	4,90												3,65
26.12.2025	24,00		105,30	105,30	0,00	81,89	46,81	35,08	6,80	4,90												3,70
27.12.2025	24,00		101,43	101,43	0,00	80,80	45,80	35,00	6,80	4,90												3,55
28.12.2025	24,00		100,84	100,84	0,00	82,01	46,06	35,95	6,80	4,90												3,63
29.12.2025	24,00		100,79	100,79	0,00	84,49	46,80	37,69	6,80	4,90												3,80
30.12.2025	24,00		102,43	102,43	0,00	86,14	47,65	38,49	6,80	4,90												3,95
31.12.2025	24,00		106,84	106,84	0,00	90,29	49,78	40,51	6,80	4,90												4,34
01.01.2026	24,00		104,51	104,51	0,00	92,67	49,90	42,77	6,80	4,90												4,48
02.01.2026	24,00		104,86	104,86	0,00	94,63	50,38	44,25	6,80	4,90												4,65
03.01.2026	24,00		104,88	104,88	0,00	94,58	50,25	44,33	6,80	4,90												4,66
04.01.2026	24,00		106,64	106,64	0,00	94,67	51,07	43,60	6,80	4,90												4,66
05.01.2026	24,00		104,54	104,54	0,00	94,63	50,63	44,00	6,80	4,90												4,61
06.01.2026	24,00		104,34	104,34	0,00	95,10	50,23	44,87	6,80	4,90												4,69
07.01.2026	24,00		104,70	104,70	0,00	94,86	50,12	44,74	6,80	4,90												4,69
08.01.2026	24,00		104,53	104,53	0,00	94,86	50,13	44,73	6,80	4,90												4,68
09.01.2026	24,00		104,48	104,48	0,00	94,92	50,01	44,91	6,80	4,90												4,70
10.01.2026	24,00		104,76	104,76	0,00	94,88	49,99	44,89	6,80	4,90												4,71
11.01.2026	24,00		104,55	104,55	0,00	94,65	49,96	44,69	6,80	4,90												4,68
12.01.2026	24,00		104,88	104,88	0,00	94,10	49,79	44,31	6,80	4,90												4,65
13.01.2026	24,00		105,74	105,74	0,00	94,76	50,22	44,54	6,80	4,90												4,72
14.01.2026	24,00		105,83	105,83	0,00	94,98	50,62	44,36	6,80	4,90												4,70
15.01.2026	24,00		106,24	106,24	0,00	95,12	50,94	44,18	6,80	4,90												4,70
16.01.2026	24,00		105,48	105,48	0,00	94,09	50,26	43,83	6,80	4,90												4,63
17.01.2026	24,00		104,61	104,61	0,00	93,62	49,62	44,00	6,80	4,90												4,61
18.01.2026	24,00		107,11	107,11	0,00	94,32	50,65	43,67	6,80	4,90												4,69
19.01.2026	24,00		108,37	108,37	0,00	94,02	51,26	42,76	6,80	4,90												4,64
20.01.2026	24,00		108,63	108,63	0,00	93,60	51,52	42,08	6,80	4,90												4,58
21.01.2026	24,00		105,66	105,66	0,00	93,55	51,13	42,42	6,80	4,90												4,49
22.01.2026	24,00		104,49	104,49	0,00	94,49	50,98	43,51	6,80	4,90												4,56
Среднее	24,00		104,53	104,53	0,00	91,14	49,31	41,83	6,80	4,90												4,38
Итого	744,00		3240,39	3240,39	0,00																	135,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	474,97	474,97						15,34	109,00
23.01.2026	3815,92	3815,92						154,65	877,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 135,92 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:41 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.01.26 14:21 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за расчет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f63c412b

Представитель теплоснабжающей организации