

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 7, лит. А	Договор:	33097.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Ивановская ул, д. 7, лит. А ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	108921
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7-04 № 202208	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7816	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 234,48	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
			Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2025	24,00		60,10	60,10	0,00	81,20	40,47	40,73	6,80	4,90												2,45
24.12.2025	24,00		61,04	61,04	0,00	80,82	40,37	40,45	6,80	4,90												2,47
25.12.2025	24,00		63,23	63,23	0,00	80,31	40,82	39,49	6,80	4,90												2,50
26.12.2025	24,00		63,26	63,26	0,00	80,57	41,32	39,25	6,80	4,90												2,48
27.12.2025	24,00		62,29	62,29	0,00	80,27	41,08	39,19	6,80	4,90												2,44
28.12.2025	24,00		61,77	61,77	0,00	80,51	40,84	39,67	6,80	4,90												2,45
29.12.2025	24,00		60,77	60,77	0,00	83,01	41,11	41,90	6,80	4,90												2,55
30.12.2025	24,00		60,49	60,49	0,00	83,60	41,06	42,54	6,80	4,90												2,57
31.12.2025	24,00		57,52	57,52	0,00	84,31	39,75	44,56	6,80	4,90												2,57
01.01.2026	24,00		57,01	57,01	0,00	86,21	39,26	46,95	6,80	4,90												2,68
02.01.2026	24,00		57,76	57,76	0,00	89,08	40,08	49,00	6,80	4,90												2,83
03.01.2026	24,00		58,48	58,48	0,00	90,04	40,49	49,55	6,80	4,90												2,90
04.01.2026	24,00		60,67	60,67	0,00	89,75	41,56	48,19	6,80	4,90												2,93
05.01.2026	24,00		57,45	57,45	0,00	89,42	39,96	49,46	6,80	4,90												2,84
06.01.2026	24,00		56,72	56,72	0,00	89,89	39,39	50,50	6,80	4,90												2,87
07.01.2026	24,00		58,32	58,32	0,00	90,16	40,11	50,05	6,80	4,90												2,92
08.01.2026	24,00		58,21	58,21	0,00	89,69	40,06	49,63	6,80	4,90												2,89
09.01.2026	24,00		57,74	57,74	0,00	88,85	39,62	49,23	6,80	4,90												2,84
10.01.2026	24,00		58,15	58,15	0,00	89,10	39,85	49,25	6,80	4,90												2,86
11.01.2026	24,00		58,05	58,05	0,00	89,28	39,85	49,43	6,80	4,90												2,87
12.01.2026	24,00		57,40	57,40	0,00	89,08	39,51	49,57	6,80	4,90												2,85
13.01.2026	24,00		58,53	58,53	0,00	89,75	40,18	49,57	6,80	4,90												2,90
14.01.2026	24,00		59,24	59,24	0,00	89,80	40,66	49,14	6,80	4,90												2,91
15.01.2026	24,00		59,78	59,78	0,00	89,71	41,05	48,66	6,80	4,90												2,91
16.01.2026	24,00		58,00	58,00	0,00	89,45	40,30	49,15	6,80	4,90												2,85
17.01.2026	24,00		56,25	56,25	0,00	88,55	39,22	49,33	6,80	4,90												2,77
18.01.2026	24,00		60,18	60,18	0,00	88,68	40,79	47,89	6,80	4,90												2,89
19.01.2026	24,00		61,68	61,68	0,00	88,96	41,89	47,07	6,80	4,90												2,90
20.01.2026	24,00	*	68,74	68,38	0,36	89,27	45,12	44,15	6,80	4,90												3,05
21.01.2026	24,00		79,42	79,42	0,00	85,36	45,74	39,62	6,80	4,90												3,15
22.01.2026																						
Среднее	24,00		60,28	60,26	0,01	86,82	40,72	46,11	6,80	4,90												2,77
Итого	720,00		1808,25	1807,89	0,36																	83,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	2222,82	2222,82						82,87	946,00
22.01.2026	4091,78	4091,42						168,33	1690,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 85,86 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 2,77 Гкал

24 час 0 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:41 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:21 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за документ ЭДП ООО "ЖКС №2 Невского района"

Идентификатор: dc800500-4406-4df4-b0f0-e58f63c412b

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD