

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 29, лит. А  
Адрес: Караваевская ул, д. 29, лит. А  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ-22 (ЦПП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 36940.046.6

Телефон:

Узел учета:  
Код УУТЭ:

Отопление  
125298

график: 95/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2088	расходомер: Gmin= PC40-45	Gmax= 0,3	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И-1,60
Подающий трубопровод (M1)	PC40-45	0,3	45	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC40-45	0,3	45	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,181	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 173,76	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Учет отопление (TB-1)								Учет ГВС (TB-2)														
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2025	24.00		339,18	346,50	-7,32	56,24	50,27	5,97	4,20	3,70												1,66	
24.12.2025	24.00		338,45	345,80	-7,35	56,25	50,21	6,04	4,20	3,70												1,67	
25.12.2025	24.00		332,50	339,74	-7,24	55,94	49,94	6,00	4,20	3,80												1,63	
26.12.2025	24.00		332,59	339,78	-7,19	56,00	50,12	5,88	4,30	3,80												1,59	
27.12.2025	24.00		332,92	340,09	-7,17	56,17	50,26	5,91	4,30	3,80												1,60	
28.12.2025	24.00		333,04	340,27	-7,23	57,06	50,98	6,08	4,30	3,80												1,66	
29.12.2025	24.00		332,16	339,31	-7,15	58,98	52,44	6,54	4,30	3,80												1,80	
30.12.2025	24.00		331,93	339,07	-7,14	60,45	53,56	6,89	4,30	3,80												1,90	
31.12.2025	24.00		329,42	336,58	-7,16	61,50	54,20	7,30	4,30	3,80												2,02	
01.01.2026	24.00		325,20	332,34	-7,14	63,44	55,47	7,97	4,30	3,80												2,19	
02.01.2026	24.00		327,49	334,62	-7,13	64,14	56,01	8,13	4,30	3,80												2,26	
03.01.2026	24.00		329,15	336,39	-7,24	64,76	56,54	8,22	4,30	3,80												2,30	
04.01.2026	24.00		328,95	336,16	-7,21	64,95	56,96	7,99	4,30	3,80												2,22	
05.01.2026	24.00		332,47	339,93	-7,46	64,73	56,77	7,96	4,30	3,80												2,23	
06.01.2026	24.00		330,25	337,51	-7,26	65,16	56,86	8,30	4,30	3,80												2,33	
07.01.2026	24.00		326,65	333,76	-7,11	66,01	57,52	8,49	4,30	3,80												2,36	
08.01.2026	24.00		332,37	339,61	-7,24	66,08	57,76	8,32	4,30	3,80												2,35	
09.01.2026	24.00		331,37	338,69	-7,32	65,81	57,49	8,32	4,30	3,80												2,33	
10.01.2026	24.00		330,17	337,34	-7,17	66,03	57,68	8,35	4,30	3,80												2,34	
11.01.2026	24.00		331,30	338,31	-7,01	65,83	57,87	7,96	4,20	3,80												2,23	
12.01.2026	24.00		332,32	339,52	-7,20	66,50	58,10	8,40	4,30	3,80												2,37	
13.01.2026	24.00		329,21	336,37	-7,16	68,00	59,29	8,71	4,30	3,80												2,44	
14.01.2026	24.00		331,60	338,83	-7,23	68,10	59,46	8,64	4,30	3,80												2,44	
15.01.2026	24.00		330,37	337,56	-7,19	67,83	59,30	8,53	4,30	3,80												2,39	
16.01.2026	24.00		328,45	335,63	-7,18	67,89	59,28	8,61	4,30	3,80												2,40	
17.01.2026	24.00		328,94	336,17	-7,23	68,00	59,24	8,76	4,30	3,80												2,45	
18.01.2026	24.00		331,11	338,33	-7,22	68,13	59,47	8,66	4,30	3,80												2,44	
19.01.2026	24.00		329,40	336,59	-7,19	67,92	59,43	8,49	4,30	3,80												2,37	
20.01.2026	24.00		326,80	333,96	-7,16	67,99	59,61	8,38	4,30	3,80												2,31	
21.01.2026	24.00		327,45	334,64	-7,19	67,78	59,42	8,36	4,30	3,80												2,31	
22.01.2026	24.00		325,91	333,09	-7,18	67,91	59,37	8,54	4,30	3,80												2,36	
Среднее	24.00		330,62	337,82	-7,21	63,92	56,16	7,76	4,29	3,79												2,16	
Итого	744,00		10249,10	10472,50	-223,37																		66,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	102820	101073,00						601,97	8178,96
23.01.2026	113405	111889,00						670,53	8946,96

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 66,95 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтраб изл. м.куб.

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

0 час Гкал

час Гкал