

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонтент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 33, корп. 2, лит. А	Договор:	37266.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 33, корп. 2, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	126856
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 1793	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	РС32-30	0,2	Gmax=	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (М2)	РС32-30	0,2		КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,14	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 134,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	479,02	475,15	3,87	56,40	53,12	3,28	4,50	3,40												1,78
24.12.2025	24,00	*	478,06	474,02	4,04	56,44	53,12	3,32	4,50	3,40												1,81
25.12.2025	24,00	*	469,75	465,78	3,97	56,13	52,82	3,31	4,50	3,40												1,77
26.12.2025	24,00	*	469,92	465,83	4,09	56,17	52,91	3,26	4,50	3,40												1,75
27.12.2025	24,00	*	470,42	466,33	4,09	56,32	53,07	3,25	4,50	3,40												1,75
28.12.2025	24,00	*	470,90	466,75	4,15	57,26	53,92	3,34	4,50	3,40												1,80
29.12.2025	24,00		469,67	465,52	4,15	59,15	55,57	3,58	4,50	3,50												1,92
30.12.2025	24,00		469,40	465,24	4,16	60,62	56,85	3,77	4,50	3,40												2,01
31.12.2025	24,00	*	465,90	461,86	4,04	61,72	57,74	3,98	4,50	3,50												2,10
01.01.2026	24,00		460,01	455,98	4,03	63,67	59,30	4,37	4,60	3,50												2,26
02.01.2026	24,00		463,07	459,02	4,05	64,35	59,90	4,45	4,60	3,50												2,31
03.01.2026	24,00		465,73	461,53	4,20	64,97	60,47	4,50	4,50	3,50												2,36
04.01.2026	24,00		465,54	461,33	4,21	65,15	60,68	4,47	4,50	3,50												2,34
05.01.2026	24,00		470,62	466,54	4,08	64,96	60,53	4,43	4,50	3,40												2,34
06.01.2026	24,00		467,28	463,25	4,03	65,39	60,77	4,62	4,50	3,50												2,41
07.01.2026	24,00		461,94	457,89	4,05	66,23	61,49	4,74	4,50	3,50												2,44
08.01.2026	24,00		469,99	465,86	4,13	66,29	61,66	4,63	4,50	3,40												2,44
09.01.2026	24,00		468,52	464,38	4,14	66,01	61,42	4,59	4,50	3,50												2,41
10.01.2026	24,00		466,59	462,46	4,13	66,24	61,64	4,60	4,50	3,50												2,41
11.01.2026	24,00		471,00	466,89	4,11	66,03	61,51	4,52	4,50	3,40												2,39
12.01.2026	24,00		468,90	464,79	4,11	66,72	62,08	4,64	4,50	3,40												2,44
13.01.2026	24,00		464,55	460,43	4,12	68,22	63,37	4,85	4,50	3,50												2,52
14.01.2026	24,00		468,14	463,96	4,18	68,32	63,56	4,76	4,50	3,40												2,50
15.01.2026	24,00		466,26	462,14	4,12	68,04	63,34	4,70	4,50	3,50												2,46
16.01.2026	24,00		463,73	459,67	4,06	68,13	63,38	4,75	4,50	3,50												2,47
17.01.2026	24,00		464,60	460,55	4,05	68,25	63,45	4,80	4,50	3,50												2,50
18.01.2026	24,00		467,45	463,38	4,07	68,31	63,62	4,69	4,50	3,40												2,46
19.01.2026	24,00		464,96	460,82	4,14	68,12	63,49	4,63	4,50	3,50												2,42
20.01.2026	24,00		461,39	457,28	4,11	68,20	63,59	4,61	4,50	3,50												2,40
21.01.2026	24,00	*	462,65	458,65	4,00	67,99	63,40	4,59	4,50	3,50												2,38
22.01.2026	24,00		460,89	456,85	4,04	68,16	63,47	4,69	4,50	3,50												2,42
Среднее	24,00		467,32	463,23	4,09	64,13	59,85	4,28	4,51	3,46												2,25
Итого	744,00		14486,80	14360,10	126,72																	69,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	150532	149678,00						462,64	3401,93
23.01.2026	165492	164508,00						534,15	4163,82

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

Гкал

Ответственный за прибор учета: Э.А.Александров

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 14:19 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD