

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 2, лит. Б	Договор:	40118.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 2, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		142100	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):	ОП: А3;				
Вычислитель:	ТСРВ-043 № 1807714	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,478	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,478	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,384	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 368,64	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		462,66	462,66	0,00	56,19	48,65	7,54	4,00	3,80												3,49
24.12.2025	24,00		461,58	461,58	0,00	56,25	48,64	7,61	4,00	3,80												3,51
25.12.2025	24,00		453,38	453,38	0,00	55,94	48,39	7,55	4,00	3,80												3,42
26.12.2025	24,00		454,17	454,17	0,00	56,00	48,51	7,49	4,00	3,80												3,40
27.12.2025	24,00		454,37	454,37	0,00	56,13	48,61	7,52	4,00	3,80												3,41
28.12.2025	24,00		454,71	454,71	0,00	57,12	49,37	7,75	4,00	3,80												3,52
29.12.2025	24,00		452,91	452,91	0,00	59,03	50,67	8,36	4,00	3,80												3,79
30.12.2025	24,00		452,84	452,84	0,00	60,42	51,69	8,73	4,00	3,80												3,95
31.12.2025	24,00		449,47	449,47	0,00	61,59	52,38	9,21	4,10	3,90												4,14
01.01.2026	24,00		444,08	444,08	0,00	63,49	53,51	9,98	4,10	3,90												4,43
02.01.2026	24,00		447,99	447,99	0,00	64,09	54,00	10,09	4,10	3,90												4,51
03.01.2026	24,00		449,64	449,64	0,00	64,75	54,55	10,20	4,10	3,90												4,58
04.01.2026	24,00		450,08	450,08	0,00	64,92	54,81	10,11	4,10	3,90												4,54
05.01.2026	24,00		454,54	454,54	0,00	64,71	54,68	10,03	4,00	3,80												4,56
06.01.2026	24,00		450,58	450,58	0,00	65,18	54,72	10,46	4,10	3,90												4,71
07.01.2026	24,00		446,68	446,68	0,00	65,98	55,30	10,68	4,10	3,90												4,77
08.01.2026	24,00		454,43	454,43	0,00	66,03	55,51	10,52	4,00	3,80												4,78
09.01.2026	24,00		452,40	452,40	0,00	65,78	55,29	10,49	4,00	3,80												4,75
10.01.2026	24,00		450,98	450,97	0,01	66,01	55,45	10,56	4,00	3,80												4,76
11.01.2026	24,00		452,89	452,89	0,00	65,78	55,45	10,33	4,00	3,80												4,67
12.01.2026	24,00		450,86	450,86	0,00	66,58	55,97	10,61	4,00	3,80												4,78
13.01.2026	24,00		448,06	447,90	0,16	67,97	56,96	11,01	4,10	3,90												4,94
14.01.2026	24,00		452,46	452,46	0,00	68,04	57,12	10,92	4,00	3,80												4,94
15.01.2026	24,00		449,59	449,59	0,00	67,77	56,93	10,84	4,10	3,90												4,87
16.01.2026	24,00		447,91	447,91	0,00	67,87	56,90	10,97	4,10	3,90												4,91
17.01.2026	24,00		449,04	449,04	0,00	68,02	56,92	11,10	4,10	3,90												4,98
18.01.2026	24,00		451,46	451,46	0,00	67,70	56,97	10,73	4,00	3,80												4,84
19.01.2026	24,00		448,85	448,85	0,00	67,60	56,98	10,62	4,00	3,80												4,77
20.01.2026	24,00		445,15	445,15	0,00	67,79	57,18	10,61	4,10	3,90												4,72
21.01.2026	24,00		446,42	446,42	0,00	67,74	57,15	10,59	4,10	3,90												4,73
22.01.2026	24,00		444,82	444,78	0,04	67,92	57,12	10,80	4,10	3,90												4,80
Среднее	24,00		451,13	451,12	0,01	63,88	54,08	9,81	4,05	3,85												4,42
Итого	744,00		13985,00	13984,80	0,21																	136,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	301892	301883,00						2354,60	24,00
23.01.2026	316336	316326,00						2494,93	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 136,97 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 11:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за теплоэнергетику абонента

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816