

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 3, лит. А	Договор:	40120.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 3, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		142101	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):	ОП: А3;				
Вычислитель:	ТСРВ-043 № 1807697	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,314	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 301,44	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2025	24,00		383,89	383,16	0,73	56,07	48,09	7,98	4,90	3,70												3,10
24.12.2025	24,00		382,95	382,24	0,71	56,13	48,07	8,06	4,60	3,70												3,12
25.12.2025	24,00		376,17	375,46	0,71	55,81	47,81	8,00	4,90	3,80												3,05
26.12.2025	24,00		376,42	375,72	0,70	55,88	47,95	7,93	4,70	3,80												3,02
27.12.2025	24,00		376,58	375,90	0,68	56,01	48,08	7,93	4,70	3,80												3,02
28.12.2025	24,00		377,28	376,60	0,68	56,99	48,82	8,17	4,30	3,80												3,12
29.12.2025	24,00		375,95	375,26	0,69	58,90	50,17	8,73	4,20	3,80												3,31
30.12.2025	24,00		375,92	375,21	0,71	60,28	51,14	9,14	3,90	3,80												3,47
31.12.2025	24,00		372,92	372,21	0,71	61,44	51,82	9,62	3,60	3,80												3,62
01.01.2026	24,00		368,18	367,46	0,72	63,33	52,97	10,36	3,20	3,90												3,84
02.01.2026	24,00		371,45	370,73	0,72	63,93	53,41	10,52	3,10	3,80												3,94
03.01.2026	24,00		372,79	372,06	0,73	64,59	53,91	10,68	2,90	3,80												4,01
04.01.2026	24,00		373,17	372,45	0,72	64,76	54,17	10,59	3,20	3,80												3,98
05.01.2026	24,00		377,18	376,44	0,74	64,56	54,05	10,51	2,60	3,80												3,99
06.01.2026	24,00		373,85	373,11	0,74	65,02	54,10	10,92	2,20	3,80												4,10
07.01.2026	24,00		370,34	369,66	0,68	65,82	54,65	11,17	2,40	3,80												4,16
08.01.2026	24,00		376,80	376,13	0,67	65,87	54,90	10,97	2,20	3,80												4,15
09.01.2026	24,00		375,08	374,42	0,66	65,62	54,68	10,94	2,00	3,80												4,12
10.01.2026	24,00		373,92	373,24	0,68	65,85	54,86	10,99	2,10	3,80												4,13
11.01.2026	24,00		377,53	376,89	0,64	65,62	54,80	10,82	2,00	3,80												4,11
12.01.2026	24,00		375,83	375,16	0,67	66,42	55,27	11,15	1,80	3,80												4,21
13.01.2026	24,00		372,33	371,59	0,74	67,80	56,25	11,55	2,00	3,80												4,33
14.01.2026	24,00		375,78	375,02	0,76	67,88	56,47	11,41	2,20	3,80												4,31
15.01.2026	24,00		374,88	374,16	0,72	67,61	56,28	11,33	2,20	3,80												4,27
16.01.2026	24,00		373,22	372,50	0,72	67,70	56,25	11,45	1,90	3,80												4,30
17.01.2026	24,00		374,08	373,40	0,68	67,85	56,26	11,59	1,70	3,80												4,36
18.01.2026	24,00		376,12	375,41	0,71	67,54	56,26	11,28	1,90	3,80												4,27
19.01.2026	24,00		374,25	373,47	0,78	67,44	56,30	11,14	2,10	3,80												4,20
20.01.2026	24,00		371,71	370,91	0,80	67,63	56,52	11,11	2,20	3,80												4,16
21.01.2026	24,00		373,87	373,13	0,74	67,57	56,45	11,12	1,80	3,80												4,18
22.01.2026																						
Среднее	24,00		375,01	374,30	0,71	63,60	53,36	10,24	2,92	3,80												3,86
Итого	720,00		11250,40	11229,10	21,34																	115,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.12.2025	190125	189716,00						1436,69	24,00
22.01.2026	200992	200562,00						1549,53	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 119,81 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 3,86 Гкал
24 час 0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: Эл.подпись Энергослужбы "Бонора"
Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816
27.01.26 11:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD