

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

|                                         |                                                            |  |  |                           |                   |  |  |                |                     |  |  |             |        |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|--|--|----------------|---------------------|--|--|-------------|--------|--|--|
| Абонент:                                | Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 16, корп. 1, лит.В |  |  | Договор:                  | 37467.046.6       |  |  | Телефон:       |                     |  |  | Узел учета: | Общий  |  |  |
| Адрес:                                  | Кибальчича ул, д. 16, корп. 1                              |  |  | Строит.адрес:             |                   |  |  |                |                     |  |  | Код УУТЭ:   | 130728 |  |  |
| Обслуживающая организация:              |                                                            |  |  | Телефон:                  |                   |  |  |                |                     |  |  |             |        |  |  |
| Источник:                               | ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"                                    |  |  | Схема подключения:        | 2-х трубная схема |  |  |                |                     |  |  | график:     | 150/70 |  |  |
| Установленные приборы:                  | Часовые и суточн. архивы в файлах:                         |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: | 13.07.2029        |  |  | Режим (схема): | ОП: СП-0; МП: СП-0; |  |  |             |        |  |  |
| Вычислитель:                            | СПТ 943.2 № 43959                                          |  |  | расходомер:               | Gmin= Gmax=       |  |  | Термопреобр.:  | Преобр.давления:    |  |  |             |        |  |  |
| Подающий трубопровод (М1)               | ПРЭМ                                                       |  |  |                           | 0,067 30          |  |  | КТПТР-05       |                     |  |  |             |        |  |  |
| Обратный трубопровод (М2)               | ПРЭМ                                                       |  |  |                           | 0,067 30          |  |  | КТПТР-05       |                     |  |  |             |        |  |  |
| Подающий ГВС (М3)                       | ПРЭМ                                                       |  |  |                           | 0,048 12          |  |  | ТПТ-15-2       |                     |  |  |             |        |  |  |
| Циркуляционный ГВС (М4)                 |                                                            |  |  |                           |                   |  |  |                |                     |  |  |             |        |  |  |
| Подпиточный трубопровод (Vп)            |                                                            |  |  |                           |                   |  |  |                |                     |  |  |             |        |  |  |
| Расчетный алгоритм:                     | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)                            |  |  | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)    |                   |  |  |                |                     |  |  |             |        |  |  |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          | Qот.= 0,158                                                |  |  | Qвент.= 0                 | Qтех.= 0          |  |  | Qтех.гвс= 0    | Qгвс.= 0,0902       |  |  |             |        |  |  |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                                                            |  |  |                           |                   |  |  | Qтех.гвс.ср= 0 | Qгвс.ср= 0,041      |  |  |             |        |  |  |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    | Gот.= 47,4                                                 |  |  | Gвент.= 0                 | Gтех.= 0          |  |  | Gтех.гвс= 0    | Gгвс.= 16,4         |  |  | Gгвс.м=     |        |  |  |

| Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026 |        |    |         |         |        |       |       |       |            |            |                     |      |        |        |       |               |            |       |       |            |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------------|------------|---------------------|------|--------|--------|-------|---------------|------------|-------|-------|------------|------------|-----------|
| Учет отопления (ТВ-1)                                                 |        |    |         |         |        |       |       |       |            |            | Контроль ГВС (ТВ-2) |      |        |        |       |               |            |       |       |            |            |           |
| Дата                                                                  | Ти час | НС | M1 т    | M2 т    | dM т   | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т                | M4 т | dM т   | V3 м3  | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | Qобщ Гкал |
| 23.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 95,42   | 79,75   | 15,67  | 80,31 | 44,10 | 36,21 | 5,00       | 3,30       | 15,47               |      | 15,47  | 15,92  |       | 15,92         |            | 80,05 |       | 3,30       |            | 4,15      |
| 24.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 97,13   | 80,17   | 16,96  | 79,98 | 43,87 | 36,11 | 5,00       | 3,30       | 16,73               |      | 16,73  | 17,21  |       | 17,21         |            | 79,34 |       | 3,30       |            | 4,26      |
| 25.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 98,55   | 82,11   | 16,44  | 79,52 | 44,14 | 35,38 | 5,00       | 3,30       | 16,18               |      | 16,18  | 16,64  |       | 16,64         |            | 79,35 |       | 3,30       |            | 4,22      |
| 26.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 97,62   | 82,69   | 14,93  | 79,77 | 45,18 | 34,59 | 5,00       | 3,30       | 14,69               |      | 14,69  | 15,11  |       | 15,11         |            | 79,61 |       | 3,30       |            | 4,06      |
| 27.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 98,33   | 81,66   | 16,67  | 79,46 | 44,91 | 34,55 | 5,00       | 3,30       | 16,51               |      | 16,51  | 16,98  |       | 16,98         |            | 79,24 |       | 3,30       |            | 4,15      |
| 28.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 98,69   | 81,11   | 17,58  | 79,65 | 44,96 | 34,69 | 5,00       | 3,30       | 17,45               |      | 17,45  | 17,95  |       | 17,95         |            | 79,29 |       | 3,30       |            | 4,22      |
| 29.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 96,92   | 80,41   | 16,51  | 82,07 | 45,36 | 36,71 | 5,00       | 3,30       | 16,34               |      | 16,34  | 16,83  |       | 16,83         |            | 81,85 |       | 3,30       |            | 4,31      |
| 30.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 96,70   | 80,25   | 16,45  | 82,65 | 45,39 | 37,26 | 5,00       | 3,30       | 16,25               |      | 16,25  | 16,74  |       | 16,74         |            | 82,35 |       | 3,30       |            | 4,36      |
| 31.12.2025                                                            | 24,00  | *  | 99,10   | 77,09   | 22,01  | 83,41 | 44,70 | 38,71 | 5,00       | 3,30       | 22,23               |      | 22,23  | 22,91  |       | 22,91         |            | 82,70 |       | 3,30       |            | 4,83      |
| 01.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 90,88   | 78,78   | 12,10  | 85,11 | 44,66 | 40,45 | 5,00       | 3,30       | 11,68               |      | 11,68  | 12,05  |       | 12,05         |            | 84,86 |       | 3,30       |            | 4,22      |
| 02.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 93,84   | 77,74   | 16,10  | 88,00 | 45,41 | 42,59 | 5,00       | 3,30       | 15,94               |      | 15,94  | 16,49  |       | 16,49         |            | 87,44 |       | 3,30       |            | 4,73      |
| 03.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 94,49   | 79,27   | 15,22  | 88,93 | 46,21 | 42,72 | 5,00       | 3,30       | 15,06               |      | 15,06  | 15,57  |       | 15,57         |            | 88,18 |       | 3,30       |            | 4,75      |
| 04.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 96,61   | 81,28   | 15,33  | 88,69 | 47,32 | 41,37 | 5,00       | 3,30       | 15,13               |      | 15,13  | 15,64  |       | 15,64         |            | 87,73 |       | 3,30       |            | 4,73      |
| 05.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 95,37   | 78,10   | 17,27  | 88,38 | 46,18 | 42,20 | 5,00       | 3,30       | 17,20               |      | 17,20  | 17,79  |       | 17,79         |            | 87,62 |       | 3,30       |            | 4,83      |
| 06.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 94,44   | 77,40   | 17,04  | 88,82 | 45,44 | 43,38 | 5,00       | 3,30       | 17,02               |      | 17,02  | 17,60  |       | 17,60         |            | 88,03 |       | 3,30       |            | 4,88      |
| 07.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 95,65   | 79,23   | 16,42  | 89,12 | 45,99 | 43,13 | 5,00       | 3,30       | 16,27               |      | 16,27  | 16,84  |       | 16,84         |            | 88,60 |       | 3,30       |            | 4,89      |
| 08.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 94,49   | 79,17   | 15,32  | 88,72 | 46,09 | 42,63 | 5,00       | 3,30       | 15,10               |      | 15,10  | 15,62  |       | 15,62         |            | 88,05 |       | 3,30       |            | 4,74      |
| 09.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 95,37   | 78,23   | 17,14  | 87,88 | 45,47 | 42,41 | 5,00       | 3,30       | 16,97               |      | 16,97  | 17,55  |       | 17,55         |            | 87,30 |       | 3,30       |            | 4,83      |
| 10.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 95,07   | 79,16   | 15,91  | 88,09 | 45,57 | 42,52 | 5,00       | 3,30       | 15,62               |      | 15,62  | 16,15  |       | 16,15         |            | 87,39 |       | 3,30       |            | 4,77      |
| 11.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 97,70   | 78,29   | 19,41  | 88,30 | 45,79 | 42,51 | 5,00       | 3,30       | 19,30               |      | 19,30  | 19,96  |       | 19,96         |            | 87,55 |       | 3,30       |            | 5,05      |
| 12.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 95,58   | 78,02   | 17,56  | 88,07 | 45,65 | 42,42 | 5,00       | 3,30       | 17,42               |      | 17,42  | 18,01  |       | 18,01         |            | 87,27 |       | 3,30       |            | 4,86      |
| 13.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 95,22   | 79,02   | 16,20  | 88,77 | 46,13 | 42,64 | 5,00       | 3,30       | 15,95               |      | 15,95  | 16,50  |       | 16,50         |            | 88,11 |       | 3,30       |            | 4,82      |
| 14.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 95,15   | 79,14   | 16,01  | 88,83 | 46,51 | 42,32 | 5,00       | 3,30       | 15,74               |      | 15,74  | 16,28  |       | 16,28         |            | 88,38 |       | 3,30       |            | 4,78      |
| 15.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 95,62   | 79,68   | 15,94  | 88,77 | 46,87 | 41,90 | 5,00       | 3,30       | 15,67               |      | 15,67  | 16,21  |       | 16,21         |            | 88,33 |       | 3,30       |            | 4,76      |
| 16.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 93,92   | 77,89   | 16,03  | 88,46 | 46,07 | 42,39 | 5,00       | 3,30       | 15,78               |      | 15,78  | 16,32  |       | 16,32         |            | 87,90 |       | 3,30       |            | 4,73      |
| 17.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 93,27   | 75,67   | 17,60  | 87,58 | 45,00 | 42,58 | 5,00       | 3,30       | 17,47               |      | 17,47  | 18,05  |       | 18,05         |            | 86,04 |       | 3,30       |            | 4,77      |
| 18.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 98,90   | 79,37   | 19,53  | 87,75 | 46,01 | 41,74 | 5,00       | 3,30       | 19,24               |      | 19,24  | 19,89  |       | 19,89         |            | 87,12 |       | 3,30       |            | 5,04      |
| 19.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 97,99   | 81,70   | 16,29  | 88,10 | 47,34 | 40,76 | 5,00       | 3,30       | 15,77               |      | 15,77  | 16,32  |       | 16,32         |            | 87,99 |       | 3,30       |            | 4,77      |
| 20.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 97,86   | 82,57   | 15,29  | 88,44 | 48,05 | 40,39 | 5,00       | 3,30       | 14,74               |      | 14,74  | 15,25  |       | 15,25         |            | 88,16 |       | 3,30       |            | 4,69      |
| 21.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 95,16   | 78,80   | 16,36  | 84,31 | 45,96 | 38,35 | 5,00       | 3,30       | 15,83               |      | 15,83  | 16,32  |       | 16,32         |            | 83,46 |       | 3,30       |            | 4,41      |
| 22.01.2026                                                            | 24,00  | *  | 95,69   | 79,19   | 16,50  | 90,01 | 47,21 | 42,80 | 5,00       | 3,30       | 16,09               |      | 16,09  | 16,66  |       | 16,66         |            | 89,34 |       | 3,30       |            | 4,88      |
| Среднее                                                               | 24,00  |    | 96,02   | 79,45   | 16,57  | 86,00 | 45,73 | 40,27 | 5,00       | 3,30       | 16,35               |      | 16,35  | 16,88  |       | 16,88         |            | 85,44 |       | 3,30       |            | 4,63      |
| Итого                                                                 | 744,00 |    | 2976,73 | 2462,94 | 513,79 |       |       |       |            |            | 506,84              |      | 506,84 | 523,36 |       | 523,36        |            |       |       |            |            | 143,49    |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т   | M2, т    | M3, т   | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 22.12.2025  | 10072,4 | 8440,45  | 1673,20 |       | 1712,39   |           |       | 435,97     | 2506,93 |
| 23.01.2026  | 13145,7 | 10983,60 | 2196,19 |       | 2252,33   |           |       | 628,08     | 3274,93 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 143,27 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 523,36 м.куб.

0 час  
Док  
час  
Документ подписан электронной подписью

0,22 Гкал  
Отрегулирована температура на линии ГВС.  
Отсутствует возможность корректировки температуры.  
ООО «ЖК «Солнечный Район», ОРЛОВ ИВАН  
Начальник территориального подразделения  
НЕОКОРДИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя "Абонент"

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

27.01.26 11:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации