

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №9075

Подачащ.тр.(M1): №
Обратн.тр.(M2): №
Тр. ГВС(M3): №
Тр.цирк.ГВС(M4): №
Тр.подпитки(V5):

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

Режим (схема):

Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Txb, гр.С= 0.43
Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Gот=

Grгвс=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Gвент.=

Gтех.пот.=

Grгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	т	°C	°C	°C	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал		
23.12.25	24,00	-	114,21	102,34	11,88	79,29	48,33	30,96	0,54	0,35	42,26	-	42,26	43,45	-	78,91	-	0,37	-	4,12			
24.12.25	24,00	-	115,35	103,09	12,26	79,01	48,27	30,74	0,54	0,35	42,88	-	42,88	44,08	-	78,66	-	0,37	-	4,14			
25.12.25	24,00	-	119,32	105,07	14,25	78,60	48,76	29,84	0,54	0,35	45,36	-	45,36	46,61	-	78,34	-	0,37	-	4,26			
26.12.25	24,00	-	118,56	106,00	12,56	78,86	49,48	29,38	0,54	0,35	44,09	-	44,09	45,32	-	78,57	-	0,37	-	4,11			
27.12.25	24,00	-	116,75	104,82	11,93	78,55	49,14	29,41	0,54	0,35	43,08	-	43,08	44,28	-	78,25	-	0,37	-	4,03			
28.12.25	24,00	-	117,05	104,03	13,02	78,71	49,16	29,55	0,54	0,35	43,84	-	43,84	45,06	-	78,38	-	0,37	-	4,11			
29.12.25	24,00	-	116,42	103,03	13,39	81,04	49,60	31,44	0,54	0,35	43,91	-	43,91	45,20	-	80,68	-	0,37	-	4,33			
30.12.25	24,00	-	116,56	102,70	13,86	81,60	49,75	31,85	0,54	0,35	44,24	-	44,24	45,55	-	81,24	-	0,37	-	4,41			
31.12.25	24,00	-	117,67	98,33	19,33	82,32	49,22	33,10	0,54	0,35	47,89	-	47,89	49,34	-	82,01	-	0,37	-	4,85			
01.01.26	24,00	-	110,75	101,25	9,50	83,88	49,08	34,80	0,54	0,35	39,75	-	39,75	40,99	-	83,43	-	0,37	-	4,33			
02.01.26	24,00	-	129,35	94,54	34,81	87,01	50,05	36,96	0,54	0,35	60,66	-	60,66	62,70	-	86,97	-	0,37	-	6,53			
03.01.26	24,00	-	114,85	102,29	12,56	87,75	51,44	36,31	0,54	0,35	43,41	-	43,41	44,87	-	87,21	-	0,37	-	4,83			
04.01.26	24,00	-	116,36	105,12	11,24	87,60	52,24	35,36	0,54	0,35	43,04	-	43,04	44,49	-	87,10	-	0,37	-	4,71			
05.01.26	24,00	-	113,16	101,17	11,99	87,16	51,13	36,03	0,54	0,35	42,51	-	42,51	43,93	-	86,69	-	0,37	-	4,70			
06.01.26	24,00	-	113,47	100,06	13,41	87,57	50,38	37,19	0,54	0,35	43,50	-	43,50	44,96	-	87,04	-	0,37	-	4,90			
07.01.26	24,00	-	114,37	102,54	11,83	87,90	50,97	36,93	0,54	0,35	42,80	-	42,80	44,25	-	87,37	-	0,37	-	4,83			
08.01.26	24,00	-	115,19	102,15	13,05	87,53	50,92	36,61	0,54	0,35	43,81	-	43,81	45,28	-	86,99	-	0,37	-	4,89			
09.01.26	24,00	-	113,75	101,07	12,67	86,69	50,16	36,53	0,54	0,35	43,14	-	43,14	44,56	-	86,19	-	0,37	-	4,80			
10.01.26	24,00	-	114,79	102,22	12,57	86,93	50,47	36,45	0,54	0,35	43,42	-	43,42	44,86	-	86,40	-	0,37	-	4,83			
11.01.26	24,00	-	115,31	101,00	14,31	87,13	50,64	36,49	0,54	0,35	44,65	-	44,65	46,14	-	86,62	-	0,37	-	4,94			
12.01.26	24,00	-	114,09	101,53	12,56	86,85	50,56	36,29	0,54	0,35	43,17	-	43,17	44,61	-	86,33	-	0,37	-	4,78			
13.01.26	24,00	-	114,51	102,77	11,74	87,56	51,10	36,45	0,54	0,35	42,80	-	42,80	44,24	-	87,03	-	0,37	-	4,78			
14.01.26	24,00	-	114,51	102,16	12,35	87,65	51,33	36,32	0,54	0,35	43,22	-	43,22	44,68	-	87,16	-	0,37	-	4,80			
15.01.26	24,00	-	114,62	102,98	11,65	87,61	51,63	35,99	0,54	0,35	42,82	-	42,82	44,26	-	87,14	-	0,37	-	4,74			
16.01.26	24,00	-	112,64	100,71	11,93	87,25	50,84	36,40	0,54	0,35	42,37	-	42,37	43,79	-	86,78	-	0,37	-	4,72			
17.01.26	24,00	-	111,57	97,84	13,73	86,45	49,81	36,64	0,54	0,35	43,19	-	43,19	44,60	-	85,81	-	0,37	-	4,78			
18.01.26	24,00	-	116,98	102,53	14,45	86,60	51,03	35,57	0,54	0,35	45,34	-	45,34	46,84	-	86,26	-	0,37	-	4,91			
19.01.26	24,00	-	118,27	105,31	12,96	86,98	52,29	34,69	0,54	0,35	44,76	-	44,76	46,25	-	86,64	-	0,37	-	4,79			
20.01.26	24,00	-	118,95	106,46	12,49	87,35	52,95	34,40	0,54	0,35	44,68	-	44,68	46,18	-	86,98	-	0,37	-	4,76			
21.01.26	24,00	-	114,32	101,61	12,71	83,24	50,37	32,88	0,54	0,35	43,36	-	43,36	44,69	-	82,63	-	0,37	-	4,40			
22.01.26	24,00	-	114,02	102,36	11,66	88,76	51,94	36,82	0,54	0,35	42,67	-	42,67	44,14	-	88,24	-	0,37	-	4,81			
Среднее	24,00	-	115,73	102,23	13,50	84,88	50,42	34,46	0,54	0,35	44,08	-	44,08	45,49	-	45,49	-	84,45	-	0,37	0,00	4,68	
Итого	744,00	-	3587,70	3169,08	418,62	-	-	-	-	-	1366,59	-	1366,59	1410,18	-	1410,18	-	-	-	-	144,94		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

22.12.25

22.01.26

час

час

Гкал

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

/ _____ /

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИМОЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 14:19 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-86d6-80570b181816

Отрегулировать температуру на линии ГВС.