

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1
Телефон: _____
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: _____

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Режим (схема): Часовые и суточн. архивы в файлах:										Приборы УУТЭ поверены до:		Техн. гр.С = 0.43	
Вычислитель: ВКТ-7 №207249		Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21968Г	Преобр.давления:	№								
Подающ.тр.(М1): № 537671	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21968Х	Преобр.давления:	№								
Обратн.тр.(М2): № 527353	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4267	Преобр.давления:	№								
Тр. ГВС(М3): № 518870	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)													
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.3339	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.30292											
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=													
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=											

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																Общее теплопотр-е						
Учет ГВС (TB-1)			Контроль ГВС (TB-2)																			
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Упод	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
ч			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.25	24,00	-	119,57	108,73	10,84	79,22	47,97	31,25	0,69	0,49	56,73	-	56,73	58,33	-	58,33	-	78,93	-	-	-	4,26
24.12.25	24,00	-	120,46	109,96	10,50	78,92	47,82	31,10	0,69	0,49	56,49	-	56,49	58,05	-	58,05	-	78,62	-	-	-	4,25
25.12.25	24,00	-	122,89	112,92	9,97	78,54	48,16	30,38	0,69	0,49	56,97	-	56,97	58,52	-	58,52	-	78,26	-	-	-	4,22
26.12.25	24,00	-	121,38	113,26	8,12	78,78	48,84	29,94	0,69	0,49	55,67	-	55,67	57,21	-	57,21	-	78,50	-	-	-	4,03
27.12.25	24,00	-	122,72	111,83	10,89	78,49	48,59	29,90	0,69	0,49	57,56	-	57,56	59,16	-	59,16	-	78,19	-	-	-	4,20
28.12.25	24,00	-	123,40	110,98	12,42	78,70	48,63	30,07	0,69	0,49	58,52	-	58,52	60,16	-	60,16	-	78,39	-	-	-	4,32
29.12.25	24,00	-	121,27	110,21	11,06	81,01	49,15	31,86	0,69	0,49	56,72	-	56,72	58,37	-	58,37	-	80,71	-	-	-	4,41
30.12.25	24,00	-	120,84	110,26	10,58	81,59	49,17	32,42	0,69	0,49	56,71	-	56,71	58,39	-	58,39	-	81,29	-	-	-	4,44
31.12.25	24,00	-	120,59	106,79	13,80	82,31	48,59	33,72	0,69	0,49	58,46	-	58,46	60,21	-	60,21	-	82,03	-	-	-	4,74
01.01.26	24,00	-	115,73	107,58	8,15	84,00	48,45	35,55	0,69	0,49	53,03	-	53,03	54,67	-	54,67	-	83,71	-	-	-	4,52
02.01.26	24,00	-	115,73	108,32	7,41	86,77	49,58	37,19	0,69	0,49	52,60	-	52,60	54,34	-	54,34	-	86,44	-	-	-	4,68
03.01.26	24,00	-	117,78	109,36	8,42	87,74	50,33	37,41	0,69	0,49	54,28	-	54,28	56,09	-	56,09	-	87,39	-	-	-	4,84
04.01.26	24,00	-	119,94	112,17	7,77	87,58	51,47	36,11	0,69	0,49	54,86	-	54,86	56,71	-	56,71	-	87,22	-	-	-	4,74
05.01.26	24,00	-	115,92	108,19	7,73	87,25	50,43	36,82	0,69	0,49	53,16	-	53,16	54,95	-	54,95	-	86,93	-	-	-	4,66
06.01.26	24,00	-	115,37	107,51	7,86	87,66	49,89	37,77	0,69	0,49	53,06	-	53,06	54,85	-	54,85	-	87,32	-	-	-	4,76
07.01.26	24,00	-	117,30	109,51	7,79	88,01	50,48	37,53	0,69	0,49	53,80	-	53,80	55,63	-	55,63	-	87,67	-	-	-	4,80
08.01.26	24,00	-	117,68	109,26	8,42	87,61	50,53	37,08	0,69	0,49	54,37	-	54,37	56,18	-	56,18	-	87,26	-	-	-	4,80
09.01.26	24,00	-	118,04	108,22	9,82	86,81	49,80	37,01	0,69	0,49	55,41	-	55,41	57,26	-	57,26	-	86,48	-	-	-	4,86
10.01.26	24,00	-	118,58	109,09	9,49	87,06	49,89	37,17	0,69	0,49	55,45	-	55,45	57,30	-	57,30	-	86,71	-	-	-	4,89
11.01.26	24,00	-	119,19	108,55	10,64	87,27	50,21	37,06	0,69	0,49	56,30	-	56,30	58,19	-	58,19	-	86,92	-	-	-	4,96
12.01.26	24,00	-	115,57	107,00	8,57	87,07	49,91	37,16	0,69	0,49	53,61	-	53,61	55,39	-	55,39	-	86,74	-	-	-	4,73
13.01.26	24,00	-	117,44	108,32	9,12	87,75	50,61	37,14	0,69	0,49	54,73	-	54,73	56,56	-	56,56	-	87,40	-	-	-	4,83
14.01.26	24,00	-	118,61	109,44	9,17	87,88	51,20	36,68	0,69	0,49	55,23	-	55,23	57,10	-	57,10	-	87,55	-	-	-	4,83
15.01.26	24,00	-	118,67	110,14	8,53	87,84	51,54	36,30	0,69	0,49	54,88	-	54,88	56,75	-	56,75	-	87,51	-	-	-	4,75
16.01.26	24,00	-	116,82	107,92	8,90	87,59	50,85	36,74	0,69	0,49	54,36	-	54,36	56,19	-	56,19	-	87,27	-	-	-	4,75
17.01.26	24,00	-	115,39	105,34	10,05	86,65	49,78	36,87	0,69	0,49	54,33	-	54,33	56,13	-	56,13	-	86,25	-	-	-	4,76
18.01.26	24,00	-	121,07	110,84	10,23	86,94	50,96	35,98	0,69	0,49	56,85	-	56,85	58,73	-	58,73	-	86,63	-	-	-	4,88
19.01.26	24,00	-	121,96	113,27	8,69	87,26	52,00	35,26	0,69	0,49	56,23	-	56,23	58,12	-	58,12	-	86,94	-	-	-	4,76
20.01.26	24,00	-	122,21	114,44	7,77	87,61	52,55	35,06	0,69	0,49	55,89	-	55,89	57,78	-	57,78	-	87,29	-	-	-	4,70
21.01.26	24,00	-	118,78	108,88	9,90	83,56	49,98	33,58	0,69	0,49	55,39	-	55,39	57,11	-	57,11	-	83,20	-	-	-	4,49
22.01.26	24,00	-	118,68	109,77	8,91	89,11	51,79	37,32	0,69	0,49	54,48	-	54,48	56,37	-	56,37	-	88,78	-	-	-	4,90
Среднее	24,00	-	119,02	109,61	9,40	84,99	49,97	35,01	0,69	0,49	55,36	-	55,36	57,12	-	57,12	-	84,66	-	-	-	4,64
Итого	744,00	-	3689,58	3398,06	291,52	-	-	-	-	-	1716,13	-	1716,13	1770,80	-	1770,80	-	-	-	-	143,77	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час Гкал
час м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

/ _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИГНОУ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Якевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 14:19 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD