

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 16, лит. Е			Договор:	33083.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий										
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	106113										
Обслуживающая организация:				Телефон:																			
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70										
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				24.08.2029				Режим (схема):							
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205829				расходомер:				Gmin=				Gmax=				Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)				ПРЭМ-32-В1				0,067				30				КТСП-Н							
Обратный трубопровод (М2)				ПРЭМ-32-В1				0,067				30				КТСП-Н							
Подающий ГВС (М3)				ПРЭМ				0,027				12				ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (М4)																							
Подпиточный трубопровод (Vп)																							
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)															
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,23				Qвент.= 0				Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0				Qгвс.= 0,0902			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:																Qтех.гвс.ср= 0				Qгвс.ср= 0,041			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 69				Gвент.= 0				Gтех.= 0				Gтех.гвс= 0				Gгвс.= 16,4 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																							
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.12.2025	24,00		82,84	72,62	10,22	81,30	47,42	33,88	6,80	4,90	9,18		9,18	9,45		9,45		80,32				3,29	
24.12.2025	24,00		82,58	73,32	9,26	80,96	47,08	33,88	6,80	4,90	8,20		8,20	8,43		8,43		79,92				3,24	
25.12.2025	24,00		84,61	75,10	9,51	80,50	47,63	32,87	6,80	4,90	8,49		8,49	8,70		8,70		79,62				3,24	
26.12.2025	24,00		85,11	75,13	9,98	80,74	48,46	32,28	6,80	4,90	8,87		8,87	9,14		9,14		80,01				3,23	
27.12.2025	24,00		83,70	74,43	9,27	80,40	48,19	32,21	6,80	4,90	8,22		8,22	8,46		8,46		79,47				3,15	
28.12.2025	24,00		85,36	73,96	11,40	80,68	48,13	32,55	6,80	4,90	10,30		10,30	10,60		10,60		79,79				3,33	
29.12.2025	24,00		82,91	73,31	9,60	83,18	48,68	34,50	6,80	4,90	8,55		8,55	8,80		8,80		82,17				3,33	
30.12.2025	24,00		83,53	73,34	10,19	83,75	48,73	35,02	6,80	4,90	9,17		9,17	9,45		9,45		82,82				3,42	
31.12.2025	24,00		83,66	71,41	12,25	84,54	47,86	36,68	6,80	4,90	11,18		11,18	11,53		11,53		84,01				3,66	
01.01.2026	24,00		79,08	71,30	7,78	86,47	47,82	38,65	6,80	4,90	6,73		6,73	6,92		6,92		85,28				3,43	
02.01.2026	24,00		80,52	71,68	8,84	89,29	49,16	40,13	6,80	4,90	7,79		7,79	8,05		8,05		88,19				3,67	
03.01.2026	24,00	*	80,76	72,15	8,61	90,21	49,95	40,26	6,80	4,90	7,43		7,43	7,67		7,67		88,72				3,69	
04.01.2026	24,00		82,77	73,87	8,90	89,86	51,11	38,75	6,80	4,90	7,73		7,73	7,99		7,99		88,20				3,67	
05.01.2026	24,00		80,89	71,30	9,59	89,66	49,98	39,68	6,80	4,90	8,54		8,54	8,82		8,82		88,50				3,70	
06.01.2026	24,00		80,66	70,91	9,75	90,08	49,19	40,89	6,80	4,90	8,66		8,66	8,95		8,95		88,85				3,78	
07.01.2026	24,00	*	80,64	72,12	8,52	90,37	49,88	40,49	6,80	4,90	7,30		7,30	7,55		7,55		89,10				3,70	
08.01.2026	24,00		81,19	72,02	9,17	89,88	49,92	39,96	6,80	4,90	8,06		8,06	8,34		8,34		88,56				3,71	
09.01.2026	24,00		80,03	71,53	8,50	89,08	49,28	39,80	6,80	4,90	7,48		7,48	7,71		7,71		87,81				3,61	
10.01.2026	24,00		80,62	72,00	8,62	89,32	49,58	39,74	6,80	4,90	7,51		7,51	7,75		7,75		87,94				3,63	
11.01.2026	24,00		82,43	71,73	10,70	89,48	49,85	39,63	6,80	4,90	9,61		9,61	9,92		9,92		88,43				3,81	
12.01.2026	24,00	*	78,32	70,67	7,65	89,32	49,41	39,91	6,80	4,90	6,61		6,61	6,82		6,82		87,91				3,51	
13.01.2026	24,00	*	81,24	71,56	9,68	89,94	49,86	40,08	6,80	4,90	8,59		8,59	8,88		8,88		88,71				3,74	
14.01.2026	24,00		81,50	72,30	9,20	90,01	50,26	39,75	6,80	4,90	8,05		8,05	8,33		8,33		88,80				3,71	
15.01.2026	24,00		81,60	72,70	8,90	89,92	50,72	39,20	6,80	4,90	7,78		7,78	8,04		8,04		88,61				3,66	
16.01.2026	24,00		79,60	71,25	8,35	89,73	49,83	39,90	6,80	4,90	7,26		7,26	7,50		7,50		88,55				3,60	
17.01.2026	24,00		79,74	69,73	10,01	88,62	48,68	39,94	6,80	4,90	8,96		8,96	9,25		9,25		86,89				3,68	
18.01.2026	24,00	*	83,14	73,26	9,88	88,98	50,15	38,83	6,80	4,90	8,83		8,83	9,13		9,13		88,13				3,73	
19.01.2026	24,00		83,50	74,68	8,82	89,21	51,42	37,79	6,80	4,90	7,81		7,81	8,06		8,06		88,11				3,61	
20.01.2026	24,00		84,10	75,35	8,75	89,55	52,10	37,45	6,80	4,90	7,67		7,67	7,95		7,95		88,48				3,61	
21.01.2026	24,00		82,69	71,98	10,71	85,34	49,53	35,81	6,80	4,90	9,60		9,60	9,91		9,91		84,07				3,49	
22.01.2026	24,00		81,46	72,39	9,07	91,31	51,16	40,15	6,80	4,90	7,87		7,87	8,16		8,16		89,90				3,74	
Среднее	24,00		81,96	72,55	9,41	87,15	49,39	37,76	6,80	4,90	8,32		8,32	8,59		8,59		86,00				3,56	
Итого	744,00		2540,78	2249,10	291,68						258,03		258,03	266,26		266,26						110,37	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	5056,56	4493,81	423,17		433,37			199,87	1477,00
23.01.2026	7679,8	6816,04	689,45		708,08			336,12	2245,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 110,24 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 266,26 м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл. адрес: yna@tekspb.ru, ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
Отправлено ООО "ЖК "Солнечный Район", ОРЛОВ ИВАН
Неверное имя или номер телефона

Ответственный за прибор учета теплоносителя

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

27.01.26 11:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации