Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 18, лит. Д**	Договор: **33085.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Общий**
Адрес:	**Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**106114**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:	**13.07.2029**	Режим (схема):	
Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 215581**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,23**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,0858**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,039**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**69**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**15,6**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	67,45	60,01	7,44	81,05	46,18	34,87	6,80	4,90	5,70		5,70	5,86		5,86		79,90				2,70
24.12.2025	24,00	*	68,32	60,99	7,33	80,69	45,40	35,29	6,80	4,90	7,96		7,96	8,19		8,19		79,78				2,74
25.12.2025	24,00	*	68,05	60,80	7,25	80,23	46,36	33,87	6,80	4,90	8,71		8,71	8,95		8,95		79,49				2,64
26.12.2025	24,00		69,70	61,45	8,25	80,47	46,76	33,71	6,80	4,90	9,65		9,65	9,92		9,92		79,75				2,74
27.12.2025	24,00		68,81	60,53	8,28	80,14	47,23	32,91	6,80	4,90	9,30		9,30	9,54		9,54		79,42				2,66
28.12.2025	24,00		69,66	60,36	9,30	80,41	47,25	33,16	6,80	4,90	10,20		10,20	10,50		10,50		79,67				2,75
29.12.2025	24,00	*	69,14	60,71	8,43	82,89	46,67	36,22	6,80	4,90	8,51		8,51	8,75		8,75		82,12				2,90
30.12.2025	24,00		68,16	60,05	8,11	83,47	47,69	35,78	6,80	4,90	8,89		8,89	9,15		9,15		82,78				2,83
31.12.2025	24,00	*	71,00	60,11	10,89	84,28	47,12	37,16	6,80	4,90	9,79		9,79	10,08		10,08		83,72				3,15
01.01.2026		*																				
02.01.2026		*																				
03.01.2026		*																				
04.01.2026		*																				
05.01.2026		*																				
06.01.2026		*																				
07.01.2026		*																				
08.01.2026		*																				
09.01.2026		*																				
10.01.2026	24,00	*	85,40	78,82	6,58	89,06	54,32	34,74	6,80	4,90	6,14		6,14	6,32		6,32		88,47				3,33
11.01.2026	24,00		86,47	78,81	7,66	89,23	54,91	34,32	6,80	4,90	8,66		8,66	8,96		8,96		88,72				3,40
12.01.2026	24,00	*	86,51	79,83	6,68	89,06	53,26	35,80	6,80	4,90	6,46		6,46	6,68		6,68		88,70				3,46
13.01.2026	24,00	*	86,21	79,92	6,29	89,69	55,73	33,96	6,80	4,90	7,69		7,69	7,99		7,99		89,07				3,29
14.01.2026	24,00	*	88,79	81,93	6,86	89,76	55,12	34,64	6,80	4,90	8,33		8,33	8,62		8,62		89,32				3,46
15.01.2026	24,00	*	86,85	80,51	6,34	89,68	56,70	32,98	6,80	4,90	7,42		7,42	7,70		7,70		89,21				3,23
16.01.2026	24,00		87,87	81,06	6,81	89,49	54,62	34,87	6,80	4,90	8,26		8,26	8,55		8,55		89,33				3,44
17.01.2026	24,00	*	85,09	78,57	6,52	88,42	54,89	33,53	6,80	4,90	7,68		7,68	7,96		7,96		87,28				3,22
18.01.2026	24,00	*	90,30	81,22	9,08	88,72	56,17	32,55	6,80	4,90	10,46		10,46	10,78		10,78		88,39				3,46
19.01.2026	24,00	*	89,52	83,66	5,86	88,96	56,03	32,93	6,80	4,90	7,07		7,07	7,31		7,31		88,68				3,28
20.01.2026	24,00	*	89,52	82,53	6,99	89,27	58,02	31,25	6,80	4,90	5,79		5,79	5,96		5,96		88,65				3,21
21.01.2026	24,00		89,37	81,84	7,53	84,79	53,97	30,82	6,80	4,90	2,83		2,83	2,83		2,83		84,30				3,16
22.01.2026	24,00	*	86,53	80,37	6,16	91,03	56,98	34,05	6,80	4,90	2,28		2,28	2,28		2,28		90,31				3,30
Среднее	24,00		79,94	72,46	7,48	85,95	51,88	34,06	6,80	4,90	7,63		7,63	7,86		7,86		85,32				3,11
Итого	**528,00**		**1758,72**	**1594,08**	**164,64**						**167,78**		**167,78**	**172,88**		**172,88**						**68,35**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	6672,27	6183,34	847,85		867,02			242,66	2267,00
23.01.2026	9111,89	8385,73	1025,32		1049,86			356,64	3035,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**216** час	**27,99** Гкал	
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**216** час	**70,74** куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды		**0,43** °C	**0,1** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.		**96,24** Гкал	
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.		**243,62** м.куб.	

Ответственный за тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Отсутствует пломба на счетчике №: 00021300.

Невскрытая пломба.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **27.01.26** 11:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ПРОСМОТРЕНО **ООО "ЖИЛЕТ-НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.01.26** 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD