

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Невское РЖА
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 8, лит. Б
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 39611.046.1

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:Общий
134027

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	12.10.2027	Режим (схема):	ОП: 17; МП: 17;
Вычислитель: ВКТ-4М № 9014	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-2	0,2	30	КТСПТВХ-В	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-2	0,2	30	КТСПТВХ-В	
Подающий ГВС (M3)	M-T150 QN	0,28	7		
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,19	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0,011	Qгвс.= 0,2254
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гв.ср 0,011	Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 57	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 4,4	Grвс.= 42,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)												Qобщ			
			M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3		M4		dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	т	°C	°C	°C	kg/cm²	kg/cm²	т	т	т	т	m³	m³	m³	m³	°C	°C	kg/cm²	kg/cm²	Гкал		
23.12.2025	24.00		85,08	81,94	3,14	80,28	44,68	35,60	5,80	4,90	0,00		0,00	1,24		1,24			0,00					3,17		
24.12.2025	24.00		85,17	82,91	2,26	79,93	44,56	35,37	5,80	4,90	0,00		0,00	0,57		0,57			0,00					3,11		
25.12.2025	24.00		89,27	85,04	4,23	79,46	45,27	34,19	5,80	4,90	0,00		0,00	2,41		2,41			0,00					3,24		
26.12.2025	24.00		88,15	85,35	2,80	79,68	46,05	33,63	5,80	4,90	0,00		0,00	1,11		1,11			0,00					3,09		
27.12.2025	24.00		86,61	84,32	2,29	79,37	45,94	33,43	5,80	4,90	0,00		0,00	0,54		0,54			0,00					3,00		
28.12.2025	24.00		86,39	83,85	2,54	79,61	45,73	33,88	5,80	4,90	0,00		0,00	0,85		0,85			0,00					3,04		
29.12.2025	24.00		85,77	82,82	2,95	82,06	45,88	36,18	5,80	4,90	0,00		0,00	1,03		1,03			0,00					3,24		
30.12.2025	24.00		85,84	82,69	3,15	82,64	45,78	36,86	5,80	4,90	0,00		0,00	1,10		1,10			0,00					3,31		
31.12.2025	24.00		83,31	80,40	2,91	83,38	44,73	38,65	5,80	4,90	0,00		0,00	0,71		0,71			0,00					3,35		
01.01.2026	24.00		83,33	80,12	3,21	85,22	44,12	41,10	5,80	4,90	0,00		0,00	0,68		0,68			0,00					3,57		
02.01.2026	24.00		83,65	80,51	3,14	88,04	44,84	43,20	5,80	4,90	0,00		0,00	0,64		0,64			0,00					3,76		
03.01.2026	24.00		84,41	81,20	3,21	88,99	45,70	43,29	5,80	4,90	0,00		0,00	0,79		0,79			0,00					3,80		
04.01.2026	24.00		86,66	83,43	3,23	88,69	47,36	41,33	5,80	4,90	0,00		0,00	0,81		0,81			0,00					3,74		
05.01.2026	24.00		84,08	80,22	3,86	88,42	46,40	42,02	5,80	4,90	0,00		0,00	1,16		1,16			0,00					3,71		
06.01.2026	24.00		83,01	79,72	3,29	88,88	45,55	43,33	5,80	4,90	0,00		0,00	0,83		0,83			0,00					3,75		
07.01.2026	24.00		84,28	81,31	2,97	89,16	46,05	43,11	5,80	4,90	0,00		0,00	0,63		0,63			0,00					3,77		
08.01.2026	24.00		84,11	81,19	2,92	88,70	46,35	42,35	5,80	4,90	0,00		0,00	0,68		0,68			0,00					3,70		
09.01.2026	24.00		83,69	80,62	3,07	87,88	45,86	42,02	5,80	4,90	0,00		0,00	0,77		0,77			0,00					3,66		
10.01.2026	24.00		84,47	81,16	3,31	88,12	45,87	42,25	5,80	4,90	0,00		0,00	1,05		1,05			0,00					3,72		
11.01.2026	24.00		83,95	80,84	3,11	88,29	46,07	42,22	5,80	4,90	0,00		0,00	0,72		0,72			0,00					3,69		
12.01.2026	24.00		82,90	79,63	3,27	88,10	45,54	42,56	5,80	4,90	0,00		0,00	0,87		0,87			0,00					3,68		
13.01.2026	24.00		84,15	80,88	3,27	88,75	46,22	42,53	5,80	4,90	0,00		0,00	0,91		0,91			0,00					3,73		
14.01.2026	24.00		85,17	82,21	2,96	88,79	46,92	41,87	5,80	4,90	0,00		0,00	0,76		0,76			0,00					3,71		
15.01.2026	24.00		85,60	82,72	2,88	88,71	47,30	41,41	5,80	4,90	0,00		0,00	0,60		0,60			0,00					3,68		
16.01.2026	24.00		83,91	80,98	2,93	88,48	46,40	42,08	5,80	4,90	0,00		0,00	0,63		0,63			0,00					3,67		
17.01.2026	24.00		81,97	78,99	2,98	87,56	44,89	42,67	5,80	4,90	0,00		0,00	0,70		0,70			0,00					3,63		
18.01.2026	24.00		86,41	83,34	3,07	87,72	46,96	40,76	5,80	4,90	0,00		0,00	0,89		0,89			0,00					3,67		
19.01.2026	24.00		87,95	85,31	2,64	88,00	48,62	39,38	5,80	4,90	0,00		0,00	0,65		0,65			0,00					3,59		
20.01.2026	24.00		88,47	86,08	2,39	88,34	49,74	38,60	5,80	4,90	0,00		0,00	0,43		0,43			0,00					3,54		
21.01.2026	24.00		84,59	81,95	2,64	83,96	47,28	36,68	5,80	4,90	0,00		0,00	0,56		0,56			0,00					3,24		
22.01.2026	24.00		84,83	82,06	2,77	89,71	48,46	41,25	5,80	4,90	0,00		0,00	0,62		0,62			0,00					3,63		
Среднее	24.00		85,07	82,06	3,01	85,97	46,17	39,80	5,80	4,90	0,00		0,00	0,84		0,84			0,00					3,52		
Итого	744,00		2637,18	2543,79	93,39						0,00		0,00	25,94		25,94								109,19		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025					1718,78			2104,66	24,00
23.01.2026					1745,76			2216,82	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 109,19 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтраб изл. 25,94 м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Кабанова Анна Сергеевна

Эл.доверенность №0c0a8c0d7-8d0b-49a1-a7d6-c73ec13094f9

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ "Карта потока "Бензина"

Оператор 340-0200 "Компания "Бензин"

Идентификатор: 5eb639f-253f-4814-91f8-ece679ce0484

24.01.26 15:55 (MSK)

Сертификат 0616099A0014B3A5974045E42245647AA0

Представитель теплоснабжающей организации

26.01.26 16:08 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD