

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026**

Абонент: Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.10, лит. А  
 Адрес: Матюшенко пер, д. 10, лит. А  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 36980.046.6

Телефон:

Узел учета:  
Код УУТЭ:

Общий  
126838

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	13.06.2027	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 226008	расходомер: Гmin= 0,1	Гmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето:	Qgvc=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,277	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,1637
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0538
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 84,1519	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 21,52 Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)										Qобщ Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Вподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2
23.12.2025	*																				
24.12.2025	*																				
25.12.2025	*																				
26.12.2025	*																				
27.12.2025	*																				
28.12.2025	*																				
29.12.2025	*																				
30.12.2025	*																				
31.12.2025	*																				
01.01.2026	24,00*	103,03	96,04	6,99	91,61	56,14	35,47	6,80	4,90	5,13		5,13	5,32		5,32		91,15				4,05
02.01.2026	24,00*	104,04	96,10	7,94	93,64	56,73	36,91	6,80	4,90	6,25		6,25	6,48		6,48		92,85				4,30
03.01.2026	24,00*	104,78	96,13	8,65	93,58	56,55	37,03	6,80	4,90	7,01		7,01	7,23		7,23		92,88				4,38
04.01.2026	24,00*	106,88	98,27	8,61	93,69	57,43	36,26	6,80	4,90	6,95		6,95	7,17		7,17		93,07				4,38
05.01.2026	24,00	105,59	95,78	9,81	93,65	56,44	37,21	6,80	4,90	7,96		7,96	8,28		8,28		93,06				4,49
06.01.2026	24,00*	104,09	95,36	8,73	94,10	56,13	37,97	6,80	4,90	6,86		6,86	7,11		7,11		93,49				4,45
07.01.2026	24,00*	104,53	95,71	8,82	93,88	56,27	37,61	6,80	4,90	7,04		7,04	7,30		7,30		93,28				4,44
08.01.2026	24,00	105,04	95,59	9,45	93,87	56,24	37,63	6,80	4,90	7,64		7,64	7,93		7,93		93,34				4,49
09.01.2026	24,00*	104,47	95,61	8,86	93,91	56,26	37,65	6,80	4,90	6,98		6,98	7,25		7,25		93,33				4,44
10.01.2026	24,00*	105,51	95,95	9,56	93,87	56,50	37,37	6,80	4,90	7,81		7,81	8,11		8,11		93,26				4,49
11.01.2026	24,00*	105,66	95,68	9,98	93,67	56,61	37,06	6,80	4,90	8,20		8,20	8,51		8,51		92,92				4,49
12.01.2026	24,00*	105,58	95,99	9,59	93,13	56,31	36,82	6,80	4,90	7,81		7,81	8,10		8,10		92,45				4,44
13.01.2026	24,00*	106,14	96,92	9,22	93,76	56,69	37,07	6,80	4,90	7,39		7,39	7,67		7,67		93,31				4,46
14.01.2026	24,00*	106,85	97,19	9,66	93,98	57,01	36,97	6,80	4,90	7,93		7,93	8,23		8,23		93,39				4,51
15.01.2026	24,00*	107,09	97,73	9,36	94,13	57,31	36,82	6,80	4,90	7,70		7,70	7,98		7,98		93,53				4,49
16.01.2026	24,00	106,55	96,77	9,78	93,15	56,42	36,73	6,80	4,90	8,03		8,03	8,34		8,34		92,55				4,48
17.01.2026	24,00*	105,81	95,76	10,05	92,67	55,62	37,05	6,80	4,90	8,27		8,27	8,59		8,59		92,10				4,49
18.01.2026	24,00*	108,86	99,01	9,85	93,34	57,14	36,20	6,80	4,90	8,11		8,11	8,41		8,41		92,79				4,51
19.01.2026	24,00*	110,30	100,81	9,49	93,06	57,80	35,26	6,80	4,90	7,51		7,51	7,80		7,80		92,44				4,45
20.01.2026	24,00*	111,54	101,50	10,04	92,66	57,09	35,57	6,80	4,90	8,29		8,29	8,59		8,59		92,04				4,55
21.01.2026	24,00	106,44	97,93	8,51	92,59	56,33	36,26	6,80	4,90	6,78		6,78	7,02		7,02		91,99				4,35
22.01.2026	24,00*	105,06	95,95	9,11	93,53	55,88	37,65	6,80	4,90	7,50		7,50	7,80		7,80		92,98				4,47
Среднее	24,00	106,08	96,90	9,18	93,43	56,59	36,84	6,80	4,90	7,42		7,42	7,69		7,69		92,83				4,44
Итого	528,00	2333,84	2131,78	202,06						163,15		163,15	169,22		169,22						97,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	82449,1	75492,50	6802,18		6974,91			2401,40	18529,00
23.01.2026	85815,7	78431,90	7049,82		7231,13			2563,65	19294,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 137,45 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 238,43 м.куб.

216 час 39,96 Гкал

216 час 69,21 куб.м

час

час