

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер, д. 14, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9038.038.1
 Страна: Россия
 Телефон:
 Схема подключения:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 23561

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 253403	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qgvc=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2298	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 69,8127	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 0,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											
	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24.00	*	90,87	90,87	0,00	80,20	48,60	31,60	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		33,20		5,80		2,87
24.12.2025	24.00	*	84,49	84,49	0,00	80,53	47,76	32,77	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		39,46		5,80		2,77
25.12.2025	24,00	*	60,89	60,78	0,11	80,67	43,67	37,00	6,80	4,90	0,19		0,19	0,19		0,19		41,13		5,80		2,26
26.12.2025	24,00	*	63,29	63,29	0,00	81,35	44,14	37,21	6,80	4,90	0,09		0,09	0,09		0,09		42,27		5,80		2,36
27.12.2025	24,00	*	69,61	69,61	0,00	80,35	45,52	34,83	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		38,28		5,80		2,43
28.12.2025	24,00	*	78,89	78,89	0,00	81,67	47,57	34,10	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		44,48		5,80		2,69
29.12.2025	24,00	*	82,73	82,66	0,07	83,99	49,30	34,69	6,80	4,90	0,14		0,14	0,14		0,14		49,91		5,80		2,88
30.12.2025	24,00	*	83,68	83,66	0,02	85,65	50,03	35,62	6,80	4,90	0,11		0,11	0,11		0,11		47,05		5,80		2,99
31.12.2025	24,00	*	92,35	92,35	0,00	89,78	52,84	36,94	6,80	4,90	0,08		0,08	0,08		0,08		49,89		5,80		3,42
01.01.2026	24,00	*	96,37	96,37	0,00	92,08	54,36	37,72	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		50,03		5,80		3,64
02.01.2026	24,00	*	96,85	96,85	0,00	94,05	55,10	38,95	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		51,44		5,80		3,78
03.01.2026	24,00	*	93,16	93,08	0,08	93,99	54,50	39,49	6,80	4,90	0,13		0,13	0,13		0,13		51,92		5,80		3,69
04.01.2026	24,00	*	74,75	74,57	0,18	94,05	50,89	43,16	6,80	4,90	0,27		0,27	0,27		0,27		50,61		5,80		3,24
05.01.2026	24,00	*	95,34	95,34	0,00	94,05	54,97	39,08	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		33,41		5,80		3,73
06.01.2026	24,00	*	96,41	96,41	0,00	94,51	54,97	39,54	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		33,13		5,80		3,82
07.01.2026	24,00	*	96,35	96,35	0,00	94,29	54,93	39,36	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		33,09		5,80		3,80
08.01.2026	24,00	*	96,35	96,35	0,00	94,29	54,97	39,32	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		33,70		5,80		3,80
09.01.2026	24,00	*	93,88	93,88	0,00	94,33	54,49	39,84	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		32,74		5,80		3,75
10.01.2026	24,00	*	93,83	93,83	0,00	94,28	54,44	39,84	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		32,63		5,80		3,75
11.01.2026	24,00	*	96,01	96,01	0,00	94,09	54,96	39,13	6,80	4,90	0,03		0,03	0,03		0,03		49,78		5,80		3,76
12.01.2026	24,00	*	96,50	96,50	0,00	93,54	54,53	39,01	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		51,48		5,80		3,77
13.01.2026	24,00	*	94,03	94,02	0,01	94,17	54,51	39,66	6,80	4,90	0,08		0,08	0,08		0,08		51,80		5,80		3,74
14.01.2026	24,00	*	85,50	85,50	0,00	94,38	52,99	41,39	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		38,68		5,80		3,55
15.01.2026	24,00	*	83,33	83,33	0,00	94,49	52,63	41,86	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		50,20		5,80		3,50
16.01.2026	24,00	*	95,23	95,02	0,21	93,52	54,34	39,18	6,80	4,90	0,37		0,37	0,37		0,37		53,83		5,80		3,75
17.01.2026	24,00	*	94,78	94,78	0,00	93,09	53,95	39,14	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		49,82		5,80		3,72
18.01.2026	24,00	*	72,61	72,61	0,00	93,69	49,80	43,89	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		35,19		5,80		3,19
19.01.2026	24,00	*	66,31	66,24	0,07	93,36	48,41	44,95	6,80	4,90	0,18		0,18	0,18		0,18		45,74		5,80		2,99
20.01.2026	24,00	*	62,80	62,80	0,00	92,93	47,65	45,28	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		41,71		5,80		2,85
21.01.2026	24,00	*	74,82	74,82	0,00	92,92	50,42	42,50	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		46,16		5,80		3,19
22.01.2026	24,00	*	92,36	92,28	0,08	93,93	54,48	39,45	6,80	4,90	0,18		0,18	0,18		0,18		53,27		5,80		3,66
Среднее	24,00		85,62	85,60	0,03	90,59	51,67	38,92	6,80	4,90	0,08		0,08	0,08		0,08		43,74		5,80		3,33
Итого	744,00		2654,37	2653,54	0,83						2,52		2,52		2,52		2,52					103,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	51476,6	51490,50	81,63		88,37			1693,10	26652,00
23.01.2026	54216,9	54230,00	84,19		90,93			1799,24	27420,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 103,34 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 2,52 м.куб.

0 час Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 07.01.2026 11:43 (MSK) Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

Отрегулировать температуру на линии ГВС. Эп. доверенность №927a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРДНО СМОШКОМ ОАО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный 07.01.2026 "Компания "Газпром"

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 11:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD