

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В			Договор:	32785.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Матюшенко пер, д. 16, лит. В			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	105379		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	08.09.2029			Режим (схема):							
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207187			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ	0,1 45			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ	0,1 45			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ	0,067 30			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3512			Qвент.= 0			Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0,0089			Qгвс.= 0,3211		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0,0089			Qгвс.ср= 0,0869		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 106,694			Gвент.= 0			Gтех.= 0			Gтех.гвс= 3,56			Gгвс.= 34,76 Gгвс.м=		

		Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2025	24,00	*	115,42	99,92	15,50	79,72	45,57	34,15	6,80	4,90	12,48		12,48	12,83		12,83		78,39				4,65
24.12.2025	24,00	*	115,98	100,44	15,54	80,07	45,48	34,59	6,80	4,90	12,44		12,44	12,79		12,79		79,05				4,72
25.12.2025	24,00		117,23	100,92	16,31	80,23	45,82	34,41	6,80	4,90	13,24		13,24	13,59		13,59		79,13				4,78
26.12.2025	24,00		117,30	101,13	16,17	80,99	46,60	34,39	6,80	4,90	13,13		13,13	13,50		13,50		79,88				4,79
27.12.2025	24,00	*	115,87	100,55	15,32	79,92	46,36	33,56	6,80	4,90	12,33		12,33	12,67		12,67		78,72				4,60
28.12.2025	24,00		118,11	100,35	17,76	81,09	46,68	34,41	6,80	4,90	14,73		14,73	15,17		15,17		80,31				4,90
29.12.2025	24,00		117,64	100,62	17,02	83,49	47,33	36,16	6,80	4,90	13,93		13,93	14,36		14,36		82,56				5,06
30.12.2025	24,00	*	116,61	101,02	15,59	85,09	47,83	37,26	6,80	4,90	12,46		12,46	12,84		12,84		83,87				5,10
31.12.2025	24,00		116,97	100,78	16,19	89,07	48,91	40,16	6,80	4,90	12,99		12,99	13,42		13,42		87,93				5,50
01.01.2026	24,00		114,12	100,16	13,96	91,31	48,82	42,49	6,80	4,90	10,73		10,73	11,11		11,11		89,80				5,54
02.01.2026	24,00		113,54	100,00	13,54	93,36	49,26	44,10	6,80	4,90	10,38		10,38	10,75		10,75		91,56				5,68
03.01.2026	24,00		113,87	100,15	13,72	93,31	49,16	44,15	6,80	4,90	10,61		10,61	11,01		11,01		91,61				5,71
04.01.2026	24,00	*	113,67	101,22	12,45	93,45	49,71	43,74	6,80	4,90	9,34		9,34	9,67		9,67		91,78				5,60
05.01.2026	24,00		113,24	100,22	13,02	93,36	49,28	44,08	6,80	4,90	9,89		9,89	10,25		10,25		91,51				5,64
06.01.2026	24,00		113,59	100,14	13,45	93,81	48,81	45,00	6,80	4,90	10,29		10,29	10,65		10,65		92,05				5,78
07.01.2026	24,00		114,34	99,81	14,53	93,64	48,66	44,98	6,80	4,90	11,39		11,39	11,81		11,81		92,05				5,86
08.01.2026	24,00		113,06	99,48	13,58	93,63	48,56	45,07	6,80	4,90	10,43		10,43	10,83		10,83		91,94				5,76
09.01.2026	24,00		115,93	99,78	16,15	93,70	48,45	45,25	6,80	4,90	12,96		12,96	13,47		13,47		92,31				6,04
10.01.2026	24,00	*	113,53	99,97	13,56	93,64	48,58	45,06	6,80	4,90	10,42		10,42	10,81		10,81		91,91				5,78
11.01.2026	24,00		115,61	99,75	15,86	93,47	48,59	44,88	6,80	4,90	12,64		12,64	13,12		13,12		91,94				5,97
12.01.2026	24,00	*	113,92	99,89	14,03	92,90	48,34	44,56	6,80	4,90	10,94		10,94	11,33		11,33		91,16				5,76
13.01.2026	24,00	*	115,62	100,18	15,44	93,54	48,52	45,02	6,80	4,90	12,33		12,33	12,77		12,77		92,18				5,96
14.01.2026	24,00	*	115,34	100,13	15,21	93,76	48,92	44,84	6,80	4,90	12,03		12,03	12,47		12,47		92,24				5,93
15.01.2026	24,00		114,54	100,31	14,23	93,89	49,17	44,72	6,80	4,90	11,00		11,00	11,41		11,41		92,29				5,83
16.01.2026	24,00		114,29	99,89	14,40	92,91	48,63	44,28	6,80	4,90	11,09		11,09	11,51		11,51		91,18				5,77
17.01.2026	24,00		114,61	99,92	14,69	92,42	48,00	44,42	6,80	4,90	11,43		11,43	11,83		11,83		90,75				5,80
18.01.2026	24,00		119,83	101,90	17,93	93,09	49,03	44,06	6,80	4,90	14,59		14,59	15,12		15,12		91,75				6,17
19.01.2026	24,00		117,10	101,88	15,22	92,74	49,51	43,23	6,80	4,90	11,97		11,97	12,43		12,43		91,22				5,82
20.01.2026	24,00		116,66	101,26	15,40	92,34	49,92	42,42	6,80	4,90	12,27		12,27	12,71		12,71		90,85				5,72
21.01.2026	24,00	*	113,80	99,94	13,86	92,29	49,83	42,46	6,80	4,90	10,78		10,78	11,16		11,16		90,86				5,53
22.01.2026	24,00	*	114,39	100,04	14,35	93,31	49,75	43,56	6,80	4,90	11,14		11,14	11,56		11,56		91,76				5,70
Среднее	24,00		115,35	100,38	14,97	89,99	48,33	41,66	6,80	4,90	11,82		11,82	12,22		12,22		88,53				5,53
Итого	744,00		3575,73	3111,75	463,98						366,38		366,38	378,95		378,95						171,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	2227,65	1922,76	209,66		252,21			102,87	395,00
23.01.2026	5920,17	5134,63	589,76		645,26			312,31	1163,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,37 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 171,28 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 378,95 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

0,17 Гкал

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Отправить заявку за отоплением в ООО "НИИТЭК НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

№2 Невского района, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

27.01.26 11:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации