

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 24, лит. А	Договор:	37383.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130736
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 206093	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,327	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1549		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0704		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 98,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 28,16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00	*	136,08	124,50	11,58	81,16	49,95	31,21	6,80	4,90	9,41		9,41	9,70		9,70		80,56				4,83
24.12.2025	24,00	*	139,36	125,64	13,72	80,83	49,94	30,89	6,80	4,90	11,41		11,41	11,74		11,74		80,22				5,00
25.12.2025	24,00	*	141,02	128,55	12,47	80,41	50,56	29,85	6,80	4,90	10,15		10,15	10,43		10,43		79,79				4,84
26.12.2025	24,00	*	141,40	128,66	12,74	80,62	51,17	29,45	6,80	4,90	10,48		10,48	10,76		10,76		80,22				4,82
27.12.2025	24,00	*	139,45	127,51	11,94	80,26	51,09	29,17	6,80	4,90	9,46		9,46	9,74		9,74		79,65				4,68
28.12.2025	24,00	*	139,42	126,80	12,62	80,59	50,96	29,63	6,80	4,90	10,13		10,13	10,43		10,43		80,00				4,78
29.12.2025	24,00	*	137,63	125,63	12,00	83,07	51,63	31,44	6,80	4,90	9,71		9,71	9,96		9,96		82,51				4,95
30.12.2025	24,00	*	139,06	125,62	13,44	83,65	51,58	32,07	6,80	4,90	10,96		10,96	11,31		11,31		83,11				5,16
31.12.2025	24,00	*	138,60	122,53	16,07	84,42	50,99	33,43	6,80	4,90	13,71		13,71	14,13		14,13		84,27				5,46
01.01.2026	24,00	*	132,43	122,43	10,00	86,35	51,15	35,20	6,80	4,90	7,89		7,89	8,14		8,14		85,94				5,18
02.01.2026	24,00	*	133,69	122,98	10,71	89,11	52,38	36,73	6,80	4,90	8,45		8,45	8,76		8,76		88,40				5,48
03.01.2026	24,00	*	135,07	124,09	10,98	90,01	53,09	36,92	6,80	4,90	8,81		8,81	9,10		9,10		88,84				5,58
04.01.2026	24,00	*	138,23	126,95	11,28	89,65	54,12	35,53	6,80	4,90	9,03		9,03	9,33		9,33		88,29				5,53
05.01.2026	24,00	*	134,17	122,45	11,72	89,48	52,93	36,55	6,80	4,90	9,32		9,32	9,61		9,61		88,88				5,53
06.01.2026	24,00	*	133,42	121,74	11,68	89,86	52,34	37,52	6,80	4,90	9,07		9,07	9,39		9,39		89,06				5,62
07.01.2026	24,00	*	135,03	124,07	10,96	90,16	52,93	37,23	6,80	4,90	8,42		8,42	8,71		8,71		89,34				5,62
08.01.2026	24,00	*	135,59	123,68	11,91	89,63	52,96	36,67	6,80	4,90	9,15		9,15	9,48		9,48		88,62				5,61
09.01.2026	24,00	*	135,38	122,90	12,48	88,87	52,04	36,83	6,80	4,90	9,98		9,98	10,35		10,35		88,18				5,65
10.01.2026	24,00	*	136,09	123,99	12,10	89,10	52,26	36,84	6,80	4,90	9,60		9,60	9,92		9,92		88,27				5,66
11.01.2026	24,00	*	138,28	123,43	14,85	89,27	52,69	36,58	6,80	4,90	12,31		12,31	12,72		12,72		88,53				5,85
12.01.2026	24,00	*	134,44	121,30	13,14	89,13	52,15	36,98	6,80	4,90	10,45		10,45	10,82		10,82		88,53				5,67
13.01.2026	24,00	*	135,24	123,38	11,86	89,70	52,77	36,93	6,80	4,90	9,15		9,15	9,47		9,47		88,82				5,63
14.01.2026	24,00	*	137,48	125,17	12,31	89,80	53,48	36,32	6,80	4,90	9,47		9,47	9,78		9,78		89,10				5,66
15.01.2026	24,00	*	137,54	125,16	12,38	89,70	53,54	36,16	6,80	4,90	9,62		9,62	9,95		9,95		88,98				5,65
16.01.2026	24,00	*	134,42	122,44	11,98	89,53	52,78	36,75	6,80	4,90	9,31		9,31	9,64		9,64		88,90				5,58
17.01.2026	24,00	*	132,71	119,84	12,87	88,33	51,44	36,89	6,80	4,90	10,38		10,38	10,74		10,74		87,01				5,56
18.01.2026	24,00	*	139,45	126,04	13,41	88,79	53,16	35,63	6,80	4,90	10,80		10,80	11,19		11,19		88,23				5,69
19.01.2026	24,00	*	140,58	128,14	12,44	89,03	54,28	34,75	6,80	4,90	9,57		9,57	9,92		9,92		88,44				5,57
20.01.2026	24,00	*	141,80	129,09	12,71	89,37	54,94	34,43	6,80	4,90	9,65		9,65	9,99		9,99		88,75				5,59
21.01.2026	24,00	*	135,88	123,44	12,44	85,14	52,05	33,09	6,80	4,90	9,66		9,66	9,96		9,96		83,75				5,15
22.01.2026	24,00	*	136,42	124,49	11,93	91,16	54,08	37,08	6,80	4,90	9,16		9,16	9,48		9,48		90,47				5,71
Среднее	24,00		136,95	124,60	12,35	86,97	52,30	34,67	6,80	4,90	9,83		9,83	10,15		10,15		86,25				5,40
Итого	744,00		4245,36	3862,64	382,72						304,67		304,67	314,65		314,65						167,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	26536	25570,00	746,98		764,92			338,22	1763,00
23.01.2026	30919,8	29558,00	1062,56		1090,77			537,39	2531,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 167,13 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 314,65 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,16

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эд.дверенко, №827218db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Отеп.спец.ком. за 01.01.2026 №2 Невского района, ОРЛОВ ИВАН

№2 Невского района, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

27.01.26 11:43 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:19 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD