Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026
за период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №204697			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.43		
Подающ.тр.(М1):	№ 528361	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 121384	Расходомер:	ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 121385	Расходомер:	ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.25	24,00	-	168,02	159,64	8,38	80,99	62,13	18,86	0,69	0,49	32,90	-	32,90	33,63	-	33,63	-	68,95	-	-	-	3,70
24.12.25	24,00	-	170,04	161,46	8,58	80,61	62,20	18,41	0,69	0,49	33,19	-	33,19	33,92	-	33,92	-	68,87	-	-	-	3,67
25.12.25	24,00	-	172,72	164,76	7,96	80,19	62,92	17,27	0,69	0,49	32,59	-	32,59	33,32	-	33,32	-	68,90	-	-	-	3,49
26.12.25	24,00	-	173,06	164,22	8,84	80,42	63,63	16,79	0,69	0,49	33,85	-	33,85	34,60	-	34,60	-	69,04	-	-	-	3,48
27.12.25	24,00	-	171,42	163,40	8,02	80,08	63,38	16,70	0,69	0,49	33,08	-	33,08	33,82	-	33,82	-	69,02	-	-	-	3,38
28.12.25	24,00	-	169,83	162,15	7,68	80,41	63,28	17,13	0,69	0,49	32,79	-	32,79	33,52	-	33,52	-	69,11	-	-	-	3,40
29.12.25	24,00	-	166,88	158,73	8,15	82,88	64,41	18,47	0,69	0,49	32,73	-	32,73	33,45	-	33,45	-	69,33	-	-	-	3,62
30.12.25	24,00	-	166,86	157,80	9,06	83,44	64,33	19,11	0,69	0,49	33,59	-	33,59	34,32	-	34,32	-	69,30	-	-	-	3,78
31.12.25	24,00	-	164,60	153,56	11,04	84,13	63,91	20,22	0,69	0,49	35,49	-	35,49	36,26	-	36,26	-	69,26	-	-	-	4,04
01.01.26	24,00	-	162,27	155,14	7,13	86,06	64,03	22,03	0,69	0,49	31,82	-	31,82	32,54	-	32,54	-	69,30	-	-	-	4,04
02.01.26	24,00	-	161,13	154,14	6,99	88,80	65,73	23,07	0,69	0,49	31,61	-	31,61	32,34	-	32,34	-	69,71	-	-	-	4,19
03.01.26	24,00	-	160,68	152,82	7,86	89,77	66,93	22,84	0,69	0,49	32,61	-	32,61	33,33	-	33,33	-	69,46	-	-	-	4,21
04.01.26	24,00	-	163,89	156,79	7,10	89,44	67,98	21,46	0,69	0,49	32,12	-	32,12	32,85	-	32,85	-	69,79	-	-	-	4,01
05.01.26	24,00	-	159,48	151,52	7,96	89,19	66,96	22,23	0,69	0,49	32,70	-	32,70	33,44	-	33,44	-	69,48	-	-	-	4,09
06.01.26	24,00	-	159,24	151,27	7,97	89,58	66,25	23,33	0,69	0,49	32,52	-	32,52	33,26	-	33,26	-	69,37	-	-	-	4,26
07.01.26	24,00	-	160,62	152,35	8,27	89,89	66,92	22,97	0,69	0,49	33,03	-	33,03	33,78	-	33,78	-	69,55	-	-	-	4,26
08.01.26	24,00	-	160,79	152,06	8,73	89,37	66,71	22,66	0,69	0,49	33,42	-	33,42	34,18	-	34,18	-	69,37	-	-	-	4,24
09.01.26	24,00	-	160,23	151,76	8,47	88,61	65,89	22,72	0,69	0,49	33,25	-	33,25	33,98	-	33,98	-	69,27	-	-	-	4,21
10.01.26	24,00	-	161,22	153,36	7,86	88,84	66,00	22,84	0,69	0,49	32,60	-	32,60	33,32	-	33,32	-	69,52	-	-	-	4,21
11.01.26	24,00	-	160,99	150,81	10,18	89,01	66,22	22,79	0,69	0,49	34,82	-	34,82	35,59	-	35,59	-	69,35	-	-	-	4,36
12.01.26	24,00	-	159,97	150,73	9,24	88,86	65,71	23,15	0,69	0,49	33,95	-	33,95	34,70	-	34,70	-	69,48	-	-	-	4,32
13.01.26	24,00	-	160,32	152,29	8,03	89,44	66,27	23,17	0,69	0,49	32,72	-	32,72	33,45	-	33,45	-	69,46	-	-	-	4,26
14.01.26	24,00	-	162,38	153,67	8,71	89,53	67,08	22,45	0,69	0,49	33,38	-	33,38	34,13	-	34,13	-	69,56	-	-	-	4,24
15.01.26	24,00	-	162,77	154,88	7,89	89,40	67,59	21,81	0,69	0,49	32,64	-	32,64	33,38	-	33,38	-	69,30	-	-	-	4,10
16.01.26	24,00	-	160,92	152,21	8,71	89,21	66,52	22,69	0,69	0,49	33,31	-	33,31	34,04	-	34,04	-	69,39	-	-	-	4,24
17.01.26	24,00	-	160,46	152,05	8,41	88,02	65,00	23,02	0,69	0,49	32,92	-	32,92	33,66	-	33,66	-	69,36	-	-	-	4,25
18.01.26	24,00	-	165,02	154,38	10,64	88,49	66,73	21,76	0,69	0,49	34,97	-	34,97	35,75	-	35,75	-	69,42	-	-	-	4,31
19.01.26	24,00	-	166,58	157,50	9,08	88,73	68,26	20,47	0,69	0,49	33,71	-	33,71	34,46	-	34,46	-	69,66	-	-	-	4,04
20.01.26	24,00	-	166,24	157,56	8,68	89,06	68,98	20,08	0,69	0,49	33,31	-	33,31	34,06	-	34,06	-	70,18	-	-	-	3,95
21.01.26	24,00	-	167,23	158,80	8,43	84,67	65,13	19,54	0,69	0,49	33,56	-	33,56	34,33	-	34,33	-	69,49	-	-	-	3,82
22.01.26	24,00	-	133,47	128,86	4,61	90,34	67,76	22,58	0,69	0,49	28,83	-	28,83	29,44	-	29,44	-	67,19	-	-	-	3,34
Среднее	24,00	-	163,20	154,86	8,34	86,69	65,64	21,05	0,69	0,49	33,03	-	33,03	33,77	-	33,77	-	69,30	-	-	0,00	3,98
Итого	744,00	-	5059,33	4800,67	258,66	-	-	-	-	-	1024,01	-	1024,01	1046,85	-	1046,85	-	-	-	-	-	123,52

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.25	11653,930	11035,990	2865,890		2932,280		-	202,964	1644,000
	22.01.26	16713,260	15836,660	3889,900		3979,130		-	273,968	2388,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.43	°C	-0,11	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			123,40	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			263,94	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **27.01.26** 11:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.01.26** 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD