

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 145, лит. А	Договор:	37699.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 145, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	128312
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 206903	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,253	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 242,88	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																							
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.12.2025	24,00		222,41	222,41	0,00	61,99	45,65	16,34	6,80	4,90												3,64	
24.12.2025	24,00		222,61	222,61	0,00	60,08	44,50	15,58	6,80	4,90												3,47	
25.12.2025	24,00		218,42	218,42	0,00	54,34	41,12	13,22	6,80	4,90												2,89	
26.12.2025	24,00		216,60	216,60	0,00	53,28	40,32	12,96	6,80	4,90												2,81	
27.12.2025	24,00		212,27	212,27	0,00	55,87	41,67	14,20	6,80	4,90												3,01	
28.12.2025	24,00		209,81	209,81	0,00	57,57	42,45	15,12	6,80	4,90												3,17	
29.12.2025	24,00		209,99	209,99	0,00	60,03	43,86	16,17	6,80	4,90												3,40	
30.12.2025	24,00		207,71	207,71	0,00	61,77	44,65	17,12	6,80	4,90												3,56	
31.12.2025	24,00		203,82	203,82	0,00	62,66	44,59	18,07	6,80	4,90												3,69	
01.01.2026	24,00		201,03	201,03	0,00	65,45	45,67	19,78	6,80	4,90												3,98	
02.01.2026	24,00		201,61	201,61	0,00	65,07	45,20	19,87	6,80	4,90												4,01	
03.01.2026	24,00		197,73	197,73	0,00	63,87	44,33	19,54	6,80	4,90												3,86	
04.01.2026	24,00		194,79	194,79	0,00	60,64	42,59	18,05	6,80	4,90												3,52	
05.01.2026	24,00		190,47	190,47	0,00	63,28	43,31	19,97	6,80	4,90												3,81	
06.01.2026	24,00		186,59	186,59	0,00	65,06	43,65	21,41	6,80	4,90												4,00	
07.01.2026	24,00		183,05	183,05	0,00	63,30	42,53	20,77	6,80	4,90												3,80	
08.01.2026	24,00		184,31	184,31	0,00	62,29	42,14	20,15	6,80	4,90												3,72	
09.01.2026	24,00		181,49	181,49	0,00	62,89	42,03	20,86	6,80	4,90												3,79	
10.01.2026	24,00		178,65	178,65	0,00	62,26	41,32	20,94	6,80	4,90												3,74	
11.01.2026	24,00		174,84	174,84	0,00	62,15	41,06	21,09	6,80	4,90												3,69	
12.01.2026	24,00		172,33	172,33	0,00	62,77	41,03	21,74	6,80	4,90												3,74	
13.01.2026	24,00		174,48	174,48	0,00	61,50	40,76	20,74	6,80	4,90												3,62	
14.01.2026	24,00		183,95	183,95	0,00	59,87	40,72	19,15	6,80	4,90												3,53	
15.01.2026	24,00		193,08	193,08	0,00	63,35	43,30	20,05	6,80	4,90												3,87	
16.01.2026	24,00		193,18	193,18	0,00	65,81	44,71	21,10	6,80	4,90												4,08	
17.01.2026	24,00		195,61	195,61	0,00	64,37	44,04	20,33	6,80	4,90												3,98	
18.01.2026	24,00		192,54	192,54	0,00	62,97	43,53	19,44	6,80	4,90												3,74	
19.01.2026	24,00		191,88	191,88	0,00	60,59	42,43	18,16	6,80	4,90												3,49	
20.01.2026	24,00		209,10	209,10	0,00	58,21	42,69	15,52	6,80	4,90												3,25	
21.01.2026	24,00		219,28	219,28	0,00	62,62	45,90	16,72	6,80	4,90												3,67	
22.01.2026																							
Среднее	24,00		197,45	197,45	0,00	61,53	43,06	18,47	6,80	4,90												3,62	
Итого	720,00		5923,63	5923,63	0,00																	108,53	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	3201,06	4877,21						38,67	637,00
22.01.2026	9350,66	11026,80						150,51	1381,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,51 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 112,15 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 3,62 Гкал

24 час 0 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: Эдмонд Эдмонд (от абонента)

Идентификатор: 43328952-a7cc-4f29-94ed-11bc5b872256

27.01.26 11:47 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.01.26 14:19 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD