

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 17, лит. А	Договор:	32831.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 17, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106214
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205595	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-65-D	0,8	Термопреобр.:	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-65-D	0,8		ПДТВХ-1-02		
Подающий ГВС (M3)					ПДТВХ-1-02		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4506	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 432,576	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		734,31	734,31	0,00	57,42	52,49	4,93	4,80	4,20												3,63
24.12.2025	24,00		735,13	735,13	0,00	57,44	52,43	5,01	4,80	4,20												3,69
25.12.2025	24,00		733,60	733,60	0,00	57,44	52,51	4,93	4,80	4,20												3,62
26.12.2025	24,00		729,76	729,76	0,00	57,42	52,66	4,76	4,80	4,20												3,48
27.12.2025	24,00		726,38	726,38	0,00	57,42	52,66	4,76	4,80	4,20												3,46
28.12.2025	24,00		726,48	726,48	0,00	57,43	52,73	4,70	4,80	4,20												3,41
29.12.2025	24,00		730,27	730,27	0,00	57,42	52,61	4,81	4,80	4,20												3,52
30.12.2025	24,00		731,81	731,81	0,00	57,42	52,52	4,90	4,80	4,20												3,59
31.12.2025	24,00		731,92	731,92	0,00	57,44	52,30	5,14	4,80	4,20												3,77
01.01.2026	24,00		729,90	729,90	0,00	61,02	55,09	5,93	4,80	4,20												4,33
02.01.2026	24,00		743,69	743,69	0,00	68,13	61,47	6,66	4,80	4,20												4,96
03.01.2026	24,00		746,38	746,38	0,00	67,89	61,26	6,63	4,80	4,20												4,96
04.01.2026	24,00		744,05	744,05	0,00	68,10	61,68	6,42	4,80	4,20												4,78
05.01.2026	24,00		743,62	743,62	0,00	67,96	61,33	6,63	4,80	4,20												4,94
06.01.2026	24,00		744,42	744,42	0,00	67,94	61,17	6,77	4,80	4,20												5,04
07.01.2026	24,00		743,74	743,74	0,00	68,13	61,41	6,72	4,80	4,20												5,01
08.01.2026	24,00		744,05	744,05	0,00	68,10	61,34	6,76	4,80	4,20												5,04
09.01.2026	24,00		745,03	745,03	0,00	68,04	61,30	6,74	4,80	4,20												5,03
10.01.2026	24,00		745,44	745,44	0,00	68,08	61,31	6,77	4,80	4,20												5,05
11.01.2026	24,00		745,96	745,96	0,00	68,23	61,42	6,81	4,80	4,20												5,09
12.01.2026	24,00		744,63	744,63	0,00	67,86	61,01	6,85	4,80	4,20												5,11
13.01.2026	24,00		744,50	744,50	0,00	68,15	61,28	6,87	4,80	4,20												5,12
14.01.2026	24,00		743,46	743,46	0,00	68,30	61,60	6,70	4,80	4,20												4,99
15.01.2026	24,00		741,90	741,90	0,00	68,46	61,86	6,60	4,80	4,20												4,90
16.01.2026	24,00		742,29	742,29	0,00	68,43	61,84	6,59	4,80	4,20												4,90
17.01.2026	24,00		743,68	743,68	0,00	68,22	61,60	6,62	4,80	4,20												4,93
18.01.2026	24,00		743,67	743,67	0,00	68,48	62,00	6,48	4,80	4,20												4,83
19.01.2026	24,00		737,09	737,09	0,00	67,80	61,70	6,10	4,80	4,20												4,51
20.01.2026	24,00		728,77	728,77	0,00	66,58	60,64	5,94	4,80	4,20												4,33
21.01.2026	24,00		726,87	726,87	0,00	66,53	60,56	5,97	4,80	4,20												4,34
22.01.2026	24,00		719,40	719,40	0,00	66,24	60,03	6,21	4,80	4,20												4,48
Среднее	24,00		737,81	737,81	0,00	64,63	58,57	6,06	4,80	4,20												4,48
Итого	744,00		22872,20	22872,20	0,00																	138,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	8559,22	8559,22						39,39	277,00
23.01.2026	32161	32161,00						181,66	1045,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,19 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 138,84 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час

Гкал

Ответственный за документ: Э.А.Александрова

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: a99c209a-c079-4780-866d-80570b181816

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.01.26 11:43 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD