

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 38385.046.6

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 132583

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		2-х трубная схема		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ941.20 № 85380		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (M1)		PC20-6		0,04	6	КТПТР-05		СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (M2)		PC20-6		0,04	6	КТПТР-05		СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (M3)		PC20-6		0,04	6	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vn)									
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)				лето: Qgvc=M3*(h3-hxv)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,092	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гв.ср	0	Qгвс.ср=	0,0182
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got.=	27,6	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0
								Grvc.=	7,28 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (TB-1)						Контроль ГВС (TB-2)						Гкал							
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Вподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.12.2025	24.00		37,79	34,00	3,79	81,38	48,82	32,56	7,00	4,20	3,46		3,46	3,56		3,56		80,01		5,80		1,42
24.12.2025	24.00		37,33	34,58	2,75	80,96	48,84	32,12	7,10	4,20	2,43		2,43	2,50		2,50		78,76		5,80		1,33
25.12.2025	24.00		38,34	35,78	2,56	80,43	49,47	30,96	7,20	4,00	2,22		2,22	2,28		2,28		78,24		5,80		1,32
26.12.2025	24.00		38,62	35,99	2,63	80,68	49,89	30,79	7,20	4,00	2,32		2,32	2,38		2,38		78,66		5,80		1,32
27.12.2025	24.00	*	38,91	35,49	3,42	80,38	49,64	30,74	7,10	4,10	3,10		3,10	3,19		3,19		78,68		5,80		1,37
28.12.2025	24.00		38,24	35,17	3,07	80,62	49,44	31,18	7,10	4,10	2,77		2,77	2,84		2,84		78,64		5,80		1,35
29.12.2025	24.00		37,09	34,59	2,50	83,17	50,16	33,01	7,10	4,10	2,21		2,21	2,27		2,27		80,81		5,80		1,35
30.12.2025	24.00		37,55	34,62	2,93	83,70	50,15	33,55	7,10	4,20	2,63		2,63	2,71		2,71		81,51		5,80		1,41
31.12.2025	24.00		36,48	33,36	3,12	84,51	49,46	35,05	6,90	4,20	2,83		2,83	2,92		2,92		82,81		5,80		1,43
01.01.2026	24.00		35,06	32,92	2,14	86,45	49,52	36,93	7,00	4,30	1,86		1,86	1,92		1,92		83,87		5,80		1,40
02.01.2026	24.00		35,52	33,23	2,29	89,31	50,83	38,48	6,90	4,30	2,03		2,03	2,10		2,10		86,66		5,80		1,49
03.01.2026	24.00		36,17	33,70	2,47	90,24	51,54	38,70	7,00	4,20	2,21		2,21	2,29		2,29		87,30		5,80		1,53
04.01.2026	24.00		37,75	35,01	2,74	89,90	52,40	37,50	7,10	4,10	2,47		2,47	2,55		2,55		86,99		5,80		1,56
05.01.2026	24.00		36,04	33,32	2,72	89,67	51,10	38,57	6,90	4,20	2,47		2,47	2,56		2,56		87,59		5,80		1,53
06.01.2026	24.00		35,43	32,87	2,56	90,12	50,57	39,55	6,90	4,30	2,33		2,33	2,41		2,41		87,49		5,80		1,53
07.01.2026	24.00		36,19	33,68	2,51	90,40	51,18	39,22	7,00	4,20	2,27		2,27	2,34		2,34		87,88		5,80		1,55
08.01.2026	24.00		36,56	33,66	2,90	89,91	51,03	38,88	6,90	4,20	2,66		2,66	2,75		2,75		87,32		5,80		1,57
09.01.2026	24.00		36,10	33,21	2,89	88,88	49,18	39,70	6,90	4,20	2,65		2,65	2,74		2,74		85,91		5,80		1,58
10.01.2026	24.00		36,17	33,60	2,57	89,03	48,82	40,21	7,00	4,20	2,36		2,36	2,43		2,43		85,35		5,80		1,58
11.01.2026	24.00		36,21	33,52	2,69	89,34	49,34	40,00	6,90	4,20	2,46		2,46	2,54		2,54		86,20		5,80		1,58
12.01.2026	24.00		35,94	32,90	3,04	89,14	48,62	40,52	6,80	4,20	2,82		2,82	2,92		2,92		86,40		5,80		1,61
13.01.2026	24.00		36,13	33,35	2,78	89,93	49,87	40,06	6,90	4,20	2,54		2,54	2,62		2,62		87,35		5,80		1,59
14.01.2026	24.00		36,44	34,09	2,35	90,02	51,06	38,96	7,00	4,20	2,11		2,11	2,18		2,18		87,22		5,80		1,54
15.01.2026	24.00		37,19	34,36	2,83	89,92	51,39	38,53	7,00	4,10	2,58		2,58	2,67		2,67		87,49		5,80		1,58
16.01.2026	24.00		35,73	33,33	2,40	89,67	50,46	39,21	6,90	4,20	2,17		2,17	2,24		2,24		87,02		5,80		1,52
17.01.2026	24.00		34,83	32,14	2,69	88,69	49,08	39,61	6,80	4,30	2,46		2,46	2,53		2,53		85,38		5,80		1,51
18.01.2026	24.00		37,74	34,58	3,16	88,88	50,94	37,94	7,00	4,10	2,91		2,91	3,01		3,01		86,77		5,80		1,60
19.01.2026	24.00		38,68	35,64	3,04	89,14	52,35	36,79	7,10	4,00	2,78		2,78	2,87		2,87		87,12		5,80		1,59
20.01.2026	24.00		38,80	36,10	2,70	89,47	53,18	36,29	7,20	4,00	2,44		2,44	2,52		2,52		87,32		5,80		1,56
21.01.2026	24.00		36,80	33,84	2,96	85,34	50,06	35,28	6,90	4,10	2,66		2,66	2,74		2,74		82,22		5,80		1,45
22.01.2026																						
Среднее	24.00		36,86	34,09	2,77	86,98	50,28	36,70	7,00	4,16	2,51		2,51	2,59		2,59		84,50		5,80		1,49
Итого			720,00	1105,83	1022,63	83,20					75,21		75,21	77,58		77,58						44,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	25299,9	23619,80	1634,56		1674,71			804,85	19307,20
22.01.2026	26443,6	24676,90	1712,69		1755,31			857,51	20051,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 46,2 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 80,17 м.куб.

1,49 Гкал

2,59 куб.м

час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИМЬЮ

Отправлен 24.01.2026 Январь 2026

Янислава Александровна

Эл. доверенность №927-18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТПРАВЛЕНО ОАО "ТЭК СПБ", Якевич Яна Александровна

Отрегулировать температуру линии ГВС

Ответственный за документ: ОАО "ТЭК СПБ", Янислава Александровна

Невского района, г. Санкт-Петербург, генеральный директор

Ответственный 24.01.2026 Январь 2026