

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2026**

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 3, лит. А

Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 3, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 27082.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий

78747

график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7-04 № 102367

расходомер:

Gmin=

0,067

Gmax=

30

Термопреобр.:

КТПТР-05

Подающий трубопровод (M1)

ПРЭМ

Обратный трубопровод (M2)

ПРЭМ

Подающий ГВС (M3)

ПРЭМ

Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (Vn)

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1\*(h1-hxv)-M2\*(h2-hxv)

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.= 0,176

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qвент.= 0

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qtex.= 0

Got.= 52,8

Gвент.= 0

Gtex.= 0

Приборы УУТЭ поверены до:

13.07.2029

Режим (схема):

ОП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1; МП: СИ-6 ТЗ-0,1 ФТ-4;

Преобр.давления:

КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

лето: Qгвс=M3\*(h3-hxv)

Qтех.гв.= 0

Qтех.гв.ср= 0

Qгвс.ср= 0

Gтех.гв.= 0

Grвс.= 15,52 Grвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)								Гкал			
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Вподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.12.2025	24.00		75,23	67,88	7,35	79,96	50,43	29,53	7,80	4,90	6,59		6,59	6,77		6,77		79,30		5,80		2,60
24.12.2025	24.00		75,37	68,00	7,37	79,63	50,20	29,43	7,80	4,90	6,58		6,58	6,79		6,79		78,89		5,80		2,59
25.12.2025	24.00		75,47	68,37	7,10	79,19	50,24	28,95	7,80	4,90	6,34		6,34	6,50		6,50		78,52		5,80		2,55
26.12.2025	24.00		74,86	68,15	6,71	79,39	50,47	28,92	7,80	4,90	5,87		5,87	6,05		6,05		78,88		5,80		2,51
27.12.2025	24.00		75,02	68,12	6,90	79,05	50,41	28,64	7,80	4,90	6,13		6,13	6,30		6,30		78,35		5,80		2,50
28.12.2025	24.00		75,98	68,07	7,91	79,37	50,50	28,87	7,80	4,90	7,08		7,08	7,28		7,28		78,68		5,80		2,60
29.12.2025	24.00		74,40	67,70	6,70	81,83	51,42	30,41	7,80	4,90	5,78		5,78	5,96		5,96		81,26		5,80		2,61
30.12.2025	24.00		74,69	67,80	6,89	82,39	51,68	30,71	7,80	4,90	5,92		5,92	6,10		6,10		81,71		5,80		2,65
31.12.2025	24.00		75,30	67,32	7,98	83,16	51,42	31,74	7,80	4,90	7,13		7,13	7,31		7,31		82,72		5,80		2,81
01.01.2026	24.00		72,99	67,55	5,44	85,06	51,58	33,48	7,80	4,90	4,50		4,50	4,65		4,65		84,27		5,80		2,73
02.01.2026	24.00		72,96	67,24	5,72	87,76	52,63	35,13	7,80	4,90	4,72		4,72	4,86		4,86		86,88		5,80		2,87
03.01.2026	24.00		73,57	67,46	6,11	88,66	52,94	35,72	7,80	4,90	5,10		5,10	5,26		5,26		87,51		5,80		2,96
04.01.2026	24.00		74,21	67,90	6,31	88,26	53,13	35,13	7,80	4,90	5,31		5,31	5,49		5,49		86,88		5,80		2,95
05.01.2026	24.00		73,79	66,84	6,95	88,12	52,49	35,63	7,80	4,90	5,96		5,96	6,17		6,17		87,26		5,80		3,00
06.01.2026	24.00		74,27	67,11	7,16	88,55	52,23	36,32	7,80	4,90	6,13		6,13	6,31		6,31		87,76		5,80		3,08
07.01.2026	24.00		74,65	67,55	7,10	88,81	52,45	36,36	7,80	4,90	6,05		6,05	6,25		6,25		87,99		5,80		3,09
08.01.2026	24.00		74,16	67,51	6,65	88,29	52,34	35,95	7,80	4,90	5,64		5,64	5,81		5,81		87,23		5,80		3,02
09.01.2026	24.00		74,23	67,43	6,80	87,54	51,95	35,59	7,80	4,90	5,78		5,78	5,97		5,97		86,72		5,80		3,00
10.01.2026	24.00		74,42	67,73	6,69	87,78	52,31	35,47	7,80	4,90	5,64		5,64	5,82		5,82		86,80		5,80		3,00
11.01.2026	24.00		75,55	67,57	7,98	87,93	52,45	35,48	7,80	4,90	6,99		6,99	7,20		7,20		87,04		5,80		3,11
12.01.2026	24.00		74,26	66,78	7,48	87,79	52,05	35,74	7,80	4,90	6,46		6,46	6,67		6,67		87,01		5,80		3,05
13.01.2026	24.00		74,04	67,46	6,58	88,36	52,58	35,78	7,80	4,90	5,51		5,51	5,71		5,71		87,44		5,80		3,00
14.01.2026	24.00		76,24	67,71	8,53	88,47	52,82	35,65	7,80	4,90	7,54		7,54	7,81		7,81		88,01		5,80		3,17
15.01.2026	24.00		74,69	67,78	6,91	88,33	52,96	35,37	7,80	4,90	5,87		5,87	6,06		6,06		87,47		5,80		3,02
16.01.2026	24.00		73,86	67,25	6,61	88,19	52,57	35,62	7,80	4,90	5,56		5,56	5,75		5,75		87,41		5,80		2,98
17.01.2026	24.00		73,43	66,66	6,77	87,03	51,77	35,26	7,80	4,90	5,87		5,87	6,05		6,05		85,49		5,80		2,94
18.01.2026	24.00	*	76,01	67,99	8,02	87,45	52,58	34,87	7,80	4,90	7,04		7,04	7,26		7,26		86,86		5,80		3,08
19.01.2026	24.00		75,30	68,29	7,01	87,65	53,33	34,32	7,80	4,90	6,00		6,00	6,21		6,21		86,97		5,80		2,96
20.01.2026	23,00		72,19	65,65	6,54	87,94	53,88	34,06	7,80	4,90	5,60		5,60	5,81		5,81		87,21		5,80		2,82
21.01.2026	24.00		73,92	67,29	6,63	83,74	51,85	31,89	7,80	4,90	5,64		5,64	5,82		5,82		82,26		5,80		2,71
22.01.2026	24.00		74,89	67,92	6,97	89,63	54,19	35,44	7,80	4,90	6,00		6,00	6,20		6,20		88,83		5,80		3,04
Среднее	23,97		74,61	67,64	6,97	85,66	52,06	33,60	7,80	4,90	6,02		6,02	6,21		6,21		84,83		5,80		2,87
Итого	743,00		2309,95	2094,08	215,87						186,33		186,33	192,20		192,20						89,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,43 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 89,03 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтраб изл. 192,46 м.куб.

Ответственный за расчет: Олег Борисович Котлярко "Бендер"

Идентификатор: 43328952-a7cc-4f29-94ed-11bc5b872256

Представитель теплоснабжающей организации

27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №927-18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Отрегулировать температуру теплоносителя

Ответственный за расчет: Олег Борисович Котлярко "Бендер"

№2 Невского района, г.Орлов Иван

городской, "БЕНДЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР