

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 14, лит. А	Договор:	42660.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Ольминского ул, д. 14, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	149108
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	30.06.2026	Режим (схема):			
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131456	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	34,78	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	34,78	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,193	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 60,9474	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2025 по 22.01.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2025	24,00		89,26	88,21	1,05	78,61	43,97	34,64	6,10	3,20												3,14
24.12.2025	24,00		91,78	90,62	1,16	79,01	44,48	34,53	6,30	3,20												3,22
25.12.2025	24,00		93,54	92,40	1,14	79,15	45,16	33,99	6,30	3,10												3,24
26.12.2025	24,00		93,41	92,27	1,14	78,86	45,50	33,36	6,30	3,10												3,17
27.12.2025	24,00		92,64	91,50	1,14	78,30	45,24	33,06	6,30	3,10												3,12
28.12.2025	24,00		91,39	90,24	1,15	79,47	45,37	34,10	6,30	3,20												3,17
29.12.2025	24,00		90,21	89,06	1,15	81,71	45,74	35,97	6,20	3,20												3,30
30.12.2025	24,00		90,33	89,20	1,13	83,04	46,02	37,02	6,20	3,20												3,40
31.12.2025	24,00		90,27	89,14	1,13	87,15	47,19	39,96	6,10	3,10												3,67
01.01.2026	24,00		88,77	87,65	1,12	88,12	46,64	41,48	6,30	3,40												3,74
02.01.2026	24,00		89,73	88,60	1,13	90,25	47,29	42,96	6,20	3,20												3,91
03.01.2026	24,00		90,81	89,63	1,18	90,73	47,84	42,89	6,30	3,30												3,96
04.01.2026	24,00		92,75	91,54	1,21	91,55	49,16	42,39	6,30	3,10												4,00
05.01.2026	24,00		89,90	88,70	1,20	90,52	47,94	42,58	6,20	3,20												3,89
06.01.2026	24,00		88,37	87,16	1,21	90,60	47,02	43,58	6,10	3,20												3,91
07.01.2026	24,00		89,05	87,84	1,21	90,62	47,16	43,46	6,30	3,30												3,93
08.01.2026	24,00		87,86	86,68	1,18	90,76	47,14	43,62	6,10	3,20												3,89
09.01.2026	24,00		86,22	85,03	1,19	90,80	46,67	44,13	6,10	3,40												3,87
10.01.2026	24,00		87,45	86,27	1,18	91,68	47,24	44,44	6,10	3,30												3,95
11.01.2026	24,00		86,71	85,57	1,14	90,84	46,88	43,96	6,10	3,30												3,87
12.01.2026	24,00		85,34	84,16	1,18	90,68	46,43	44,25	5,90	3,20												3,84
13.01.2026	24,00		85,55	84,37	1,18	91,17	46,63	44,54	6,20	3,50												3,87
14.01.2026	24,00		86,52	85,34	1,18	91,96	47,43	44,53	6,00	3,30												3,92
15.01.2026	24,00		86,13	84,95	1,18	91,23	47,30	43,93	6,20	3,40												3,85
16.01.2026	24,00		85,28	84,16	1,12	90,91	46,75	44,16	6,00	3,30												3,83
17.01.2026	24,00		84,92	83,76	1,16	90,89	46,30	44,59	6,10	3,40												3,85
18.01.2026	24,00		87,38	86,23	1,15	91,96	47,70	44,26	6,20	3,30												3,93
19.01.2026	24,00		88,00	86,87	1,13	91,84	48,40	43,44	6,30	3,40												3,88
20.01.2026	24,00		88,42	87,31	1,11	91,71	48,93	42,78	6,10	3,20												3,84
21.01.2026	24,00		86,86	85,72	1,14	90,48	48,11	42,37	6,20	3,40												3,74
22.01.2026	24,00		85,13	84,03	1,10	91,04	47,29	43,75	6,00	3,30												3,78
Среднее	24,00		88,71	87,56	1,15	87,92	46,80	41,12	6,17	3,26												3,70
Итого	744,00		2749,98	2714,21	35,77																	114,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2025	175988	172294,00						4832,12	59218,30
23.01.2026	178827	175097,00						4949,75	59986,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 114,68 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0 Гкал
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета энергии (от абонента)
Идентификатор: 43328952-a7cc-4f29-94ed-11bc5b872256
27.01.26 11:47 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
27.01.26 14:19 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD